104x Deckenöffnung mit vorh. Betonplompe verschlossen, keine Maßnahmen notwendig

44x evtl. Promatverkleidung

63x Nachinstallation möglich Mörtel mit Brandschutzkeil (Trittsicher)

61x Nachinstallation nicht möglich Mörtel

27x Deckenöffnung offen / provisorisch verschlossen, oder mit Gitter verdeckt Betonplombe mit trittschichere Einlage

3x Keine Informationen Ausmörteln

300 Stück

Sanierung Experimentierhalle (EH)

BAUHERR:
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH
Planckstraße 1
D-64291 Darmstadt

WERKPLANUNG

GEZ.	GEPR.	PROJEKT-NR.	1643
PLANDATUM 24.10.2024		PLAN-NR.	A5-E1-00-OFF
INDEXDATUM 05.03.2026		INDEX	F
M 1:100		BAUTEIL	EH
DIN – BLATTGRÖSSE DIN A 1		ANSCHLPL.-NR.	-

EBENE 1
Übersichtsplan Deckenöffnungen