LEGENDE HOCHBAU
- Abriss
- Bestand
- Neu

LEGENDE BRANDSCHUTZ
- Brandwand F90-A+M nach DIN 4102 oder REI-M 90 nach DIN EN 13501
- Bauart Brandwand F90-A+M nach DIN 4102 oder REI-M 90 nach DIN EN 13501
- F90 nach DIN 4102 oder EI 90 nach DIN EN 13501
- F30 nach DIN 4102 oder EI 30 nach DIN EN 13501

33 34 35 36 37 38 39 40 41
7.20
SN_Q-00
SN_Q-01
Tür austauschen
Geländer ergänzen
52 51 50 49 48 47 46
Geländer
Hallenträger
Messkugel
Luftraum
unter der Bühne
EH.2.001
Wartungsgalerie
F= 350.02 m²
U= 411.03m²
F90
Brandwand F90-A+M nach DIN 4102
Bestandswandöffnungen brandschutztechn. zu schließen?
Bestehende Tür dauerhaft schließen
SN_L-00
SN_Q-00
SN_Q-01
Brandwand F90-A+M nach DIN 4102
Bestehende Tür dauerhaft schließen + Schachtwand, zweilagig verschraubt
Freiwand doppellagig F90 gegenseitig und gleitender
Tür
C09 C39 Ebene1

Sanierung Experimentierhalle (EH)

BAUHERR:
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH
Planckstraße 1
D-64291 Darmstadt

WERKPLANUNG

GEZ. M.S.1	GEPR. -	PROJEKT-NR.	1643
PLANDATUM 14.08.2024		PLAN-NR.	A5-E2-00
INDEXDATUM 29.04.2026		INDEX	G
M 1:50		BAUTEIL	EH
DIN - BLATTGROSSE -		ANSICHT_PL.-NR. -	
CM - BLATTGROSSE 150/107			

EBENE 2
GESAMTPLAN