

Foto ist repräsentativ

Eaton 216539

Eaton Moeller® series M22 Aufbaugehäuse,
4 Einbaustellen

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
KATALOGNUMMER	216539
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	80 mm
PRODUKTHÖHE	56 mm
PRODUKTBREITE	186 mm
PRODUKTGEWICHT	0.279 kg
ZERTIFIKAT(E)	CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 CSA Class No.: 3211-03 CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL Category Control No.: NKCR CE UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5
EAN	4015082165390
MODELLCODE	M22-I4

Produktspezifikationen

10.10 ERWÄRMUNG	Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 KURZSCHLUSSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 MECHANISCHE FUNKTION	Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 WÄRMEBESTÄNDIGKEIT VON UMHÜLLUNG	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 WIDERSTANDSFÄHIGKEIT ISOLIERSTOFFE GEWÖHNLICHE WÄRME	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 WIDERST. ISOLIERSTOFFE ABNORM. WÄRME/FEUER DURCH INT. ELEKTR. AUSWIRK.	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV-STRAHLUNG	Auf Anfrage
10.2.5 HEBEN	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 SCHLAGPRÜFUNG	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 BESCHRIFTUNGEN	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 SCHUTZART VON BAUGRUPPEN	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 LUFT- UND KRIECHSTRECKEN	Die Anforderungen der

	Produktnorm sind erfüllt.
10.5 SCHUTZ GEGEN ELEKTRISCHEN SCHLAG	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 EINBAU VON BETRIEBSMITTELN	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 INNERE STROMKREISE UND VERBINDUNGEN	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 ANSCHLÜSSE FÜR VON AUSSEN EINGEFÜHRTE LEITER	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 BETRIEBSFREQUENTE SPANNUNGSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 STOSSPANNUNGSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 PRÜFUNG VON UMHÜLLUNGEN AUS ISOLIERSTOFF	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
AUSSTATTUNG:	Edelstahlschrauben
ANBINDUNG AN SMARTWIRE-DT	Nein
GEHÄUSEMATERIAL	Plastik
GEHÄUSEART	Aufbaugehäuse
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MAX.	70 °C
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MIN.	-25 °C
KRAFT FÜR ZWANGSÖFFNUNG - MIN.	0 N
ANZAHL DER BEFEHLSSTELLUNGEN	4
EINBAUSTELLEN	4
GEHÄUSEFARBE	Grau
MATERIALQUALITÄT	Sonstiges
ÖFFNUNGSDURCHMESSER	22.5 mm
RAL-NUMMER	7035
SCHUTZART	NEMA 3R IP67/IP69K
VORPRÄGUNGEN	2 x M20/25 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich, 1 x jede Seite) 2 x M20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung oben) 2 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig)

Downloads

BROSCHÜREN	RMQ Titan – brochuere
ECAD MODELL	ETN.216539.edz
INSTALLATIONSANLEITUNG	IL04716003Z
MCAD MODEL	eaton- aufbauehaeuse- gr4-3d-model.stp eaton-enclosure- mcad-drawings- aufbauehaeuse- gr-4.dwg eaton-enclosure- mcad-drawings- aufbauehaeuse- gr4.dwg
ZEICHNUNGEN	eaton-operating- surface- mounting-m22- accessory- dimensions- 002.eps eaton-operating- surface- mounting-m22- accessory-3d- drawing.eps eaton-operating- button-symbol- 007.eps

PROJEKTNAME:

PROJEKTNUMMER:

ERSTELLT VON:

DATUM:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen
Netzwerken und erhalten Sie aktuelle
Produkt- und Supportinformationen.

