EH.0.003
Batterieraum
F= 9.88m²
U= 13.60m
LH 2.60
EH.0.004
Lager
F= 11.45m²
U= 13.89m
LH 2.60
EH.0.010
TRH
U= 18.25m²
UF 18.44m
Tür erneuern T30 RS
FH90-A+M
AUFTRITT 25
STEIGUNG 185
ZKS
EH.0.010
DD 900/700
EH.0.028
Kondensatorraum
F= 22.60m²
U= 28.50m
LH 2.60
EH.0.034
TRH
U= 18.25m²
UF 18.44m
Tür bereits erneuert
EH.0.038
Lager
F= 41.39m²
U= 27.16m
LH 2.60
EH.0.005
Lager
F= 15.37m²
U= 19.55m
LH 2.60
MONTAGEÖFFNUNG IN DECKE
ø=24cm
PFR 120
mit Promat ummanteln
2 Stahlteilzüge
Ø 80
Sperre 140
EH.0.029
Lager
F= 66.10m²
U= 33.04m
LH 2.60
Tür erneuern T30
EI30
EH.0.001
Halle
F= 1735.28m²
U= 218.71m
LH 2.60
Alte Schleuse zurückbauen
Neue Schleuse in Abstimmung
mit Strahlenschutzsachv.
3 Stahlteilzüge
Ø 80
GITTER
EH.0.006
Schleuse
F= 13.12m²
U= 17.75m
LH 2.60
EH.0.011
Schleuse
F= 3.99m²
U= 8.58m
Neues
Gitterelement
Strahlenschutzschiebetür Erhalten
Bleigleichwert NEU 2 cm
an Vorraum und Deckenunterseite
NEUAUFBAU BUNKER
EH.0.011
HF-Cave
F= 23.22m²
U= 21.68m
LH 2.20
vor Ort prüfen
Abstützung (Querträger +Stütze
HEB140 mit BS-Verkleidung)
Abstützung (Querträger +Stütze
HEB180 mit BS-Verkleidung)
EH.0.012
Lager (radioaktive Reststoffe)
F= 29.28m²
U= 22.24m
LH 2.60
Sicherungsstufe 3
EH.0.031
Lager
F= 29.28m²
U= 22.24m
LH 2.60
Bestehendes Rack versetzen
Aufstellfläche des
Aerosol- und
Gasmonitors
Tür zum Flur
mit Lastenaufzug
Druckluft Bestand
Neue Zuluftöffnung herstellen
EH.0.033
Lüftungszentrale
F= 92.04m²
U= 41.50m
LH 2.60
EH.0.040
Lüftungszentrale
F= 92.04m²
U= 41.50m
LH 2.60
EH 01.3
Treppe zurückbauen und vorh. Treppenloch verschließen
vorh. Deckendurchbruch vergrößern
HEB180 Stahlteilzüge
mit BS-Verkleidung
PUMPENSUMPF
WASSERTANK
Brandwand F90-A+M
Tür bereits erneuert
ZKS
Tür erneuern F90
(über Vorsatzschale)
52
51
50
49
48
47
46