AUSSEN

INNEN

22

7⁵

25⁵

LEIBUNGSANSICHT VORHANGFASSADE
AUS METALLSCHINDELN, 3-SEITIG UMLAUFENDE
BLECHBEKLEIDUNG AUS ALUMINIUM,
FARBBESCHICHTET; KANTENRADIUS >2mm
(GEWERK: DACHDECKER)

U-PROFIL AUS ALUMINIUMBLECH
ZUR ABDECKUNG DES UNTERSATZ-
PROFILS, d= ca. 20 mm
GEWERK: (METALLBAU)

FASSADENRINNE
MIT EINSEITIGER PERFORATION,
h= ca. 8 cm, b= ca. 13,5 cm,
AUF NIVELLIER-STELLFÜSSEN

OKFF TERRASSE
+11,26 m

BETONPLATTEN MIT NATURSTEINVORSATZ,
40/40/4,2 cm

STELZLAGER

DACHNEIGUNG
mind. 2% GEFÄLLE

2-LAGIGE BITUMENABDICHTUNG AUS
BESANDETER OBERLAGE UND
DAMPFDRUCKAUSGLEICHSSCHICHT

PIR-GEFÄLLEDÄMMUNG,
WLS 028, d= 16 cm (i. M.)

XPS-KEIL
5/5cm

UNTERSATZPROFIL,
ca. 70/350mm

20

BITUMENSCHWEISSBAHN
ALS DAMPFSPERRE

HOHLKEHLE

STB-ÜBERZUG,
h/b= 30/24 cm
(TÜRBEREICH)

30

24

26

STAHLBETONDECKE,
d= 26 cm GEM. STATIK

LEIBUNGSANSICHT
VERPUTZTER STB-PFEILER

ALUMINIUM-TÜRELEMENT ALS RAHMENTÜR,
NACH INNEN AUFSCHLAGEND,
MIT 2cm-SCHWELLE GEM. LV

MASSIVHOLZSTUFE
b/h= ca. 25,5 x 4,0 cm,
OHNE ÜBERSTAND
MIT SCHATTENNUT

4

SOCKELLEISTE GEM.
BODENBELAGSPLAN

RANDDÄMMSTREIFEN
MIT FOLIENFLANSCH

1

15

10

OKFF DG
+11,13 m

OBERBELAG GEM.
BODENBELAGSPLAN
UND ÜBERSICHT
FUSSBODENAUFBAU

OK ROHDECKE
+10,93 m

20

26

UK ROHDECKE
+10,67 m

INNEN

VORZUG

PROJEKT GYMNASIALES SCHULZENTRUM ERWEITERUNGSBAU II SCHULSTRASSE 4 a 19073 STRALENDORF	SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN	MAßSTAB 1:5	DIESES WERK IST NACH PARAGRAPH 2 UrhG (BGBl. I 1965 S.1273) URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. VERVIELFÄLTIGUNGEN -AUCH AUSZUGSWEISE - OHNE ZUSTIMMUNG DES VERFASSERS SIND UNTERSAGT.
BAUHERR AMT STRALENDORF DORFSTRASSE 30 19073 STRALENDORF	AUGUST-BEBEL-STR. 8 19055 SCHWERIN MARKT 26 24321 LÜTJENBURG	DATUM 09.10.2026	PLAN ANSCHLUSSDETAIL DACHTERRASSE DG TÜRBEREICH
		GEZ. K. H.	NR. 43