AUSSEN

INNEN
VORBEREITUNG MUSIK

OK STB.-DREMPEL
+11,45 m

OK DREMPELHÖHE
ÖRTLICH MIT BL
FESTLEGEN !

F30-GKF-
BEPLANKUNG

FREISTEHENDE VORSATZSCHALE,
F30-GKF-BEPLANKUNG

DACHNEIGUNG
70°

STEHFALZ-PROFILTAFEL
AUS ALUMINIUM,
50/444/1,0 mm
MIT RÜCKSEITIGER
VLIESBESCHICHTUNG

OK FIRA ORTGANG

SPARREN
b/h= 10/28 cm
GEM. STATIK

DAMPF-
BREMSE,
sd= 50 m

UNTERDECKBAHN,
DIFFUSIONSOFFEN

HINTERLÜFTUNG 4 cm

ZWISCHENSPARREN-
DÄMMUNG, WLS 035,
d= 28 cm

VOLLHOLZSCHALUNG
d= 2,4 cm

BAUFURNIERSPERRHOLZ
BFU 100, d= 2,5 cm,
l= ca. 40 cm

SPARRENPFETTEN-
ANKER GEM. STATIK

HOHLRAUM
ZWISCHEN
SPARREN UND
DAMPFSPERRE
MIT DÄMMUNG
AUSSTOPFEN

SOCKELLEISTE GEM.
BODENBELAGSPLAN

OBERBELAG GEM.
BODENBELAGSPLAN
UND ÜBERSICHT
FUSSBODENAUFBAU

OKFF DG
+11,13 m

RANDDÄMMSTREIFEN
MIT FOLIENFLANSCH

ZEMENTESTRICH

TRITTSCHALLDÄMMUNG

OK ROHDECKE
+10,93

VERBUNDKLIPP

INSEKTEN-
SCHUTZGITTER

SCHWELLE
b/h= 24/12 cm
GEM. STATIK

BITUMEN-
PAPPE V60S4

MINERALISCHE
DÄMMUNG ALS
KERNDÄMMUNG
WLS 035, d= 18 cm
MIT 2 cm
MONTAGELUFT

TRAUFENWINKEL MIT
KOMPRIBAND UND
BÖRDELFÜLLER

STAHLBETONDECKE,
d= 26 cm GEM. STATIK

OK TRAUFE
+10,71 m

RINNEN-
EINHANGBLECH

REGENRINNE
HALBRUND
NG 400

LEITUNGSPEITSCHE
RAFFSTORE BIS
ÜBERGABEPUNKT ELT

AUFLAGE AUS MINERALISCHER
DÄMMUNG, d= 60 mm
(Rohdichte= 50 kg/m³)

UK ROHDECKE
+10,67 m

KERNDÄMMUNG
XPS-HARTSCHAUM
WLS 035, d= 20 cm

EINLAUFSTUTZEN

VERBLENDMAUERWERK, KLINKER,
FORMAT DF

ÜBERGABE-
PUNKT ELT

AKUSTIKDECKE

ABFANGUNG DES VERBLEND-
STURZES GEMÄSS FASSADENSTATIK

UD-PROFIL 28/27 mm

SCHATTENFUGE 15 mm

KALKZEMENTPUTZ,
d= 1.5 cm

FERTIGTEIL-VERBLENDSTURZ
ca. 24 x 30 cm (5 SCHICHTEN)
GEM. STATIK UND HERSTELLER-
VORGABEN

STB-STURZ b/h=24/45cm
GEM. STATIK

MINERALWOLLE HYDROPHOBIERT,
WLS 032, d= 6,5 cm
(GEWERK: METALLBAU)

RAFFSTOREKASTEN, T= 12 cm,
ÜBER KONSOLE AN STB-DECKE
BEFESTIGT, LAMELLE: 80 mm
MIT SCHIENENFÜHRUNG

UK AKUSTIKDECKE
+10,47 m

FUGENABDICHTUNG
MIT DICHTBAND
(GEWERK: METALLBAU)

EPDM-FOLIE,
DAMPFDICHT

EPDM-FOLIE,
DAMPF-
DIFFUSIONS-
OFFEN

FALLROHR,
DN 120

DK-ALUMINIUM-FENSTER
MIT 3-FACH-ISOLIER-
VERGLASUNG GEM. LV

F30
WANDBEREICH

F30
VON UNTEN

INNEN
KLASSENRAUM

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

PROJEKT

GYMNASIALES SCHULZENTRUM ERWEITERUNGSBAU II

19073 STRALENDORF
SCHULSTRASSE 4 a

BAUHERR

AMT STRALENDORF
DORFSTRASSE 30
19073 STRALENDORF

VERMERK
VORABZUG

NR.
61

PLAN

DACHDETAIL TRAUFE ACHSE 1

DATUM	09.10.2026	MAßSTAB	1:5
BLATTGRÖßE	594x420 mm A2	GEZ.	K. H.

DIESES WERK IST NACH PARAGRAPH 2 UrhG (BGBl. I 1965 S.1273) URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. VERVIELFÄLTIGUNGEN -AUCH AUSZUGSWEISE - OHNE ZUSTIMMUNG DES VERFASSERS SIND UNTERSAGT.

SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

August-Bebel-Str. 8
19055 Schwerin
Telefon 0385 590510
Fax 0385 5905122

Markt 26
24321 Lütjenburg
Telefon 04381 414200
Fax 04381 4142040

VORAB