

Türliste Gebäude A - Stand 09.09.2026 - Index B

Geschoss	Tür-Nr.	Von Raum	Von Raum- Nummer	zu Raum
----------	---------	----------	---------------------	---------

ERDGESCHOSS

	00.A.0.02.1	Ausstellfläche	A 0.11	Büro
	00.A.0.03.1	Ausstellfläche	A 0.11	Büro
	00.A.0.04.1	Ausstellfläche	A 0.11	Technik
	~~00.A.0.05.1~~	~~WC Beh. 24/7h- außen~~	~~A 0.05~~	~~<Nicht definiert>~~
	00.A.0.06.1	WC Damen Vor.	A 0.07	WC Damen
	00.A.0.07.1	WC Damen Vor.	A 0.07	Ausstellfläche
	00.A.0.08.1	WC-Beh. innen	A 0.08	Ausstellfläche
	00.A.0.09.1	WC Herren Vor.	A 0.09	Ausstellfläche
	00.A.0.10.1	WC Herren Vor.	A 0.09	WC Herren
	00.A.0.11.1	Ausstellfläche	A 0.11	Foyer
	00.A.0.12.1	Ausstellfläche	A 0.11	Pantry
	00.A.0.12.2	Ausstellfläche	A 0.11	Pantry
	00.A.0.13.1	Stuhllager	A 0.13	Mehrzweckraum
	00.A.0.13.2	Stuhllager	A 0.13	Mehrzweckraum
	00.A.0.14.1	Mehrzweckraum	A 0.14	Ausstellfläche
	00.A.0.14.2	Mehrzweckraum	A 0.14	Ausstellfläche
	00.A.0.14.3	Mehrzweckraum	A 0.14	Mehrzweckraum

1.OBERGESCHOSS

	00.A.1.01.1	Treppenhaus	T1- A, 1.OG	Bibliothek
	00.A.1.01.2	Bibliothek	A 1.01	<Nicht definiert>
	01.A.1.02.1	Pantry/ Lounge	A 1.02	Bibliothek
	01.A.1.03.1	Pumi	A 1.03	Bibliothek
	01.A.1.04.1	WC Vorraum unisex	A 1.04	Bibliothek
	01.A.1.05.1	WC Vorraum unisex	A 1.04	WC unisex
	01.A.1.06.1	WC-Beh.	A 1.06	Bibliothek
	01.A.1.07.1	Büro	A 1.07	Bibliothek

A.A.0.01.1	Außenbereich	-	Foyer
------------	--------------	---	-------

Anzahl

25+1

Zu Raum- Nummer	Bauabschnitt	Breite	Höhe	Türblatt-Maß
--------------------	--------------	--------	------	--------------

A 0.02	Gebäude A	1,01	2,26	0,96×2,235
A 0.03	Gebäude A	1,01	2,26	0,96×2,235
A 0.04	Gebäude A	1,01	2,26	0,96×2,235
~~<Nicht definiert>~~	~~Gebäude A~~	~~1,135~~	~~3~~	~~0,995×2,93~~
A 0.06	Gebäude A	0,885	2,26	0,835×2,235
A 0.11	Gebäude A	1,01	2,26	0,96×2,235
A 0.11	Gebäude A	1,135	2,26	1,085×2,235
A 0.11	Gebäude A	1,01	2,26	0,96×2,235
A 0.10	Gebäude A	0,885	2,26	0,835×2,235
A 0.01	Gebäude A	1,97	2,76	1,82×2,685
A 0.12	Gebäude A	1,2	2,26	1,18×2,25
A 0.12	Gebäude A	1,2	2,26	1,18×2,25
A 0.14	Gebäude A	1,51	2,26	1,05×2,235
A 0.14	Gebäude A	1,51	2,26	1,05×2,235
A 0.11	Gebäude A	2,24	2,26	1,99×2,135
A 0.11	Gebäude A	2,24	2,26	1,99×2,135
A 0.14	Gebäude A	9,135	3	8,875×2,87

A 1.01	Gebäude A	1,97	2,76	1,82×2,685
<Nicht definiert>	Gebäude A	1,135	2,89	1,075×2,42
A 1.01	Gebäude A	1,01	2,26	0,96×2,235
A 1.01	Gebäude A	1,01	2,26	0,96×2,235
A 1.01	Gebäude A	1,01	2,26	0,96×2,235
A 1.05	Gebäude A	0,76	2,26	0,71×2,235
A 1.01	Gebäude A	1,135	2,26	1,085×2,235
A 1.01	Gebäude A	1,01	2,26	0,96×2,235

A 0.01	Gebäude A	2,07	3	1,01/1,01 x 2,9
--------	-----------	------	---	-----------------

DIN L/R	Wand-stärke	Wandart	Zarge/Öberfläche	Türblatt/Material
---------	-------------	---------	------------------	-------------------

L	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	VT
R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	VT
R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	ST-BL
L	~~0,555~~	~~STB25 + Luftschicht + WD-55,5 cm~~	~~SBZ~~	~~ST-BL~~
R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT
L	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT
R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	VT
L	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	VT
L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT
L	0,115	Normalglas	A-PR/P	A-PR/Glas
L	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	-	VT
R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	-	VT
L	0,2	Stahlbeton Innenwand tragend	A-PR/P	A-PR/Glas
R	0,2	Stahlbeton Innenwand tragend	A-PR/P	A-PR/Glas
L	0,3	Stahlbeton Innenwand tragend	A-PR/P	A-PR/Glas
L	0,3	Stahlbeton Innenwand tragend	A-PR/P	A-PR/Glas
	0,1	Vorsatzschale	-	-

R	0,115	Normalglas	A-PR/P	A-PR/Glas
R	0,555	STB25 + Luftschicht + WD 55,5 cm	SBZ	ST-BL
L	0,115	Normalglas	A-PR/P	A-PR/Glas
L	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	VT
R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SBZ	VT
L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT
R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SBZ	VT
L	0,115	Normalglas	A-PR/P	A-PR/Glas

R/L	-	Fassade	A-PR/P	A-PR/Glas
-----	---	---------	--------	-----------

Türblatt/Oberfläche	Oberflächenfarbe Türblatt	Feuerwiderstand klasse Türen	Widerstandsklasse	Schallschutzanforderung Rw, P
---------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------	----------------------------------

HPL	-	-	RC1	Rw,P 32 dB
HPL	-	-	RC1	Rw,P 32 dB
GR/G	-	-	-	Rw,P 32 dB
~~GR/G~~	-	-	-	-
FRT	-	-	-	-
FRT	-	-	-	-
FRT	-	-	-	-
FRT	-	-	-	-
FRT	-	-	-	-
P/Glas	-	EI30 S200C5	-	-
HPL	-	-	-	<Nicht definiert>
HPL	-	-	-	<Nicht definiert>
P/Glas	-	-	-	-
P/Glas	-	-	-	-
P/Glas	-	-	-	Rw,P 37 dB
P/Glas	-	-	-	Rw,P 37 dB
-	-	-	-	-

P/Glas	-	EI30 S200C5(FSA)	-	Rw,P 37 dB
GR/G	-	-	-	Rw,P 32 dB
P/Glas	-	-	-	Rw,P 32 dB
HPL	-	-	-	-
FRT	-	-	-	-
FRT	-	-	-	-
FRT	-	-	-	-
P/Glas	-	-	-	Rw,P 32 dB

P/Glas	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

Klimaklasse Türen	Uw-Wert	Ug-Wert	Schließer	Schloss
----------------------	---------	---------	-----------	---------

-			OBS	PZ
-			OBS	PZ
Klimaklasse I			OBS	PZ
~~Klimaklasse III~~			~~P~~	~~PZ~~
-			-	WC-V
FRT			-	WC-V
FRT			-	WC-V
FRT			-	WC-V
-			-	WC-V
Klimaklasse II			SSM+P+Ö-2	PZ
-			OBS	PZ
-			OBS	PZ
Klimaklasse I			OBS	PZ
Klimaklasse I			OBS	PZ
Klimaklasse I			SSM+P+Ö-2	PZ
Klimaklasse I			SSM+P+Ö-2	PZ
-			-	-

Klimaklasse II			SSM+P+Ö-2	-
-			RFS+P	PZ
Klimaklasse I			OBS	PZ
Klimaklasse I			OBS	PZ
FRT			-	WC-V
-			-	WC-V
FRT			-	WC-V
Klimaklasse I			OBS	PZ

Klimaklasse III

SSM+P+Ö2

Obentürschließer	Feststellanlage n	Beschläge(Ba ndseite/Gegen seite)	Türstopper	Kontakte
------------------	----------------------	---	------------	----------

OTS	-	D/D	Boden	-
OTS	-	D/D	Boden	-
OTS	-	D/K	Boden	MK
~~OTS~~	-	~~D/D~~	~~Boden~~	-
OTS	-	D/D	Wand	-
OTS	-	D/D	Wand	-
OTS	-	D/D	Wand	-
OTS	-	D/D	Wand	-
OTS	-	D/D	Wand	-
OTS	-	STG	Boden	MK
-	-	ELM	-	-
-	-	ELM	-	-
-	-	D/D	Boden	-
-	-	D/D	Boden	-
-	-	D/D	Wand	-
-	-	D/D	Wand	-
-	-	ELM	-	-

OTS	-	PA-SG	Boden	MK
OTS	-	K/D	Boden	MK; Alarmspinne
-	-	D/D	Boden	-
OTS	-	D/D	Boden	-
ITS	-	D/D	Boden	-
-	-	D/D	Boden	-
ITS	-	D/D	Boden	-
-	-	D/D	Boden	MK

OTS	STG/D	MK
-----	-------	----

Sonstiges
Bohr- und Ziehschutz
NAV, Innenverriegelung
Schiebetür
Schiebetür
Falttür

Zugangskontrolle, Kartenleser
NAV

Haupteingangstür mit mot.
Drehflügelantrieb, NAV, Push-
Bar mit Schließfolgeregelung