



5 mm

Kleber, Dispersionsklebstoff, 611 Eurostar Lino (Forbo Eurocol) o.glw.

Ausgleichsmasse Forbo Eurocol 920 Europlan Alphy Gipsausgleich o.glw. +
Grundierung forbo eurocol Europrimer Multi Plus 044-1 o.glw.

Zementestrich CT-C25 F4, Körnung 4 mm (mind. 12 mm, max 25 mm
Noppenüberdeckung)

Schlüter-BEKOTEC-EN 2520 PF Estrichnoppenplatte aus Polystyrol EPS 033 DEO (PS 30) WLG 0,33
integrierte Fußbodenheizung, 16mm Rohre (Abstände: 150, 225 od. 300mm)

Trittschalldämmung Mineralwolle DES-sm, CP3 (≤ 3 mm), hochdruckfest,
z. B. Rockwool Floorrock Acoustic CP3
dynamische Steifigkeit: 20 MN/m³
Euroklasse: nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13 501-1

Ausgleichsschicht als Schüttung, bei größeren Unebenheiten, aus naturbelassenem Blähton, rund, gebrochen und zementgebunden, geeignet für die Aufnahme von Trittschalldämmung und schwimmenden Estrichkonstruktionen, einschließlich erforderlicher Grundierung des Betonuntergrunds.

Bestandsdecke, Stahlbeton

Abhangdecke, Aufbau gemäß Hersteller Vorgaben.

Direktanhänger (Abstand: max. 120 cm) für Tragprofil CD 60/27 mm (Abstand jeden 60 cm)

Höhe gesamt 100 mm

Typ Knauf D112. od. glw.

Auflage Steinwolle 80mm, 50kg/m³

Akustik Holzwolleplatte, Ultrafein, 25 mm, Weiß 101, Brandschutzklasse B1,

Schalabsorptionsgrad: 0,95. Formate: 600 x 2400 mm, auf dem Maß geschnitten

Typ Troldekt od. glw.

Schallschutzanforderungen der Decke:

$R'_{w} \geq 55 \text{ dB}$

$L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$

Legende : Grafik		Hinweis: Alle Maße sind vor Ort zu prüfen.			
	schwarz/graue : Bestand		gelb : Abbruch		rot : neu
	Stahlbeton		Dämmung hart		
	Stahl		Dämmung weich		
	Trockenbauwände mit Zwischendämmung				
	Achse		Sanitärobjekte		
	Verdeckt		Fliesen		
	Projektion		ELT-Objekte		
	Schnittlinie		TGA-Objekte		
Allgemein					
 OKFF +20,14 OKRD +19,99		Höhenkote Fussboden Grundriss			
T. 00 F. 000		Tür-/ Fensterbezeichnung in Tür-/Fensterliste			
DT 0000		Detailverweis Plannummer			
OK	Oberkante	WS	--Wandschlitz		
UK	Unterkante	BE	Bodeneinlauf		
VK	Vorderkante	DE	Dacheinlauf		
OKRD	OK Rohdecke	NÜ	Notüberlauf		
OKFF	Fertigfussboden	RR	Regenrohr		
LH	lichte Höhe	HK	Heizkörper		
UKFD	UK Fertigdecke	HKV	Heizkreisverteiler		
UKRD	UK Rohdecke	ELT	Elektroverteiler		
UKST	UK Sturz	WL	Wandleuchte		
BRH	Brüstungshöhe	DL	Deckenleuchte		
UZ	Unterzug	dT	Tür dichtschießend		
ÜZ	Überzug	dTs	Tür dicht, selbstschließend		
WD	Wanddurchbruch	T30 RS	Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend		
Höheanlage					
±0,00 = +0,00 = 62,93 M. üNNH					
Index Datum Änderung					
Plannummer					
NT01 _ 5 _ ARC _ DT _ FB _ 0603 _ 01 _ PF _ _					
Planinhalt					
Bauteilaufbau					
Titel					
Fußbodenaufbau OG, hart					
Teil		Maßstab		Blattgröße	
01 / 01		M 1:5		DIN A3	
Plandatum		Indexdatum		Planstatus	
13.08.26		-		PF	
gezeichnet		geprüft		Projektphase	
ERu				LP5	
Projektname					
Umbau und Modernisierung der Allgemeinen Förderschule Lübz "Schule am Neuen Teich"					
Bauherr					
Landkreis Ludwigslust-Parchim Puttitzer Str. 25 19370 Parchim					
Planer					
raplus Architektur mevißen hillmann harder hille architektenpartnerschaft mbB Eleonorenstraße 18, 30449 Hannover +49.511.169 95 31					
Planer					
KIRCHBERGER & WIEGNER ROHDE Partnerschaft von Architekten mbB Stephanstraße 54a, 10559 Berlin +49 30 403687200					
Bauvorhaben					
Neuer Teich 1 19386 Lübz					

