



Legende Gebäudeautomation:


- Temperaturfühler (Raum)
Mitte = OKFF 1,30m
Außenkante ca. 0,20m von der Türrahmenaußenkante
- Temperatur- / CO2-Fühler (Raum)
Mitte = OKFF 1,30m
Außenkante ca. 0,20m von der Türrahmenaußenkante
- Raumbediengerät +T
Mitte = OKFF 1,30m
Außenkante ca. 0,20m von der Türrahmenaußenkante
- Raumbediengerät +T+CO2
Mitte = OKFF 1,30m
Außenkante ca. 0,20m von der Türrahmenaußenkante
- Anlagenschalter Aus/Ein/Auto
- Anlagenschalter Aus/1/2/3
- Signalleuchte
- Busanschlusskasten RA
- Busanschlusskasten BSK

Legende bauseitiger TGA-Komponente mit GA-Schnittstelle:

- mot. Brandschutzklappe
- mot. Jalousieklappe
- Elektrolufterhitzer
- variabler Volumenstromregler
- Fensterkontakt
- bauseitige ELT-Kabelrinne und Steigtrasse, verschiedene Größen
- Präsenz- und Bewegungsmelder

f					
e					
d					
c					
b					
a					
Index	Datum	Änderungsbeschreibung	gezeichnet	geprüft	

Diese Zeichnung ist Eigentum der Architekten und darf ohne deren Zustimmung weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, gewerblich genutzt oder Dritten überlassen werden.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Stabes der Projektkoordination, der Fachfirmen und der dazu gehörigen Pläne der Architekten.
Die in den Plänen enthaltenen technischen Abmessungen, Ausprägungen, Schnitts, Kanäle und Trassen wurden von den Projektkoordinatoren geprüft und für richtig befunden.
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen und in Ort und Stelle zu kontrollieren. Maße und Trassenabstände in diesen Plänen sind vor der Ausführung mit den Architekten zu klären.
Die angegebenen Maße sind Richtmaße. Angaben von Tür-, Fenster- und Stützabständen beziehen sich auf den Fertigfußboden.



Bauherr

LANDKREIS LUDWIGSLUST-PARCHIM
RAUM FÜR ZUKUNFT

Planung

Inros Lackner SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16
18055 Rostock
Tel.: 0381-45 67 80, E-Mail: hochbauten@inros-lackner.de

Lagebezug: ETRS89 UTM Zone 33 Höhenbezug: 0.00 m ± + 35,35 m NNN

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Vorhaben / Objekt

Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP
Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Ausbildungszentrum für Brand- und Katastrophenschutz (AZBK)
An der K38 Nr.1, 19306 Neustadt-Glewe

Planinhalt

Gebäudeautomation Installationsplan
Erdgeschoss BT1-4

Bestätigung Bauherr		Kontrolle 1	
Bearbeiter	A.Frahm	Kontrolle 2	
gezeichnet	J.-M.Solzin	Maßstab	1:200
Plangrundlage		Datum	29.04.2026
Plancodierung		Index	Status
2023-0236	10 5 TC ZINS EG 0100	0	G