



Legende Gebäudeautomation:

- Temperaturfühler (Raum)
Mitte = OKFF 1,30m
Außenkante ca. 0,20m von der Türnähmenaußenkante
- Temperatur / CO2-Fühler (Raum)
Mitte = OKFF 1,30m
Außenkante ca. 0,20m von der Türnähmenaußenkante
- Raumbediengerät + T
Mitte = OKFF 1,30m
Außenkante ca. 0,20m von der Türnähmenaußenkante
- Raumbediengerät + T+CO2
Mitte = OKFF 1,30m
Außenkante ca. 0,20m von der Türnähmenaußenkante
- Anlagenschalter Aus/Ein/Auto
Anlagenschalter Aus/1/2/3
- Signalleuchte
- Busanschlusskasten RA
- Busanschlusskasten BSK

Legende bauseitiger TGA-Komponente mit GA-Schnittstelle:


- mot. Brandschutzklappe
- mot. Jalousieklappe
- Elektrotaucherhitzer
- variabler Volumenstromregler
- Fensterkontakt
- bauseitige ELT-Kabelrinne und Steigtrasse, verschiedene Größen
- Präsenz- und Bewegungsmelder

f	d	c	b	a
Index	Datum	Änderungsbeschreibung	gezeichnet	geprüft

Diese Zeichnung ist Eigentum der Architekten und darf ohne deren Zustimmung weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, gewandelt, genutzt oder Dritten weitergegeben werden. Diese Planung ist in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Tragwerksplanung, der Fachplanung, der Fachplanung und der Bauabfertigung zu betrachten. Alle Maße sind in Ausführung zu geben und die Ausführung ist zu kontrollieren. Maß- und Inhaltsangaben in dieser Planung sind vor der Ausführung mit den Architekten zu klären. Die angegebenen Maße sind Richtmaße. Angaben von Tür-, Fenster- und Brandschutzgeräten beziehen sich auf die Herstellerangaben.

Übersicht /

Photogramm



Bauherr:

LANDKREIS
LUDWIGSLUT-PARCHIM
RAUM FÜR ZUKUNFT

Planung:

Innos Lackner SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16
18055 Rostock
Tel.: 0361-45 87 80, E-Mail: hochbau@innos-lackner.de

Lagebezug: ETRS89 UTM Zone 33 Höhenbezug: 0,00 m ± + 35,35 m NHN

Leistungsphase:

Ausführungsplanung

Vorhaben /

Objekt

Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP

Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Ausbildungszentrum für Brand- und Katastrophenschutz (AZBK)

An der K38 Nr. 1, 18006 Neustadt-Glewe

Planinhalt:

Gebäudeautomation Installationsplan

Erdgeschoss BT1 - Teil 1

Bestätigung Bauherr:	Kontrolle 1	
Bearbeiter:	Kontrolle 2	
gezeichnet:	Maßstab:	1:50
Plangrundlage:	Datum:	29.04.2026
Plancodierung:	Index:	Status:
2023-0236	11 5 TC ZINS EG 0111	0 G