

VB UV-EG3-05

VB UV-OG.7

VB UV-OG.8

Legende Gebäudeautomation:


- Temperaturfühler (Raum)
Mitte = OKFF 1,30m
Außenkante ca. 0,20m von der Türrahmenseitenkante
- Temperatur- / CO2-Fühler (Raum)
Mitte = OKFF 1,30m
Außenkante ca. 0,20m von der Türrahmenseitenkante
- Raumbediengerät + T
Mitte = OKFF 1,30m
Außenkante ca. 0,20m von der Türrahmenseitenkante
- Raumbediengerät + T+CO2
Mitte = OKFF 1,30m
Außenkante ca. 0,20m von der Türrahmenseitenkante
- Anlagenschalter Aus/Ein/Auto
Anlagenschalter Aus/1/2/3
- Signalleuchte
- Busanschlusskasten RA
Busanschlusskasten BSK

Legende bauseitiger TGA-Komponente mit GA-Schnittstelle:

- mot. Brandschutzklappe
- mot. Jalousieklappe
- Elektrotafterhitzer
- variabler Volumenstromregler
- Fensterkontakt
- bauseitige ELT-Kabelrinne und Steigtrasse, verschiedene Größen
- Präsenz- und Bewegungsmelder

Diese Zeichnung ist Eigentum der Architekten und darf ohne deren Zustimmung weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, gewerblich genutzt oder Dritten weitergegeben werden.
Diese Planung ist in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Tragwerksplanung, der Fachplanung und der dazu gehörigen Pläne der Architekten.
Alle Maße sind in Ausführung zu prüfen und an Ort und Stelle zu verifizieren und zu kontrollieren. Maß- und Höhenangaben in diesem Plan sind vor der Ausführung mit den Architekten zu klären.
Die angegebenen Maße und Positionen sind Angaben von TGA-, Fenster- und Bauteilgrößen basieren sich auf den Herstellerangaben.

Übersicht /
Piktogramm



Bauherr:

LANDKREIS
LUDWIGSLUST-PARCHIM
RAUM FÜR ZUKUNFT

Planung:

Inros Lackner SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16
19055 Rostock
Tel.: 0361-445 87 80, E-Mail: hochbauen@inros-lackner.de

Lagebezug: ETRS89 UTM Zone 33 Höhenbezug: 0,00 m ± + 35,35 m NHN

Leistungsphase:

Ausführungsplanung

Vorhaben /

Objekt:

Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP
Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Ausbildungszentrum für Brand- und Katastrophenschutz (AZBK)
An der K38 Nr. 1, 19006 Neustadt-Glewe

Planinhalt:

Gebäudeautomation Installationsplan
Obergeschoss BT3 - Teil 1

Bestätigung Bauherr:	Kontrolle 1	
Bearbeiter:	Kontrolle 2	
gezeichnet:	Maßstab:	1:50
Plangrundlage:	Datum:	29.04.2026
Plancodierung:	Index:	Status:
2023-0236	13 5 TC ZINS 01 0321	0 G