






























0-90-15 Innentüren																																			
Geschoss	Tür-Nr.	Raum-Nr.	Raumname	Türtyp	Nutzung	Rahbau-Breite	Rahbau-Höhe	Wand-dicke	Wandaufbau	Ansicht von Bandseite	Anschlag / Gehfl.: DIN L/R	Oberlicht	Rahmen-aufdopplung	Schallschutz [Rwpl] in dB	Notausgang/Fluchtweg	Brandschutz DIN EN 13501-2	Feuchtraum /Naissraum	Zarge Art	Zarge Material	Türblatt Art	Türblatt Material	Türblatt Kante	Türblatt Unterschnitt	OTS / Feststellanlage	Lage OTS / Fest	Kontakt	Anschluss 230V	Auslösung	Übergabepunkt	Beschlag	Panikbeschlag nach DIN EN	Schließung	Türstopper	Sonstiges	
Kellergeschoss																																			
	IT.K.1	<nicht definiert>		Typ B2	Sonstige	0,87 <sup>1</sup>	0,87 <sup>1</sup>	0,27	P.WI   KS 24 zweiseitig Kalkzementputz		L	-	-	-	-	E2 90-S200C5	-	Eck	St	stl	St gr	-	-	OTS GS	B	-	-	-	-	-	D/D	-	ohne Zylinderbohrung	-	-
Erdschoss																																			
	IT.3.036-1	<nicht definiert>	Flur	Typ C	Gruppenraum	1,13 <sup>1</sup>	2,13 <sup>1</sup>	0,26 <sup>1</sup>	Bestandwand - MZ		R	-	-	37	-	-	-	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.059-1	3.038	Flur	Typ C	Gruppenraum	1,13 <sup>1</sup>	2,13 <sup>1</sup>	0,42 <sup>1</sup>	Bestandwand - MZ		L	-	-	37	-	-	-	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	Wand	Schließblechverstärkung	
	IT.3.059-2	3.059	Gruppenraum	Typ A	Gruppenraum	1,01	2,13 <sup>1</sup>	0,27	P.WI   KS 24 zweiseitig Kalkzementputz		L	-	-	37	-	-	-	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/D	-	EZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.035-1	3.035	7. Klasse	Typ C	Klassenraum	1,13 <sup>1</sup>	2,13 <sup>1</sup>	0,26 <sup>1</sup>	Bestandwand - MZ		L	-	-	37	-	-	-	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.032-1	<nicht definiert>	Flur	Typ C	Klassenraum	1,13 <sup>1</sup>	2,13 <sup>1</sup>	0,27	Bestandwand - MZ		L	-	-	37	-	-	-	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	Wand	Schließblechverstärkung	
	IT.3.033-1	3.033	Vorb. Geschichte	Typ A	Klassenraum	1,01	2,13 <sup>1</sup>	0,27 <sup>1</sup>	Bestandwand - MZ		R	-	-	37	-	-	-	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/D	-	EZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.054-1	<nicht definiert>	Flur	Typ C	Klassenraum	1,13 <sup>1</sup>	2,13 <sup>1</sup>	0,42 <sup>1</sup>	Bestandwand - MZ		R	-	-	37	-	-	-	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.060-1	3.038	Flur	Typ C	Klassenraum	1,13 <sup>1</sup>	2,13 <sup>1</sup>	0,42 <sup>1</sup>	Bestandwand - MZ		L	-	-	37	-	-	-	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.062-1	3.062	Lehrerzimmer	Typ A	Lehrerzimmer	1,01	2,13 <sup>1</sup>	0,42 <sup>1</sup>	Bestandwand - MZ		L	-	-	37	-	ScC5	-	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.061-1	<nicht definiert>	Flur	Typ A	Lehrerzimmer	1,01	2,13 <sup>1</sup>	0,42 <sup>1</sup>	Bestandwand - MZ		L	-	-	37	-	ScC5	-	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.061-2	<nicht definiert>	Lehrerzimmer	Typ K	Lehrerzimmer	2,26	2,26	0,28 <sup>1</sup>	Bestandwand - MZ		L	-	-	37	-	-	-	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/D	-	EZ	Wand	Schließblechverstärkung	
	IT.3.056-1	3.056	WC Mädchen	Typ A	Sanitärraum	1,01	2,13 <sup>1</sup>	0,15	342 - GK doppelt beplankt (1,5,0)		R	-	-	-	-	-	-	F	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/D	-	ohne Zylinderbohrung	Wand	Schließblechverstärkung
	IT.3.053a-1	3.053a	WC Mitarbeiter	Typ B	Sanitärraum	0,88 <sup>1</sup>	2,13 <sup>1</sup>	0,13 <sup>1</sup>	342 - KS (11,5) // KF (1,0)		L	-	-	-	-	-	-	F	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	ja	-	-	-	-	-	-	D/D	-	ohne Zylinderbohrung	Wand	Schließblechverstärkung
	IT.3.050-1	3.049	Vorraum WC L Damen	Typ B	Sanitärraum	0,88 <sup>1</sup>	2,13 <sup>1</sup>	0,15 <sup>1</sup>	Bestandwand - MZ		R	-	-	-	-	-	-	F	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/D	-	ohne Zylinderbohrung	Wand	Schließblechverstärkung
	IT.3.046-1	3.048	Flur	Typ B	Sanitärraum	0,88 <sup>1</sup>	2,13 <sup>1</sup>	0,15 <sup>1</sup>	Bestandwand - MZ		L	-	-	37	-	-	-	F	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/D	-	FZ	Wand	Schließblechverstärkung
	IT.3.025-5	3.025	Foyer	Typ B	Sanitärraum	0,88 <sup>1</sup>	2,13 <sup>1</sup>	0,27	Bestandwand - MZ		L	-	-	37	-	ScC5	F	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/D	-	FZ	-	Schließblechverstärkung	
	IT.3.025-6	3.025	Foyer	Typ C	Sanitärraum	1,13 <sup>1</sup>	2,13 <sup>1</sup>	0,27	Bestandwand - MZ		R	-	-	45	-	ScC5	F	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS GS	B	-	-	-	-	D/D	-	FZ	-	Schließblechverstärkung	
	IT.3.025-7	3.025	Foyer	Typ B	Sanitärraum	0,88 <sup>1</sup>	2,13 <sup>1</sup>	0,27	Bestandwand - MZ		R	-	-	37	-	ScC5	F	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/D	-	FZ	-	Schließblechverstärkung	
	IT.3.049-1	3.049	Vorraum WC L Damen	Typ B	Sanitärraum	0,88 <sup>1</sup>	2,13 <sup>1</sup>	0,15	WI   GK 15 beidseitig 2-lagig		L	-	-	37	-	-	-	F	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/D	-	FZ	Wand	Schließblechverstärkung
	IT.3.058-1	3.058	WC Jungen	Typ A	Sanitärraum	1,01	2,13 <sup>1</sup>	0,15	342 - GK doppelt beplankt (1,5,0)		L	-	-	-	-	-	-	F	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/D	-	ohne Zylinderbohrung	Wand	Schließblechverstärkung
	IT.3.016-1	3.010	Flur	Typ B	Sanitärraum	0,88 <sup>1</sup>	2,13 <sup>1</sup>	0,15 <sup>1</sup>	Bestandwand - MZ		L	-	-	37	-	ScC5	F	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/D	-	FZ	Wand	Schließblechverstärkung	
	IT.3.015-1	3.010	Flur	Typ B	Sanitärraum	0,88 <sup>1</sup>	2,13 <sup>1</sup>	0,15 <sup>1</sup>	Bestandwand - MZ		R	-	-	37	-	ScC5	F	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/D	-	FZ	Wand	Schließblechverstärkung	
	IT.3.010-1	3.012	WC barrierefrei	Typ C	Sanitärraum	1,13 <sup>1</sup>	2,13 <sup>1</sup>	0,15 <sup>1</sup>	Bestandwand - MZ		L	-	-	45	-	ScC5	F	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS GS	B	-	-	-	-	D/D	-	FZ	-	Schließblechverstärkung	
	IT.3.014-1	3.014	WC L Damen	Typ B	Sanitärraum	0,88 <sup>1</sup>	2,13 <sup>1</sup>	0,14	Bestandwand - MZ		L	-	-	-	-	-	-	F	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/D	-	ohne Zylinderbohrung	Boden	Schließblechverstärkung
	IT.3.017-1	3.017	WC L Herren	Typ B	Sanitärraum	0,88 <sup>1</sup>	2,13 <sup>1</sup>	0,14	Bestandwand - MZ		R	-	-	-	-	-	-	F	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/D	-	ohne Zylinderbohrung	Boden	Schließblechverstärkung
	IT.3026-1	3.027	WC Mädchen	Typ B	Sanitärraum	0,88 <sup>1</sup>	2,13 <sup>1</sup>	0,15	Bestandwand - MZ		R	-	-	-	-	-	-	F	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	ja	-	-	-	-	-	-	D/D	-	ohne Zylinderbohrung	Wand	Schließblechverstärkung
	IT.3029-1	<nicht definiert>		Typ B	Sanitärraum	0,88 <sup>1</sup>	2,13 <sup>1</sup>	0,15	Bestandwand - MZ		R	-	-	-	-	-	-	F	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	ja	-	-	-	-	-	-	D/D	-	ohne Zylinderbohrung	Wand	Schließblechverstärkung
	IT.3.053-1	3.053	Vorraum WC Mitarbeiter	Typ B	Sanitärraum	0,88 <sup>1</sup>	2,13 <sup>1</sup>	0,13 <sup>1</sup>	342 - KS (11,5) // KF (1,0)		R	-	-	45	-	-	-	F	Um	St	stl	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS GS										