



Legende:			
	Außenluft		Volumenstrombegrenzer
	Fortluft		Rohrschalldämpfer
	Zuluft		Kulissenschalldämpfer
	Abluft		Zuluft in m³/h
	TV-Teilerventil		Abluft in m³/h
	Drallausslass		Brandschutzklappe, eckig
			Brandschutzklappe, rund

- HINWEISE**
- Lüftungskanäle über Dach mit 6cm Dämmung umlaufend ausführen
 - Die Regelkomponenten der Volumenstromregler sind je nach Position der dazugehörigen Revisionsöffnung links, rechts oder nach unten gerichtet zu montieren

Datum	Index	Änderung:	gkz.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Projekt:
Hort "Future Kids"
Mueßer Berg, Schwerin
Eulerstraße 3
19063 Schwerin

Bauherr:
Zentrales Gebäudemanagement
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin
Friesenstraße 20
19059 Schwerin

Architekt:

Fachplaner:

gezeichnet Datum 30.03.2026 Architektenplan vom 22.10.2025 Zeichnungsgröße 1600x594	Planinhalt Lüftungsplanung Dachaufsicht 240001_A_G_DA_L_260330_00	Maßstab 1:50 Projekt-Nr. Index 00
---	--	---