



Hinweis zur Rollstuhlgerecht – Prüfung der Türmaße:  
 Das erforderliche lichte Durchgangsmaß zur  
 Gewährleistung der Barrierefreiheit beträgt  
 mindestens 0,90 m (Breite) × 2,10 m (Höhe).  
 Bitte alle bestehenden Türen in den betreffenden  
 Bereichen entsprechend prüfen, inkl. Außenzugänge

Entwurf Variante 1 - Kurzzeitpflege ca. 793 qm

18.03.2026

LUP-Klinikum am Crivitzer See gGmbH  
 Untergeschoss A3 M 1:200