



LEGENDE SANITÄRTECHNIK	
	Trinkwasserleitung – kalt
	Trinkwasserleitung – warm
	Trinkwasserleitung – Zirkulation
	Abwasserleitung häusliches Schmutzwasser
	Schmutzwasser-Lüftungsleitung
	TW-Absperrarmatur
	TW-Zähler
	TW-Filter, hier: mit Druckminderer (Haus-Wasserstation)
	elektrische Auslösung auch Hygienespülung
	Trinkwasser-Durchlauferhitzer, elektrisch beheizt, hier: 6,5 kW
	Bodenablauf

LEGENDE HEIZUNGSTECHNIK	
	planmäßige Raumtemperatur
	Heizungswasser-Vorlauf
	Heizungswasser-Rücklauf
	Heizkörper, hier: profilierter Ventil-Platten-HK
	Membranausdehnungsgefäß, Inhalt 18 Liter

LEGENDE RAUMLUFTTECHNIK	
	eckiger Lüftungskanal (hier: Zuluft)
	runder Lüftungskanal (hier: Abluft)
FARBKENNUNG RL	
	Außenluft
	Abluft
	Überströmluft, auch ventilatorgestützt
	Einzelraumlüfter DIN 18017-3, Schaltung über Licht, Nachlauf 15 Minuten
	schallgedämmtes Überströmelement, hier: Nenngröße 300
	Überströmluft mit Angabe Lüfrichtung und Luftmenge
	Außenluftdurchlass, hier: Nachströmmenge 20 m³/h bei dp max. 8 Pa

ÄNDERUNGSVERMERKE			
VORABZUG			
Index	Datum	Bezeichnung der Änderung(en)	Name

Bauvorhaben:	Neubau Mobilitätsstation Am Packhof 1b, 19053 Schwerin		
Gewerk:	Heizung - Lüftung - Sanitär		
Planinhalt:	Grundriss Erdgeschoss		
Landeshauptstadt Schwerin		LPH	AUSFÜHRUNG
		geplant	09.02.2026
		gezeichnet	09.02.2026