

**31701 Jugendhaus Dr. K  
Dr.-Külz-Straße 3, 19053 Schwerin**

**Zusammenstellung für Stahl-Glas-Türen**

Begehung am 10.03.2026 um 13.00 Uhr

Teilnehmer: Herr Henze, Herr Dickau – Schüco / Hr. Peter – Architekt / Fr. Roller – ZGM



Bild 1 – Tür 10

Vorh. Maße 1040 / 2160  
Metalltür mit Lichtausschnitt  
Anforderungen: fh+RD+S  
Neu: Ausbau Tür / Türöffnung wird mit Mauerwerk  
verschlossen



Bild 2 – Tür 11

Vorh. Maße 1040 / 2160  
Metalltür mit Lichtausschnitt  
Anforderungen: RD+S  
Neu: Tür wird rauchdicht verschlossen



Bild 3 – Tür 12

Anforderungen: fh+RD+S  
Vorh. Maße 1700 / 2004 (Scheitel 2200)  
Neu: Stahl-Glas-Türelement,  
Bogen als verbreiterten Rahmen  
Anordnung Türflügel lt. bestätigter Skizze von  
Denkmalschutzbehörde



Bild 2 – Tür 13

Anforderungen: RD+S  
Vorh. Maße 1270 / 2100 (Scheitel 2200)  
Neu: Stahl-Glas-Türelement,



Bild 3 – Tür 14

Demontage Fensterelement  
vorh. Maße: 1250 / 1550 / BH: 740  
Einbau Stahl-Glas-Türelement  
Breite und Sturzhöhe bleibt erhalten  
Außentür zur neuen Fluchttreppe



Bild 4 – Tür 15

vorh. Holztürelement mit Aufschlag nach innen  
vorh. Maße: 1020 / 2220  
Neu: Stahl-Glas-Tür mit Aufschlag nach außen  
vorh. Rohbaubreite muss bleiben – Grund:  
innenseitig kein seitlichen Spielraum  
außen – Fluchttreppe