

---

---

---

---

---

---

LEGENDE:



Festlegungen gem. vor Ort Termin, 18.03.2026  
ZGM Fr. Roller,  
BSK Hr. Thölken,  
ABP Hr. Peter

**T11:**

- vorh. Tür soll „Rauchdicht“ verschraubt werden, hat im Bestand nur ca. 73 cm LDB

**T13:**

- Stahl-Glas, RS mit FSA (Fest-Stell-Anlage)  
LDB  $\geq 100$  cm
- vorh. Rohbauöffnung muss dafür vergrößert werden
- Umbau der vor. Stahl-Wandverkleidung notwendig

**T14:**

- Stahl-Glas-Außentür  
LDB  $\geq 105$  cm
- vorh. Rohbauöffnung muss dafür wahrscheinlich nicht vergrößert werden

**T15:**

- Stahl-Glas-Außentür  
LDB  $\geq 105$  cm
- vorh. Rohbauöffnung muss dafür verbreitert werden

Landeshauptstadt Schwerin - ZGM  
Friesenstraße 29, 19053 Schwerin

BAUVORHABEN:  
Jugendhaus Dr. K  
Dr.-Külz-Straße 3, 19053 Schwerin

GENEHMIGUNGSPLANUNG

1. Antrag Nutzungsänderung R 0.115, 0.119 u. 0.128 zu Multifunktionsräumen (1-3)
2. Herstellung 2. baulicher RW Ebene 1, Hinterhaus, Außentreppe vor R 0.128, Multifunktionsraum (3)

mit Darstellung vorh. Grundleitungen u. Hofeinläufen

Blattgröße: A2+ (490x594)

MASZSTAB	DATUM	BLATT-NR.
1:100	14.11.2025	3.2_4_G1

## PLANUNG

