Betriebsmittelliste Antriebe

Auftraggeber: IB Niersberger
Projektnummer: P26002
Projektbezeichnung: Biogasanlage Schwerin
Anlage: BGA

																	U	
Lfd. Nr.	**Bezeichnung Aufstellungsart Typ** z.B. Abwasserpumpe, Trocken aufgestellt, Kreiselpumpe	**Zustand** *neu / Bestand*	**Lieferumfang** *E-Technik / M-Technik / V-Technik / AG*	**Kompaktanlage mit eigenem Schaltschrank oder im Antrieb** *ja/nein*	**Elektrischer Anschluss** *E-Technik / M-Technik / V-Technik*	**Inbetriebnahme** *E-Technik / M-Technik / V-Technik*	**Funktion allgemeine Info Anmerkung**	**Anlaufart E-Technik** *D=Direktanlauf SA=Sanftanlauf SD=Stern- / Dreieckanlauf FU=Frequenzumformer WS=Wendeschütz I= Intern am Antrieb*	**Anlauf Redundanz** *ja/nein Wenn ja welcher*	**Schwer-anlauf** *ja/nein*	**Vor Ort Steuer-stelle** *ja/nein*	**Not Halt** *ja/nein*	**Einbauort**	**BKZ ALT**	**BKZ NEU**	**Busver-bindung** *ja/nein*	400V AC	230V AC
1	Verdichter 1 , trocken aufgestellt, -	neu	M-Technik	nein	E-Technik	E- & M-Technik	Verdichtung Gas	SA	nein	nein	nein	?	Verdichter Station BE 05-400		05-0-M-411	nein	x	
2	Verdichter 2, trocken aufgestellt, -	neu	M-Technik	nein	E-Technik	E- & M-Technik	Verdichtung Gas	SA	nein	nein	nein	?	Verdichter Station BE 05-400		05-0-M-421	nein	x	
3	Verdichter 3, trocken aufgestellt, -	neu	M-Technik	nein	E-Technik	E- & M-Technik	Verdichtung Gas	SA	nein	nein	nein	?	Verdichter Station BE 05-400		05-0-M-431	nein	x	
4	Kondensatpumpe, nass aufgestellt, Kreiselpumpe	neu	M-Technik	nein	E-Technik	E- & M-Technik	Nass aufgestellt	D	nein	nein	nein	?	Kondensatschacht BE 05-300		05-0-P321	nein	x	
5	Kellerentwässerungspumpe, nass aufgestellt, Kreiselpumpe	neu	M-Technik	nein	E-Technik	E- & M-Technik	Kellerentwässerung	D	nein	nein	nein	nein	Kondensatschacht BE 05-300		05-0-P-301	nein	x	
6	Tragluftgebläse 1, trocken aufgestellt, -	neu	M-Technik	nein	E-Technik	E- & M-Technik	Zuluft für Gasspeicher	FU	nein	nein	nein	?	Biogasspeicher BE 05-200		05-0-V-201	ja	x	
7	Tragluftgebläse 2, trocken aufgestellt, -	neu	M-Technik	nein	E-Technik	E- & M-Technik	Zuluft für Gasspeicher	FU	nein	nein	nein	?	Biogasspeicher BE 05-200		05-0-V-202	ja	x	