


NS-Kabel

1-3 Kabel 4 x 150 mm²



* Im Bereich von Straßenquerungen im Schutzrohr OD 160 ist eine Überdeckung von 1,00m herzustellen

Ausführungsplanung



Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS)
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin



ICN Ingenieure GmbH

Technologie- und Forschungspark
Wilhelm-Hennemann-Straße 2
19061 Schwerin

Tel./Fax 0385 55895-0 / -12
office@icn-ingenieure.de
www.icn-ingenieure.de

Erneuerung Mecklenburgstraße

Bereich südliches Ärztehaus -
Kreuzungsbereich Geschwister-Scholl-Straße

Grabenprofil
NS-Kabel

	Datum	Name	Reg.-Nr.	19-1379.03
bearb.:	05/2026	J. Zimmermann	Maßstab:	1 : 20
gez.:	05/2026	B. Vollus	Unterlage:	5.2
gepr.:			Blatt-Nr.:	1
freig.:			Blattgröße:	A4