

Leistungsverzeichnis

Rahmenvereinbarung über Wartung, Reparatur und Kauf mobiler und stationärer Löschtechnik sowie Überprüfung und Wartung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Die Rahmenvereinbarungen umfassen die Wartung, Prüfung, Instandhaltung und ggf. Instandsetzung der mobilen und stationären Feuerlöschtechnik der nachfolgend genannten Gesellschaften und Eigenbetriebe an verschiedenen Liegenschaften im Stadtgebiet von Schwerin.

Los 1 | Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS)

- Verwaltungsgebäude / Eckdrift 43-45 / 19061 Schwerin
- Kundencenter / Mecklenburgstraße 1 / 19053 Schwerin

Los 2 | SDS-Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin

- Bauhof / Baustraße 1 / 19061 Schwerin
- Plater Straße 2 / 19063 Schwerin
- Lange Badlow / 19061 Schwerin
- Sportplatz Willi-Bredel Straße 50 / 19059 Schwerin
- Sportplatz An der Crivitzer Chaussee 4 / 19061 Schwerin
- Alter Friedhof / Obotritenring 245 / 19053 Schwerin
- Waldfriedhof / Am Krebsbach 1 / 19061 Schwerin

Los 3 | BioEnergie Schwerin GmbH

- Biogasanlage / Pampower Straße 50/ 19061 Schwerin

Los 4 | Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft Schwerin mbH & Co. KG

- Wasserwerk Mühlenscharn / Neumühler Straße 48 / 19057 Schwerin

Los 5 | Schweriner Abwasserentsorgung, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin

- Kläranlage / Carl-von-Linde-Straße 6 / 19061 Schwerin

Los 6 | Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. Erzeugung KG

- Heizkraftwerk Süd / Pampower Straße 50/ 19061 Schwerin
- Heizkraftwerk Lankow / Grevesmühlner Straße 28 / 19057 Schwerin

Die fristgerechte Terminabstimmung erfolgt eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer mit den jeweiligen Objektverantwortlichen des Auftraggebers. (eine Liste mit den Objektverantwortlichen wird nach Vertragsabschluss übergeben)

Wegezeiten und Zeiten für die eigene Organisation werden nicht gesondert vergütet und sind in der Preiskalkulation zu berücksichtigen.

Die Leistungen sind gemäß den jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften, technischen Regeln und Normen durch Fachpersonal mit entsprechender Qualifikation (z. B. Sachkundiger nach DIN 14406) durchzuführen.

Der Auftragnehmer verfügt selber über alle notwendigen Qualifikationen, um diese Leistungen für den Auftraggeber erbringen zu können.

Instandsetzungsarbeiten dürfen nur nach vorheriger Freigabe durch den Auftraggeber ausgeführt werden (außer bei Gefahr im Verzug).

Es sind ausschließlich zugelassene Ersatzteile gemäß Herstellervorgaben zu verwenden.

Die Rahmenvereinbarung wird ab dem 01.08.2026 zunächst für die Dauer von zwei Jahren geschlossen. Sie verlängert sich automatisch um weitere zwei Jahre, sofern sie nicht von einer der Parteien mit einer Frist von drei Monaten zum Ende Laufzeit schriftlich gekündigt wird.

Leistungsverzeichnis

Rahmenvereinbarung über Wartung, Reparatur und Kauf mobiler und stationärer Löschtechnik sowie Überprüfung und Wartung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			in €	in €
1	Wartung/Instandsetzung von mobiler Feuerlöschtechnik			
1.1	Wartung/Instandsetzung			
1.1.1	Brandschutztechnische Prüfung gemäß DIN 14 406 T 4 / EN 3 Brandschutztechnische Prüfung gemäß DIN 14 406 T 4 / EN 3	540 St
1.1.2	Sicherheitstechnische Prüfung gemäß DIN 14 406 T 4 / EN 3 (bei CO2 Löschern nicht Sicherheitstechnische Prüfung gemäß DIN 14 406 T 4 / EN 3	350 St
1.1.3	Ventilprüfung gemäß DIN 14 406 T 4 / EN 3 Ventilprüfung gemäß DIN 14 406 T 4 / EN 3	185 St
1.1.4	Prüfset - Klein u. Verbrauchsmaterial - Plombe Prüfset - Klein u. Verbrauchsmaterial - Plombe	540 St
Summe	1.1 Wartung/Instandsetzung		

Leistungsverzeichnis

Rahmenvereinbarung über Wartung, Reparatur und Kauf mobiler und stationärer Löschtechnik sowie Überprüfung und Wartung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
1.2	Ersatzteile und Füllungen			
1.2.1	* Bedarfspos. * BerstfolieAbschlussfolie Berstfolie/Abschlussfolie	1,000 St
1.2.2	* Bedarfspos. * O-Ring Deckeldichtung O-Ring Deckeldichtung	1,000 St
1.2.3	* Bedarfspos. * Sicherung Abzugssicherung Sicherung Abzugssicherung	1,000 St
1.2.4	* Bedarfspos. * Pistolenschlauch mit Pistole Pistolenschlauch mit Pistole	1,000 St
1.2.5	* Bedarfspos. * Schlagarmatur komplett Schlagarmatur komplett	1,000 St
1.2.6	* Bedarfspos. * Sicherheitsventil komplett Sicherheitsventil komplett	1,000 St
1.2.7	* Bedarfspos. * Treibgasfüllung CO2 Patrone bis 450 g Treibgasfüllung CO2-Patrone bis 450 g	1,000 St

Leistungsverzeichnis

Rahmenvereinbarung über Wartung, Reparatur und Kauf mobiler und stationärer Löschtechnik sowie
Überprüfung und Wartung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Übertrag €				
1.2.8	* Bedarfspos. * CO2 Füllung bis 2 kg CO2-Füllung bis 2 kg	1,000 St
1.2.9	* Bedarfspos. * CO2 Füllung bis 6 kg CO2-Füllung bis 6 kg	1,000 St
1.2.10	* Bedarfspos. * TÜV CO2 Löscher bis 6 kg TÜV CO2 Löscher bis 6 kg	1,000 St
1.2.11	* Bedarfspos. * Komplettfüllung ABC - Pulverlöscher bis 6 kg Komplettfüllung ABC-Pulverlöscher bis 6 kg	1,000 St
1.2.12	* Bedarfspos. * Komplettfüllung ABC - Pulverlöscher bis 12 kg Komplettfüllung ABC-Pulverlöscher bis 12 kg	1,000 St
1.2.13	* Bedarfspos. * Komplettfüllung Wasserlöscher (wässrige Lösung/ fluorfrei) bis 6 L Komplettfüllung Wasserlöscher bis 6 L	1,000 St

Leistungsverzeichnis

Rahmenvereinbarung über Wartung, Reparatur und Kauf mobiler und stationärer Löschtechnik sowie Überprüfung und Wartung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Übertrag €

1.2.14

* Bedarfspos. *

Komplettfüllung Schaumlöscher (fluorfrei) bis 6 L

Komplettfüllung Schaumlöscher bis 6 L

1,000 St

.....

1.2.15

* Bedarfspos. *

Entsorgung Feuerlöscher bis 12 kg / 12 L

Entsorgung Feuerlöscher bis 12 kg / 12 L

1,000 St

.....

Summe

1.2

Ersatzteile und Füllungen

[illegible]

Leistungsverzeichnis

Rahmenvereinbarung über Wartung, Reparatur und Kauf mobiler und stationärer Löschtechnik sowie Überprüfung und Wartung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			in €	in €
1.3	Lieferung von Handfeuerlöschern			
1.3.1	* Bedarfspost. * Dauerdruck-Pulverlöscher, gefüllt mit 2 kg für Brandklasse A, B, C Rating: 13A, 89B mit Kfz-Halterung Dauerdruck-Pulverlöscher, gefüllt mit 2 kg für Brandklasse A, B, C Rating: 13A, 89B mit Kfz-Halterung	1,000 St
1.3.2	* Bedarfspost. * Pulverlöscher, gefüllt mit 6 kg für Brandklasse A, B, C mit innenliegender Treibgasflasche Pulverlöscher, gefüllt mit 6 kg für Brandklasse A, B, C mit innenliegender Treibgasflasche und Schlagkopfventil Rating: 55A 233B10LE inkl. Wandhalter	1,000 St
1.3.3	* Bedarfspost. * Wasserlöscher, gefüllt mit 6 L (wässrige Lösung, fluorfrei) für Brandklasse A mit innenliegender Treibgasflasche Wasserlöscher, gefüllt mit 6 L für Brandklasse A mit innenliegender Treibgasflasche und Schlagkopfventil Rating: 34A 10LE inkl. Wandhalter	1,000 St
1.3.4	* Bedarfspost. * Schaumlöscher, gefüllt mit 6 L für Brandklasse A, B mit getrennten Kartuschen für das Löschmittel und innenliegender Treibgasflasche Schaumlöscher, gefüllt mit 6 L für Brandklasse A, B, mit getrennten Kartuschen für das Löschmittel und innenliegender Treibgasflasche und Schlagkopfventil Rating: 27A 144B 9LE inkl. Wandhalter	1,000 St

Leistungsverzeichnis

Rahmenvereinbarung über Wartung, Reparatur und Kauf mobiler und stationärer Löschtechnik sowie Überprüfung und Wartung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Übertrag €

1.3.5	<p>* Bedarfspos. *</p> <p>Pulverlöscher, gefüllt mit 12 kg für Brandklasse A, B, C mit innenliegender Treibgasflasche</p> <p>Pulverlöscher, gefüllt mit 12 kg für Brandklasse A, B, C mit innenliegender Treibgasflasche und Schlagkopfventil Rating: 55A 233B 15 LE inkl. Wandhalter</p> <p>1,000 St</p>
1.3.6	<p>* Bedarfspos. *</p> <p>CO2 Löschergeräte, mit Hebelventil, mit 2 kg CO2gefüllt, mit Schneerohr Rating: 34B</p> <p>CO2 Löschergeräte, mit Hebelventil, mit 2 kg CO2 gefüllt, mit Schneerohr Rating: 34B 2LE inkl. Wandhalter</p> <p>1,000 St</p>
1.3.7	<p>* Bedarfspos. *</p> <p>CO2 Löschergeräte, mit Hebelventil, mit 5 kg CO2gefüllt, mit Schneerohr und</p> <p>CO2 Löschergeräte, mit Hebelventil, mit 5 kg CO2 gefüllt, mit Schneerohr und Schlauch Rating: 89B 5LEi nkl. Wandhalter</p> <p>1,000 St</p>
1.3.8	<p>* Bedarfspos. *</p> <p>Kfz- Halterung für Feuerlöscher 6 kg stabile Ausführung mit Spannband, liegende oder stehende Montage</p> <p>Kfz- Halterung für Feuerlöscher 6 kg stabile Ausführung mit Spannband, liegende oder stehende Montage</p> <p>1,000 St</p>
1.3.9	<p>* Bedarfspos. *</p> <p>Kfz- Halterung für Feuerlöscher 12 kg Stabile Ausführung mit Spannband. Liegendeoder</p> <p>Kfz- Halterung für Feuerlöscher 12 kg stabile Ausführung mit Spannband, liegende oder stehende Montage</p> <p>1,000 St</p>

Leistungsverzeichnis

Rahmenvereinbarung über Wartung, Reparatur und Kauf mobiler und stationärer Löschtechnik sowie
Überprüfung und Wartung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Übertrag €

1.3.10 * Bedarfsp. *

**Kfz- Halterung für Feuerlöscher 2 kg CO2Stabile
Ausführung mit Spannband. liegende oder
stehende Montage**

Kfz- Halterung für Feuerlöscher 2 kg CO2 stabile
Ausführung mit Spannband, liegende oder stehende
Montage

1,000 St

1.3.11 * Bedarfsp. *

**Kfz- Halterung für Feuerlöscher 6 kg CO2Stabile
Ausführung mit Spannband. liegende oder stehende
Montage**

Kfz- Halterung für Feuerlöscher 6 kg CO2 stabile
Ausführung mit Spannband, liegende oder stehende
Montage

1,000 St

<u>Summe</u>	1.3	Ersatzteile und Füllungen
---------------------	------------	----------------------------------	-------

Leistungsverzeichnis

Rahmenvereinbarung über Wartung, Reparatur und Kauf mobiler und stationärer Löschtechnik sowie Überprüfung und Wartung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
1.4	Überprüfung/Wartung von RWA			
1.4.1	Prüfen RWG Kuppel/Fenster Prüfen RWG Kuppel/Fenster Kontrolle der RWG-Geräte auf äußere Beschädigung Probeauslösung der RWG-Lüftungsgeräte Kontrolle auf Beschädigung der inneren Gerätetechnik, wie Lamellenlager, Scharniere, Antriebshalterungen, Rückholfedern, Gasdruckfedern, etc. Kontrolle der Thermovorrangventile, ggf. Reinigung Kontrolle auf einwandfreie Funktion der Druckluftzylinder, einschließlich der Verriegelung bei DIN/Vds-Geräten Überprüfung der CO2-Patronen im Thermovorrangventil auf Gewicht; bei Untergewicht Austausch der CO2-Patronen Endprüfung / Sichtkontrolle Dokumentation der durchgeführten Arbeiten	40,000 St
1.4.2	Prüfen/ Wartung elektrische Treppenhaus-NRA Prüfen / Wartung elektrische Treppenhaus-NRA Steuerzentrale RWA Motoröffner; RWA Taster etc. Endprüfung / Sichtkontrolle Dokumentation der durchgeführten Arbeiten	3,000 St
1.4.3	Prüfen Auslösung / Zentrale Prüfen Auslösung / Zentrale Kontrolle des Schaltkastengehäuses, sowie des Zubehörmaterials, wie Glasscheibe, Ersatzglasscheibe und Einschlaghammer auf Beschädigung. Funktionskontrolle auf Dichtigkeit des Pneumatik-Anschlusses und/oder der elektrischen Steuerleitung auf Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen. CO2-Steuerflaschen wiegen und mit den angegebenen Prüfgewicht vergleichen, bei Untergewicht (mehr als 10% des Füllgewichts oder älter als 10-Jahre) austauschen Nadel im CO2-Ventil auf einwandfreie Funktion überprüfen (Schneidespitze und Beweglichkeit) Steuerflasche wieder einschrauben Endprüfung / Sichtkontrolle Dokumentation der durchgeführten Arbeiten	7,000 St
Summe	1.4	Überprüfung/Wartung von RWA	

Leistungsverzeichnis

Rahmenvereinbarung über Wartung, Reparatur und Kauf mobiler und stationärer Löschtechnik sowie Überprüfung und Wartung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			in €	in €
1.5	Überprüfung/Wartung von Steigleitungen (nur für EVSE)			
1.5.1	Wartung der Steigleitungen DIN 14462 / Leistungsumfang nach DIN 14462 Wartung der Steigleitungen DIN 14462 Leistungsumfang nach DIN 14462, Zugangskontrolle, Beschilderungskontrolle, Gängigkeit von Tür und Schlauchanschlusssventil, Prüfung auf Dichtheit der Leitungen und Ventile, Prüfung des Wasserdurchflusses, Plombieren der Schlauchanschlusseinrichtungen	28,000 St
1.5.2	Druckschläuche DIN 14818 Leistungsumfang nach DIN 14818, Punkt 5.4. Druckschläuche DIN 14818 Leistungsumfang nach DIN 14818, Punkt 5.4 Ausbau der kompletten Haspel, anschließen an Druckgeräte, Haspel mit Verbindungsschlauch, Schlauch und Strahlrohr mit 16 bar Wasserdruck abdrücken	28,000 St
1.5.3	Druckerhöhungsanlage Prüfung Druckerhöhungsanlage Die Prüfung / Instandhaltung der DES erfolgt gem. DIN 14463, Teil 1. Kontrolle der Leichtgängigkeit und Dichtheit der Absperrorgane. Sichtkontrolle auf Dichtheit der Station. Kontrolle u. gegebenenfalls Reinigung der Absperrorgane. Funktionsprüfung der elektrischen/mechanischen Aufbauten der Station. Kontrolle der elektrischen Installation. Anbringen des Prüfvermerks (Datum, Prüfer) auf gut sichtbarer Stelle an den Schaltschrank. Dokumentation der durchgeführten Arbeiten	2,000 St
Summe	1.5 Überprüfung/Wartung von Steigleitungen		

Leistungsverzeichnis

Rahmenvereinbarung über Wartung, Reparatur und Kauf mobiler und stationärer Löschtechnik sowie Überprüfung und Wartung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			in €	in €
1.6	Ortsfeste Schaum-Löschanlagen (nur für EVSE)			
1.6.1	Ortsfeste Schaum- Löschanlagen / Leistungsumfang nach DIN 14493 Ortsfeste Schaum-Löschanlagen Leistungsumfang nach DIN 14493 Prüfung des Wasserdruckflusses der Leitungen und Ventile, Prüfung der Zumischer und Löscheinrichtung, Prüfung auf Dichtheit der Leitungen und Ventile, Plombieren der Schlauchanschlusseinrichtungen, Zugangskontrolle, Beschilderungskontrolle	2,000 St
<u>Summe</u>	1.6 Ortsfeste Schaum-Löschanlagen		

Zusammenfassung:

1.1	Wartung/Instandsetzung€
1.2	Ersatzteile und Füllungen€
1.3	Lieferung von Handfeuerlöschern€
1.4	Überprüfung/Wartung von RWA€
1.5	Überprüfung/Wartung von Steigleitungen€
1.6	Ortsfeste Schaum-Löschanlagen€

Summe LV€

zuzüglich 19,00 % Mwst.....€

Gesamtsumme Brutto.....€

Datum: Unterschrift / Stempel:
