

Arbeitskarte/Bestandsliste



LD-001791

1. ANLAGENSTAMMDATEN EINZELEQUIPMENT

Bezeichnung	Wassertank mit ungehinderter freier Auslauf (AA)
Verortung:	Gebäude F UG
Status:	in Betrieb
Externe Nummer:	LD-001791

2. MAßNAHMEN

Nr.	Maßnahme*	Zyklus	Qualifikation	Rechts- grundlage	Verbindlichkeit
1.	Wiederkehrende Inspektion und Wartung durchführen (Ungehinderter freier Auslauf (AA)) 6 Monate	6 Monate	Wasserversorgungsu nternehmen Hersteller Installationsunterneh men	Technische Regeln für Trinkwasser- Installationen – Teil 5: Betrieb und Wartung	Zu berücksichtigen

*Erstmalige Ausführung der Maßnahmen im Juni 2026

3. ARBEITSPLÄNE

Wiederkehrende Inspektion und Wartung durchführen (Ungeheimerter freier Auslauf (AA)) 6 Monate

Arbeitsplan:	Freier Auslauf (Sicherungsarmatur Familie A) [DIN EN 806-5, Anhang A und B]
Arbeitsvorgang:	(1) Es ist zu kontrollieren, dass ablaufseitig hinsichtlich der Verwendung des Wassers keine Veränderung erfolgt ist und die Armatur daher zur Sicherung der Versorgung weiterhin geeignet ist (2) Es ist die Einhaltung der Einbauanweisungen zu kontrollieren (3) Der Überlauf (Wasserstandseinstellung) ist einer Sichtkontrolle zu unterziehen (4) Kontrolle des Abstands des freien Auslaufs (5) Es ist zu verifizieren, dass die Überlaufauslässe sauber und durchlässig sind. Sie sind, falls erforderlich, zu reinigen (6) Es ist zu kontrollieren, dass der Auslass der Zulaufeinrichtung durchlässig ist (Schmutz, Korrosion). Er ist, falls erforderlich, zu reinigen (7) Es ist zu kontrollieren, dass die Belüftungsöffnung nicht verstopft ist (8) Die Dichtheit der Zulaufeinrichtung ist zu kontrollieren

4. PHOTOS



DSC01079.JPG



LD-001791 - 1.jpg



LD-001791 - 2.jpg



LD-001791 - 3.jpg