

Arbeitskarte/Bestandsliste

Bezeichnung Überflurhydranten

1. MAßNAHMEN

Nr.	Maßnahme*	Zyklus	Qualifikation	Rechts- grundlage	Verbindlichkeit
1.	Wiederkehrende Inspektion/Prüfung/Wartung durchführen [Hydranten (Wasserverteilungsanlagen)] 1 Jahr	1 Jahr	Fachkundiger	Technische Regel – Arbeitsblatt: Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRVV) – Teil 3: Betrieb und Instandhaltung	Zu berücksichtigen

*Erstmalige Ausführung der Maßnahmen im Juni 2026

2. ARBEITSPLÄNE

Wiederkehrende Inspektion/Prüfung/Wartung durchführen [Hydranten (Wasserverteilungsanlagen)] 1 Jahr

Arbeitsplan:

**Inspektions- und Wartungsmaßnahmen
[Hydranten (Wasserverteilungsanlagen)]
(DVGW W 400-3, Tabelle A.1 Nr. 3)**

Arbeitsvorgang:

(1) Inspektion/Prüfung auf Gängigkeit des Antriebs, Dichtheit des Gehäuses (Sichtkontrolle und ggf. Abhören), Dichtheit in der geschlossenen Endlage, Eindringen von Fremdwasser, vollständige Entleerung des Mantelrohrs oder Schachts, Korrosion an sichtbaren Teilen, Zustand und Funktion von Klaue, Vierkant, Klauenverschlussdeckel und Schmutzabweiser bei Unterflurhydranten, Zustand und Sitz des Verschlussdeckels bei Überflurhydranten ohne Fallmantel, Zustand und Funktion von Fallmantel und Deckelkapsel bei Überflurhydranten, Funktion und Sauberkeit der Hydranteninnenteile durch kurzzeitigen Wasserdurchfluss (Abführung über Standrohr), Funktion des Be-/Entlüftungsventils während der Entleerung bei Überflurhydranten

(2) Wartung/ergänzende Maßnahmen: Reinigen, kurzzeitiges Öffnen (auf Trübung, Färbung, Luft achten), ggf. Korrosionsschutz bei Überflurhydranten ausbessern

Nummer	Bezeichnung	Strukturcode/Ortskennzeichen <i>Campuskennung-Verortung (=auf Campusgelände)</i>	QR Code
LD-001936	Überflurhydranten	LD-CL	 LD-001936
LD-001937	Überflurhydranten	LD-CL	 LD-001937
LD-001938	Überflurhydranten	LD-CL	 LD-001938
LD-001939	Überflurhydranten	LD-CL	 LD-001939

LD-001940	Überflurhydranten	LD-CL	 LD-001940
LD-001941	Überflurhydranten	LD-CL	 LD-001941
LD-001942	Überflurhydranten	LD-CL	 LD-001942
LD-001943	Überflurhydranten	LD-CL	 LD-001943

LD-001944	Überflurhydranten	LD-CL	 LD-001944
LD-001945	Überflurhydranten	LD-CL	 LD-001945
LD-001946	Überflurhydranten	LD-CL	 LD-001946
LD-001949	Überflurhydranten	LD-CL	 LD-001949

LD-001950 Überflurhydranten LD-CL



LD-001950

LD-001951 Überflurhydranten LD-CL



LD-001951

LD-001952 Überflurhydranten LD-CL



LD-001952

LD-001953 Überflurhydranten LD-CL



LD-001953

LD-001954

Überflurhydranten

LD-CL



LD-001954