

Raumluftechnische Anlagen

Gebäude A1			
Bezeichnung	Informationen	Komponenten	Bemerkung
Raumluftechnische Anlage Gebäude A1 – UG (Gebäude A1, Untergeschoss, Raum 01)	Hersteller: Wolf Typ: CFL 22 Zu/Abluft: 1800 m³/h Filter: M5 (795x333x48) F7 (795x333x48)	Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	Zuluft und Abluft. Anlage ohne Befeuchtung.
		Kammerzentralen/Gerätege- häuse (RLT)	
		Luftdurchlässe	
		Luftleitungen	
		Ventilator	
		Luftfilter	
		Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	
		Kondensat-Hebeanlagen	
Raumluftechnische Anlage Gebäude A1 – EG – Anlage 1 (Gebäude A1, Erdgeschoss, Raum 1)	Hersteller: Wolf, BJ 2000 Typ: KG 25 Zu/Abluft: 1000 m³/h Filter: M5 (592x287x600) Keilriemen: SPZ 772	Ventilator	Rollgerüst notwendig. Deckenhöhe: ca. 4,30m. Lüftung Gymnastikhalle. Anlage ohne Befeuchtung.
		Luftfilter	
		Luftdurchlässe	
		Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	
		Luftleitungen	
Raumluftechnische Anlage Gebäude A1 – EG – Anlage 2 (Gebäude A1, Erdgeschoss, Raum 1)	Hersteller: Wolf, BJ 2000 Typ: KG 25 Zu/Abluft: 1000 m³/h Filter: M5 (592x287x600) Keilriemen: XPZ 772	Ventilator	Rollgerüst notwendig. Deckenhöhe: ca. 4,30m. Lüftung Gymnastikhalle. Anlage ohne Befeuchtung.
		Luftfilter	
		Luftdurchlässe	
		Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	
		Luftleitungen	
Raumluftechnische Anlage Gebäude A1 – EG – Anlage 3 (Gebäude A1, Erdgeschoss, Raum 1)	Hersteller: Wolf, BJ 2000 Typ: KG 25 Zu/Abluft: 1000 m³/h Filter: M5 (592x287x600) Keilriemen: XPZ 772	Ventilator	Rollgerüst notwendig. Deckenhöhe: ca. 4,30m. Lüftung Gymnastikhalle. Anlage ohne Befeuchtung.
		Luftfilter	
		Luftdurchlässe	
		Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	
		Luftleitungen	
Gebäude A4			
Bezeichnung	Informationen	Komponenten	Bemerkung
Raumluftechnische Anlage Gebäude A4 – UG – Anlage 1 (Gebäude A4, Untergeschoss, Raum 060)	Hersteller: Wolf, BJ 2000 Typ: KG 25 F Zu/Abluft: 1000 m³/h Filter: M5 (592x287x600) Keilriemen: XPZ-772 XEP	Ventilator	Rollgerüst notwendig. Deckenhöhe: ca. 6,00m. Lüftung Gymnastikhalle. Anlage ohne Befeuchtung.
		Luftfilter	
		Luftdurchlässe	
		Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	
		Luftleitungen	
Raumluftechnische Anlage Gebäude A4 – UG – Anlage 2 (Gebäude A4, Untergeschoss, Raum 060)	Hersteller: Wolf, BJ 2000 Typ: KG 25 Zu/Abluft: 1000 m³/h Filter: M5 (592x287x600) Keilriemen: XPZ-772	Ventilator	Rollgerüst notwendig. Deckenhöhe: ca. 6,00m. Lüftung Gymnastikhalle. Anlage ohne Befeuchtung.
		Luftfilter	
		Luftdurchlässe	
		Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	
		Luftleitungen	
Raumluftechnische Anlage Gebäude A4 – UG – Anlage 3 (Gebäude A4, Untergeschoss, Raum 060)	Hersteller: Wolf, BJ 2000 Typ: KG 25 Zu/Abluft: 1000 m³/h Filter: M5 (592x287x600) Keilriemen: XPZ-772	Ventilator	Rollgerüst notwendig. Deckenhöhe: ca. 6,00m. Lüftung Gymnastikhalle. Anlage ohne Befeuchtung.
		Luftfilter	
		Luftdurchlässe	
		Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	
		Luftleitungen	

Raumluftechnische Anlagen

Raumluftechnische Anlage Gebäude A4 – UG – Anlage 4 (Gebäude A4, Untergeschoss, Raum 060)	Hersteller: Wolf, BJ 2000 Typ: KG 25 Zu/Abluft: 1000 m³/h Filter: M5 (592x287x600) Keilriemen: XPZ-772	Ventilator	Rollgerüst notwendig. Deckenhöhe: ca. 6,00m. Lüftung Gymnastikhalle. Anlage ohne Befeuchtung.
		Luftfilter	
		Luftdurchlässe	
		Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	
		Luftleitungen	
Raumluftechnische Anlage Gebäude A4 – UG – Anlage 5 (Gebäude A4, Untergeschoss, Raum 060)	Hersteller: Wolf, BJ 2000 Typ: KG 25 Zu/Abluft: 1000 m³/h Filter: M5 (592x298x600) Keilriemen: XPZ-772	Ventilator	Rollgerüst notwendig. Deckenhöhe: ca. 6,00m. Lüftung Gymnastikhalle. Anlage ohne Befeuchtung.
		Luftfilter	
		Luftdurchlässe	
		Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	
		Luftleitungen	
Raumluftechnische Anlage Gebäude A4 – UG – Anlage 6 (Gebäude A4, Untergeschoss, Raum 060)	Hersteller: Wolf, BJ 2000 Typ: KG 25 Zu/Abluft: 1000 m³/h Filter: M5 (592x287x600) Keilriemen: XPZ-772	Ventilator	Rollgerüst notwendig. Deckenhöhe: ca. 6,00m. Lüftung Gymnastikhalle. Anlage ohne Befeuchtung.
		Luftfilter	
		Luftdurchlässe	
		Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	
		Luftleitungen	

Gebäude B1

Bezeichnung	Informationen	Komponenten	Bemerkung
Raumluftechnische Anlage Gebäude B1 – Abluft und Zuluftanlage (Gebäude B2, Untergeschoss, Raum 020)	Hersteller: Wolf Typ: KG 250 Zu/Abluft: 15000 m³/h Filter: 8x 592x592x360 F5 4x 592x287x360 F5 4x 287x592x360 F5 4x 592x592x360 F7 2x 592x287x360 F7 2x 287x592x360 F7 Keilriemen: 4x XPA 2082 LW	Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	Zuluft und Abluft. Anlage ohne Befeuchtung.
		Kammerzentralen/Gerätegehäuse (RLT)	
		Luftdurchlässe	
		Luftleitungen	
		Ventilator	
		Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	
		Luftfilter	

Gebäude B3

Bezeichnung	Informationen	Komponenten	Bemerkung
Raumluftechnische Anlage Gebäude B3 – Abluft und Zuluftanlage (Gebäude B2, Untergeschoss, Raum 020)	Hersteller: Wolf Typ: KG 160 Zu/Abluft: 9000 m³/h Filter: 2x 592x592x600 F7 2x 592x490x600 F7 Keilriemen: 4x XPZ 1500 LW	Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	Zuluft und Abluft. Anlage ohne Befeuchtung.
		Kammerzentralen/Gerätegehäuse (RLT)	
		Luftdurchlässe	
		Luftleitungen	
		Ventilator	
		Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	
		Luftfilter	

Gebäude C2

Bezeichnung	Informationen	Komponenten	Bemerkung
Raumluftechnische Anlage Gebäude C2 – UG – Labor 004 (Gebäude C2, Untergeschoss, Raum 004)	Hersteller: Weger Klimageräte BJ 2009 Typ: ZL 135 Zu/Abluft: 4000 m³/h	Luftfilter	Zuluft und Abluft. Anlage ohne Befeuchtung.
		Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	
		Kammerzentralen/Gerätegehäuse (RLT)	
		Luftkühler (Luft/Flüssigkeit) /Entfeuchter	
		Ventilator	
		Luftleitungen	

Raumluftechnische Anlagen

		Luftdurchlässe	
Raumluftechnische Anlage Gebäude C2 – UG – Zuluft West (Gebäude C2, Untergeschoss, Raum 024)	Hersteller: Hansa, BJ 2006 Typ: HKG 5-S Zu/Abluft: 880 m³/h Filter: 1x Reli MRV 100 760x490x94 F7 Keilriemen: Direktantrieb	Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	Zuluft. Anlage ohne Befeuchtung.
		Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	
		Luftfilter (West)	
		Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	
		Ventilator	
		Kammerzentralen/Gerätegehäuse (RLT)	
		Luftleitungen	
		Luftdurchlässe	
Raumluftechnische Anlage Gebäude C2 – UG – Zuluft Ost (Gebäude C2, Untergeschoss, Raum 024)	Hersteller: Hansa, BJ 2006 Typ: HKG 5-S Zu/Abluft: 2280 m³/h Filter: 1x Reli MRV 100 760x490x94 F7 Keilriemen: Direktantrieb	Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	Zuluft. Anlage ohne Befeuchtung.
		Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	
		Luftfilter (West)	
		Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	
		Ventilator	
		Kammerzentralen/Gerätegehäuse (RLT)	
		Luftleitungen	
		Luftdurchlässe	
Raumluftechnische Anlage Gebäude C2 – EG – Zuluft West (Gebäude C2, Erdgeschoss, Raum 7a)	Hersteller: Hansa, BJ 2006 Typ: HKG 5-S Zu/Abluft: 1035 m³/h Filter: 1x Reli MRV 100 760x490x94 F7 Keilriemen: Direktantrieb	Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	Zuluft. Anlage ohne Befeuchtung.
		Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	
		Luftfilter (West)	
		Ventilator	
		Kammerzentralen/Gerätegehäuse (RLT)	
		Luftleitungen	
		Luftdurchlässe	
Raumluftechnische Anlage Gebäude C2 – EG – Zuluft Ost (Gebäude C2, Erdgeschoss, Raum 7a)	Hersteller: Hansa, BJ 2006 Typ: HKG 5-S Zu/Abluft: 1570 m³/h Filter: 1x Reli MRV 100 760x490x94 F7 Keilriemen: Direktantrieb	Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	Zuluft. Anlage ohne Befeuchtung.
		Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	
		Luftfilter (West)	
		Ventilator	
		Kammerzentralen/Gerätegehäuse (RLT)	
		Luftleitungen	
		Luftdurchlässe	
Raumluftechnische Anlage Gebäude C2 – 1. OG – Zuluft West (Gebäude C2, 1. Obergeschoss, Raum 106)	Hersteller: Hansa, BJ 2006 Typ: HKG 5-S Zu/Abluft: 945 m³/h Filter: 1x Reli MRV 100 490x760x94 F7 287x760x94 F7 Keilriemen: Direktantrieb	Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	Zuluft. Anlage ohne Befeuchtung.
		Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	
		Luftfilter (West)	
		Ventilator	
		Kammerzentralen/Gerätegehäuse (RLT)	
		Luftleitungen	
		Luftdurchlässe	
Raumluftechnische Anlage Gebäude C2 – 1. OG – Zuluft Ost (Gebäude C2, 1. Obergeschoss, Raum 106)	Hersteller: Hansa, BJ 2006 Typ: HKG 5-S Zu/Abluft: 3455 m³/h Filter: 1x Reli MRV 100 760x490x94 F7 Keilriemen: Direktantrieb	Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	Zuluft. Anlage ohne Befeuchtung.
		Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	
		Luftfilter (West)	
		Ventilator	
		Kammerzentralen/Gerätegehäuse (RLT)	

Raumluftechnische Anlagen

		Luftleitungen Luftdurchlässe Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT) Luftfilter (West) Ventilator Kammerzentralen/Gerätegehäuse (RLT) Luftleitungen Luftdurchlässe	
Raumluftechnische Anlage Gebäude C2 – 2. OG – Zuluft West (Gebäude C2, 2. Obergeschoss, Raum 225)	Hersteller: Hansa, BJ 2006 Typ: HKG 5-S Zu/Abluft: 2565 m³/h Filter: 1x Reli MRV 100 760x490x94 F7 760x287x94 F7 Keilriemen: Direktantrieb	Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit) Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT) Luftfilter (West) Ventilator Kammerzentralen/Gerätegehäuse (RLT) Luftleitungen Luftkühler (Luft/Flüssigkeit) /Entfeuchter Luftdurchlässe	Zuluft. Anlage ohne Befeuchtung. Kältetechnisch versorgt von Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude C2 – Lüftung 2 OG
Raumluftechnische Anlage Gebäude C2 – 2. OG – Zuluft Ost (Gebäude C2, 2. Obergeschoss, Raum 225)	Hersteller: Hansa, BJ 2006 Typ: HKG 5-S Zu/Abluft: 3565 m³/h Filter: 1x Reli MRV 100 760x490x94 F7 760x287x94 F7 Keilriemen: Direktantrieb	Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit) Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT) Luftfilter (West) Ventilator Kammerzentralen/Gerätegehäuse (RLT) Luftleitungen Luftkühler (Luft/Flüssigkeit) /Entfeuchter Luftdurchlässe	Zuluft. Anlage ohne Befeuchtung. Kältetechnisch versorgt von Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude C2 – Lüftung 2 OG
Raumluftechnische Anlage Gebäude C2 – Abluft-Anlage 1 (Gebäude C2, Dachgeschoss, Raum 301)	Hersteller: Hürner Funken BJ 2014 Typ: R 250-17 D Zu/Abluft: 2090 m³/h	Ventilator Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT) Luftleitungen Luftdurchlässe	Abluft. Anlage ohne Befeuchtung.
Raumluftechnische Anlage Gebäude C2 – Abluft-Anlage 2 (Gebäude C2, Dachgeschoss, Raum 301)	Hersteller: Hürner Funken BJ 2014 Typ: R 250-17 D Zu/Abluft: 2065 m³/h	Ventilator Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT) Luftleitungen Luftdurchlässe	Abluft. Anlage ohne Befeuchtung.
Raumluftechnische Anlage Gebäude C2 – Abluft-Anlage 3 (Gebäude C2, Dachgeschoss, Raum 301)	Hersteller: Hürner Funken BJ 2014 Typ: R 355-15 D Zu/Abluft: 2800 m³/h	Ventilator Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT) Luftleitungen Luftdurchlässe	Abluft. Anlage ohne Befeuchtung.
Raumluftechnische Anlage Gebäude C2 – Abluft-Anlage 4 (Gebäude C2, Dachgeschoss, Raum 301)	Hersteller: Hürner Funken BJ 2014 Typ: R 250-17 D Zu/Abluft: 1245/1025 m³/h	Ventilator Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT) Luftleitungen Luftdurchlässe	Abluft. Anlage ohne Befeuchtung.
Raumluftechnische Anlage Gebäude C2 – Abluft-Anlage 5	Hersteller: Karl Klein Ventilatorenbau Typ: DMV 330	Ventilator Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	Abluft. Anlage ohne Befeuchtung.

Raumluftechnische Anlagen

(Gebäude C2, Dachgeschoss, Raum 301)	Zu/Abluft: 1100 m³/h	Luftleitungen	
		Luftdurchlässe	
Raumluftechnische Anlage Gebäude C2 – Abluft-Anlage 6 (Gebäude C2, Dachgeschoss, Raum 301)	Hersteller: Hürner Funken BJ 2014 Typ: R 355-15 D Zu/Abluft: 3780/3400 m³/h	Ventilator	Abluft. Anlage ohne Befeuchtung.
		Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	
		Luftleitungen	
		Luftdurchlässe	
Raumluftechnische Anlage Gebäude C2 – Abluft-Anlage 7 (Gebäude C2, Dachgeschoss, Raum 301)	Hersteller: Hürner Funken BJ 2014 Typ: R 315-15 D Zu/Abluft: 2875m³/h	Ventilator	Abluft. Anlage ohne Befeuchtung.
		Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	
		Luftleitungen	
		Luftdurchlässe	
Raumluftechnische Anlage Gebäude C2 – Abluft-Anlage 8 (Gebäude C2, Dachgeschoss, Raum 301)	Hersteller: Hürner Funken BJ 2014 Typ: R 315-15 D Zu/Abluft: 2800/2677m³/h	Ventilator	Abluft. Anlage ohne Befeuchtung.
		Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	
		Luftleitungen	
		Luftdurchlässe	
Raumluftechnische Anlage Gebäude C2 – Abluft-Anlage 9 (Gebäude C2, Dachgeschoss, Raum 301)	Hersteller: Hürner Funken BJ 2014 Typ: R 315-15 D Zu/Abluft: 2795 m³/h	Ventilator	Abluft. Anlage ohne Befeuchtung.
		Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	
		Luftleitungen	
		Luftdurchlässe	

Gebäude C4

Bezeichnung	Informationen	Komponenten	Bemerkung
Raumluftechnische Anlage Gebäude C4 (Gebäude C4, Dachgeschoss, Raum 400)	Hersteller: robatherm BJ 2012 Typ: RM 09/18 Zu/Abluft: 16600 m³/h Filter: 3 x 592 x 287 x 635 F5 3 x 592 x 287 x 635 F7 3 x 592 x 592 x 635 F5 3 x 592 x 592 x 635 F7 Keilriemen: Direktantrieb	4 x Schalldämpfer	Zuluft und Abluft. Anlage ohne Befeuchtung.
		Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	
		2 x Ventilator	
		Wärmerückgewinnung	Kältetechnisch versorgt von Kälteanlage Gebäude C4 – Dach (Gebäude C4, Dach)
		Luftfilter	
		Kammerzentralen/Gerätegehäuse (RLT)	
		Luftkühler (Luft/Flüssigkeit) /Entfeuchter	
		Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	
		Luftleitungen	
		Luftdurchlässe	

Gebäude D

Bezeichnung	Informationen	Komponenten	Bemerkung
Raumluftechnische Anlage Gebäude D (Gebäude D, Untergeschoss, Raum 043)	Hersteller: Wolf Typ: KG 160 Zu/Abluft: 9000 m³/h Filter: 4x 592x592x600 F7 4x 592x490x600 F7 4x Filterflies 1,25 m x 1,10 m Keilriemen: 2x XPA 1900 2x XPZ 1662	Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	Zuluft und Abluft. Anlage ohne Befeuchtung.
		Kammerzentralen/Gerätegehäuse (RLT)	
		Luftdurchlässe	
		Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	Kältetechnisch zurzeit nicht versorgt
		Luftkühler (Luft/Flüssigkeit) /Entfeuchter	
		Luftfilter	
		Luftleitungen	
		2 x Ventilator	
		Wärmerückgewinnung	
		Membranausdehnungsgefäß	

Gebäude E1

Bezeichnung	Informationen	Komponenten	Bemerkung
	Hersteller: Weger, BJ 2008	Luftfilter	Zuluft und Abluft.

Raumluftechnische Anlagen

Raumluftechnische Anlage Gebäude E1 (Gebäude E1, Untergeschoss, Raum 03)	Typ: ZUL 1512/ABL 1512 Zu/Abluft: 16500 m³/h Filter: 4 x 592 x 592 x 600 F5 2 x 287 x 592 x 600 F5 4 x 592 x 592 x 600 F7 2 x 287 x 592 x 600 F7 Keilriemen: Direktantrieb	Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	Anlage ohne Befeuchtung. Kältetechnisch zurzeit nicht versorgt
		2 x Ventilator	
		Kammerzentralen/Gerätegeh äuse (RLT)	
		Luftleitungen	
		Wärmerückgewinnung	
		Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)	
		Luftkühler (Luft/Flüssigkeit) /Entfeuchter	
		Luftdurchlässe	

Gebäude E3

Bezeichnung	Informationen	Komponenten	Bemerkung
Raumluftechnische Anlage Gebäude E3 - Anlage 1 (Gebäude E1, Dach)	Hersteller: Systemair Typ: Topvex SR 06 HWH-R Zu/Abluft: 1350 m³/h Filter: 1x900x478x375 F7 1x900x478x375 M5 Keilriemen: Direktantrieb	Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	Zuluft und Abluft. Anlage ohne Befeuchtung.
		Kammerzentralen/Gerätegeh äuse (RLT)	
		Luftdurchlässe	
		Luftleitungen	
		Schalldämpfer	
		2 x Ventilator	
		Luftfilter	
		Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit) Wärmerückgewinnung	
Raumluftechnische Anlage Gebäude E3 - Anlage 2 (Gebäude E1, Dach)	Hersteller: Systemair Typ: Topvex SR 06 HWH-R Zu/Abluft: 1350 m³/h Filter: 1x900x478x375 F7 1x900x478x375 M5 Keilriemen: Direktantrieb	Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	Zuluft und Abluft. Anlage ohne Befeuchtung.
		Kammerzentralen/Gerätegeh äuse (RLT)	
		Luftdurchlässe	
		Luftleitungen	
		Schalldämpfer	
		2 x Ventilator	
		Luftfilter	
		Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit) Wärmerückgewinnung	
Raumluftechnische Anlage Gebäude E3 - Anlage 3 (Gebäude E1, Dach)	Hersteller: Systemair Typ: Topvex SR 06 HWH-R Zu/Abluft: 1350 m³/h Filter: 1x900x478x375 F7 1x900x478x375 M5 Keilriemen: Direktantrieb	Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	Zuluft und Abluft. Anlage ohne Befeuchtung.
		Kammerzentralen/Gerätegeh äuse (RLT)	
		Luftdurchlässe	
		Luftleitungen	
		Schalldämpfer	
		2 x Ventilator	
		Luftfilter	
		Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit) Wärmerückgewinnung	

Gebäude F

Bezeichnung	Informationen	Komponenten	Bemerkung
Raumluftechnische Anlage Gebäude F – EG (Gebäude F, Erdgeschoss, Raum 2)	Hersteller: Helios Filter: G4 Zuluftfilter G4 Abluftfilter F7 Pollenfilter	Luftfilter	Zuluft und Abluft. Anlage ohne Befeuchtung.
		Ventilator	
		Kammerzentralen/Gerätegeh äuse (RLT)	
		Luftleitungen	
		Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	

Raumluftechnische Anlagen

		Luftdurchlässe	
Gebäude L			
Bezeichnung	Informationen	Komponenten	Bemerkung
Raumluftechnische Anlage Gebäude L - Zuluft (Gebäude L, Untergeschoss, Raum -1.07 und Dachgeschoss, Raum 4.01)	Hersteller: Berliner Luft Typ Zuluft: HygCond K BG110 Typ Abluft: HygCond K BG90/49 Zuluft: 64820 m³/h Abluft: 40750 m³/h Filter: 15x 592x592x600 F7 5x 592x287x600 F7 24x 592x592x292 F7 6x 592x287x292 F7 24x 592x592x292 F9 6x 592x287x292 F9 Keilriemen: Direktantrieb	2 x Luftfilter (Zuluftanlage)	Zuluft und Abluft. Anlage mit Befeuchtung.
		Schalldämpfer (Zuluftanlage)	
		Ventilator (Zuluftanlage)	
		Luftkühler (Zuluftanlage)	
		Kammerzentralen/Gerätegehäuse (RLT) (Zuluftanlage)	
		Luftleitungen (Zuluftanlage)	
		Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT) (Zuluftanlage)	
		Luftdurchlässe (Zuluftanlage)	
		7 x Dampfbefeuchter (Zuluftanlage)	
		Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT) (Abluftanlage)	
		Kammerzentralen/Gerätegehäuse (RLT) (Abluftanlage)	
		Luftdurchlässe (Abluftanlage)	
		Luftleitungen (Abluftanlage)	
		Luftfilter (Abluftanlage)	
		Wärmerückgewinnung (Abluftanlage)	
		Ventilator (Abluftanlage)	
Raumluftechnische Anlage Gebäude L – Sonderabluft (Gebäude L, Dachgeschoss, Raum 4.01)	Hersteller: Berliner Luft Typ: HygCond K BG 56 Zu/Abluft: 27930 m³/h Filter: 12x 592x592x600 mm F7 Taschenfilter 4x 592x287x600 mm F7 Taschenfilter Keilriemen: Direktantrieb	Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	Sonderabluft. Anlage mit Befeuchtung.
		Kammerzentralen/Gerätegehäuse (RLT)	
		Luftdurchlässe	
		Luftleitungen	
		Wärmerückgewinnung	
		Luftfilter	
		Ventilator	
		2 x Schalldämpfer	
Raumluftechnische Anlage Gebäude L – Sonderabluft 24h (Gebäude L, Dachgeschoss, Raum 4.01)	Hersteller: Berliner Luft Typ: HygCond K BG 9/16 Zu/Abluft: 5880 m³/h Filter: 2x 592x592x600 F7 2x 287x592x600 F7 Keilriemen: Direktantrieb	Luftkühler (Luft/Flüssigkeit) /Entfeuchter (Zuluft)	
		Außen- und Fortluftdurchlässe (RLT)	Sonderabluft 24h. Anlage mit Befeuchtung. Info: Bei Prüfung der Rauchmelder muss die BMA abschaltet werden.
		Kammerzentralen/Gerätegehäuse (RLT)	
		Luftdurchlässe	
		Luftleitungen	
		Luftfilter	
		Wärmerückgewinnung	
		Ventilator	
		2 x Schalldämpfer	
		Luftkühler (Luft/Flüssigkeit) /Entfeuchter	

Abluft- / Zuluftventilatoren

Gebäude L			
Bezeichnung	Informationen	Komponenten	Bemerkung
Abluftventilator Gebäude L – Gasflaschenlager (Gebäude L, Dach)	Hersteller: Hürner Typ: HFD 200	Luftleitungen	Abluftventilator Gasflaschenlager
		Ventilator	
		Außen- und Fortluftdurchlässe	
		Luftdurchlässe	
Abluftventilator Gebäude L – Isotopenlabor (Gebäude L, Dach)	Hürner, BJ 2018 Typ: HF D 315-15 D	Luftleitungen	Abluftventilator Isotopenlabor
		Ventilator	
		Außen- und Fortluftdurchlässe	
		Luftdurchlässe	
Gebäude C2			
Bezeichnung	Informationen	Komponenten	Bemerkung
Abluftventilator Gebäude C2 – UG (Gebäude C2, Untergeschoss, Raum 020a)	Hersteller: Helios Typ: SB 250 E	Luftleitungen	Abluftventilator Raum 020a
		Ventilator	
		Außen- und Fortluftdurchlässe	
		Luftdurchlässe	
Gebäude C4			
Bezeichnung	Informationen	Komponenten	Bemerkung
Abluftventilator Gebäude C4 (Gebäude C4, Dachgeschoss, Raum 300)	Hersteller: Helios Typ: RR EC 100	Luftleitungen	Abluftventilator Sicherheitsschränke
		Ventilator	
		Außen- und Fortluftdurchlässe	
		Luftdurchlässe	
Gebäude E1			
Bezeichnung	Informationen	Komponenten	Bemerkung
Abluftventilator Gebäude E1 – UG – Anlage 1 (Gebäude E1, Untergeschoss, Raum 03)	Hersteller: Helios Typ: RR 250 A	Luftleitungen	Abluftventilator 1 Lüftungszentrage UG
		Ventilator	
		Außen- und Fortluftdurchlässe	
		Luftdurchlässe	
Abluftventilator Gebäude E1 – UG – Anlage 2 (Gebäude E1, Untergeschoss, Raum 03)	Hersteller: Helios Typ: RR 250 C	Luftleitungen	Abluftventilator 2 Lüftungszentrage UG
		Ventilator	
		Außen- und Fortluftdurchlässe	
		Luftdurchlässe	
Abluftventilator Gebäude E1 – UG – Anlage 3 (Gebäude E1, Untergeschoss, Raum 03)	Hersteller: Maico Typ: ELR 10	Luftleitungen	Abluftventilator 3 Lüftungszentrage UG
		Ventilator	
		Außen- und Fortluftdurchlässe	
		Luftdurchlässe	
Gebäude G			
Bezeichnung	Informationen	Komponenten	Bemerkung
Abluftventilator Gebäude G – UG	Hersteller: Helios Typ: RR 200 A	Luftleitungen	Abluftventilator Labor
		Ventilator	

Abluft- / Zuluftventilatoren

(Gebäude G, Untergeschoss, Raum 012)		Außen- und Fortluftdurchlässe	
		Luftdurchlässe	
Gebäude H			
Bezeichnung	Informationen	Komponenten	Bemerkung
Abluftventilator Gebäude H (Gebäude H, Dach)	Hersteller: Nicht bekannt Typ: Nicht bekannt	Luftleitungen	Abluftventilator Gasflaschenlager
		Ventilator	
		Außen- und Fortluftdurchlässe	
		Luftdurchlässe	
Gebäude I			
Bezeichnung	Informationen	Komponenten	Bemerkung
Abluftventilatoren Gebäude I – EG bis 4. OG, Vervielfältigungsräume (Gebäude I, je Stockwerk)	Hersteller und Typ: v.a. Helios RR 100c	Luftleitungen	Abluftventilatore n Druckerräume
		5 x Ventilatoren	
		Außen- und Fortluftdurchlässe	
		Luftdurchlässe	
Abluftventilatoren Gebäude I – UG bis 4. OG und Dach, Toiletten (Gebäude I, je Stockwerk)	Hersteller und Typ: v.a. Helios RR 125c	Luftleitungen	Abluftventilatore n Toiletten
		6 x Ventilatoren	
		Außen- und Fortluftdurchlässe	
		Luftdurchlässe	
Gebäude K			
Bezeichnung	Informationen	Komponenten	Bemerkung
Abluftventilator Gebäude K – 1. OG bis 4. OG, Vervielfältigungsräume (Gebäude K, je Stockwerk)	Hersteller und Typ: v.a. Helios RR 100c	Luftleitungen	Abluftventilatore n Druckerräume
		4 x Ventilatoren	
		Außen- und Fortluftdurchlässe	
		Luftdurchlässe	
Abluftventilator Gebäude K – UG bis 4. OG, Toiletten (Gebäude K, je Stockwerk)	Hersteller und Typ: v.a. Helios RR 125c	Luftleitungen	Abluftventilatore n Toiletten
		6 x Ventilatoren	
		Außen- und Fortluftdurchlässe	
		Luftdurchlässe	
Zu- und Abluftventilatoren Gebäude K – UG Rau 0.02 (Gebäude K, Untergeschoss, Raum 0.02)	Hersteller und Typ: 2 x Helios KVV 250/6/50/30	Luftleitungen	Ab- und Zuluftventilator Druckerei
		2 x Ventilatoren	
		Außen- und Fortluftdurchlässe	
		Lufterhitzer	
		Luftdurchlässe	
Abluftventilator Gebäude K – UG Raum 0.13 (Gebäude K, Untergeschoss, Raum 0.13)	Hersteller und Typ: Helios STM 10	Luftleitungen	Zuluftventilator Abluft über Abzugshauben
		Ventilator	
		Außen- und Fortluftdurchlässe	
		Lufterhitzer	
		Luftdurchlässe	