

Sockel-Anschluss SC 1:5

Dämmung-Mineralwolle WLG 035
Angabe Bauphysik

XPS-Perimeter -Dämmung 140
mm
Fugen überdeckend versetzt
ausführen
WL039 Angabe Bauphysik (AN
Rohbau)

Pfosten-Stahl 125x50 mm, Ix-
Wert mind. 110cm⁴

Kompriband

Riegel-Stahl 125x50 mm

Thermische Trennung (AN Fassade)

Sockel-Anschluss AN 1:20

Hinweis: Es ist auf eine thermische Trennung zwischen der Unterkonstruktion der Vorhangfassade und der Holz- bzw. Betonoberfläche der tragenden Schicht zu achten!

Index	Akt.	Name	Datum	Anmerkungen / Ergänzungen

PROJEKT	Neubau GSG Geschwister Schell Gymnasium Garbsen		
ZEFICHUNG	GSG, ARC, DT 5, 30kVA, 007 02, "Treppenhuss 02, Sockel-Anschluss, GR, AN		
BAUHERR	Stadt Garbsen, Rathausplatz 1, 30823 Garbsen		
ARCHITECT			
FACHINGENIEUR			
TRAGWERKSST.			
LEISTUNGSPHASE	UPH 6 - Vorbereitung der Vergabe		
MASSSTAB	1:20, 1:15		
BLATTGRÖSSE	DIN A4		
PROTOKOLLUM	17.08.26		