Projekt: **Städtische Pumpwerke**
hier: **Checkliste der 2 x wöchentlichen Kontrollen**

Datum der Kontrolle _____ **ok:** ✓ **Nicht ok:** O

Bereich		zu kontrollieren / zu prüfen	PW Nr. 001 Almhorst	PW Nr. 002 Dedens.	PW Nr. 003 Döteberg	PW Nr. 004 Gü-Worth	PW Nr. 005 Harenb.	PW Nr. 006 Kirchwehr
1. Grundstück und Gebäude	-	Zaun						
	-	Gebäude außen						
	-	Außenanlagen						
	-	äußere Bauwerke						
2. Sichtprüfung Pumpen-sumpf	-	äußerer Zustand						
	-	innerer Zustand						
	-	Dichtheit						
	-	Abdeckung / Deckel						
3. Sichtprüfung Pumpen (soweit möglich)	-	äußerer Zustand						
	-	Dichtheit						
	-	Abschmiervorrichtungen						
	-	Kontrolle der Laufgeräusche der Pumpen						
	-	hydraulische Leistungsfähigkeit der Pumpen						
	-	Rührwerk im PW Krumme Masch						
4. sichtbare Zu- und Ablaufleitungen	-	Kontrolle Dichtheit						
	-	Kontrolle Zustand						
	-	Prüfung Gängigkeit Schieber (1 x pro Vierteljahr)						
	-	Kontrolle Be- und Entlüftung Bauwerk						
5. Elektrische Anlagen	-	Kontrolle Schaltschrank						
	-	Kontrolle Leitungsführungen im Gebäude						
	-	Kontrolle Motor, Haupt- u. Alarmeinrichtungen						
6. Probeläufe Pumpen	-	Handschaltung für jede Pumpe						
	-	Automatik für jede Pumpe						
	-	Prüfung Kellerentwässerungs-pumpe						
	-							
7. Ablesen Zählerstände (monatlich)	-	Ablesen Strom, Eintragung in separate Liste						
	-	Ablesen Wasser, Eintragung in separate Liste						
	-							
8. Mängelbenachrichtigung an die Stadt Seelze erforderlich?								

Kontrolle durchgeführt von: _____

Firma, Name

Projekt: **Städtische Pumpwerke**
hier: **Checkliste der 2 x wöchentlichen Kontrollen**

Datum der Kontrolle _____ **ok:** ✓ **Nicht ok:** O

Bereich		zu kontrollieren / zu prüfen	PW Nr. 007 Latwehr.	PW Nr. 008 Le-Buchw	PW Nr. 009 Le-Schüpl	PW Nr. 010 Le-Hirtw	PW Nr. 011 Le-Indust	PW Nr. 012 Le-AlteAu
1. Grundstück und Gebäude	-	Zaun						
	-	Gebäude außen						
	-	Außenanlagen						
	-	äußere Bauwerke						
2. Sichtprüfung Pumpen-sumpf	-	äußerer Zustand						
	-	innerer Zustand						
	-	Dichtheit						
	-	Abdeckung / Deckel						
3. Sichtprüfung Pumpen (soweit möglich)	-	äußerer Zustand						
	-	Dichtheit						
	-	Abschmiervorrichtungen						
	-	Kontrolle der Laufgeräusche der Pumpen						
	-	hydraulische Leistungsfähigkeit der Pumpen						
	-	Rührwerk im PW Krumme Masch						
4. sichtbare Zu- und Ablaufleitungen	-	Kontrolle Dichtheit						
	-	Kontrolle Zustand						
	-	Prüfung Gängigkeit Schieber (1 x pro Vierteljahr)						
	-	Kontrolle Be- und Entlüftung Bauwerk						
5. Elektrische Anlagen	-	Kontrolle Schaltschrank						
	-	Kontrolle Leitungsführungen im Gebäude						
	-	Kontrolle Motor, Haupt- u. Alarmeinrichtungen						
6. Probeläufe Pumpen	-	Handschaltung für jede Pumpe						
	-	Automatik für jede Pumpe						
	-	Prüfung Kellerentwässerungs-pumpe						
	-							
7. Ablesen Zählerstände (monatlich)	-	Ablesen Strom, Eintragung in separate Liste						
	-	Ablesen Wasser, Eintragung in separate Liste						
	-							
8. Mängelbenachrichtigung an die Stadt Seelze erforderlich?								

Kontrolle durchgeführt von: _____
Firma, Name

Projekt: **Städtische Pumpwerke**
hier: **Checkliste der 2 x wöchentlichen Kontrollen**

Datum der Kontrolle _____ **ok:** ✓ **Nicht ok:** O

Bereich		zu kontrollieren / zu prüfen	PW Nr. 013 Le-S-B441	PW Nr. 014 Lo-Werft	PW Nr. 015 Lo-ImKan	PW Nr. 016 Lo-GE-Ost	PW Nr. 017 Lo-West	PW Nr. 018 Lo-KrMa
1. Grundstück und Gebäude	-	Zaun						
	-	Gebäude außen						
	-	Außenanlagen						
	-	äußere Bauwerke						
2. Sichtprüfung Pumpen-sumpf	-	äußerer Zustand						
	-	innerer Zustand						
	-	Dichtheit						
	-	Abdeckung / Deckel						
3. Sichtprüfung Pumpen (soweit möglich)	-	äußerer Zustand						
	-	Dichtheit						
	-	Abschmiervorrichtungen						
	-	Kontrolle der Laufgeräusche der Pumpen						
	-	hydraulische Leistungsfähigkeit der Pumpen						
	-	Rührwerk im PW Krumme Masch						
4. sichtbare Zu- und Ablaufleitungen	-	Kontrolle Dichtheit						
	-	Kontrolle Zustand						
	-	Prüfung Gängigkeit Schieber (1 x pro Vierteljahr)						
	-	Kontrolle Be- und Entlüftung Bauwerk						
5. Elektrische Anlagen	-	Kontrolle Schaltschrank						
	-	Kontrolle Leitungsführungen im Gebäude						
	-	Kontrolle Motor, Haupt- u. Alarmeinrichtungen						
6. Probeläufe Pumpen	-	Handschaltung für jede Pumpe						
	-	Automatik für jede Pumpe						
	-	Prüfung Kellerentwässerungs-pumpe						
	-							
7. Ablesen Zählerstände (monatlich)	-	Ablesen Strom, Eintragung in separate Liste						
	-	Ablesen Wasser, Eintragung in separate Liste						
	-							
8. Mängelbenachrichtigung an die Stadt Seelze erforderlich?								

Kontrolle durchgeführt von: _____

Firma, Name

Projekt: **Städtische Pumpwerke**
hier: **Checkliste der 2 x wöchentlichen Kontrollen**

Datum der Kontrolle _____ **ok:** ✓ **Nicht ok:** O

Bereich		zu kontrollieren / zu prüfen	PW Nr. 019 Se-Kanal	PW Nr. 020 Lo-LoStr	PW Nr. 021 Se-Hanno	PW Nr. 022 Se-S-Wo	PW Nr. 023 Se-S-GE	
1. Grundstück und Gebäude	-	Zaun						
	-	Gebäude außen						
	-	Außenanlagen						
	-	äußere Bauwerke						
2. Sichtprüfung Pumpen-sumpf	-	äußerer Zustand						
	-	innerer Zustand						
	-	Dichtheit						
	-	Abdeckung / Deckel						
3. Sichtprüfung Pumpen (soweit möglich)	-	äußerer Zustand						
	-	Dichtheit						
	-	Abschmiervorrichtungen						
	-	Kontrolle der Laufgeräusche der Pumpen						
	-	hydraulische Leistungsfähigkeit der Pumpen						
	-	Rührwerk im PW Krumme Masch						
4. sichtbare Zu- und Ablaufleitungen	-	Kontrolle Dichtheit						
	-	Kontrolle Zustand						
	-	Prüfung Gängigkeit Schieber (1 x pro Vierteljahr)						
	-	Kontrolle Be- und Entlüftung Bauwerk						
5. Elektrische Anlagen	-	Kontrolle Schaltschrank						
	-	Kontrolle Leitungsführungen im Gebäude						
	-	Kontrolle Motor, Haupt- u. Alarmeinrichtungen						
6. Probeläufe Pumpen	-	Handschaltung für jede Pumpe						
	-	Automatik für jede Pumpe						
	-	Prüfung Kellerentwässerungs-pumpe						
	-							
7. Ablesen Zählerstände (monatlich)	-	Ablesen Strom, Eintragung in separate Liste						
	-	Ablesen Wasser, Eintragung in separate Liste						
	-							
8. Mängelbenachrichtigung an die Stadt Seelze erforderlich?								

Kontrolle durchgeführt von: _____

Firma, Name