PW Nr.	PW	System	Fabrikat	P [kW]	Q_P (rd.) [l/s]	$H_{man,P}$ (rd) [m]	Kette vorhanden 17.07.26 Lutz
1	Almhorst, Hatefeld / Schützenplatz	SW	2 x Fa. Xylem (Flygt); Typ CP3127.180, Laufrad 483 mm, 1.455 min-1, 4,0 kW, cos φ 0,84, Bj. 1995 / 1996, Trockenaufstellung	4,0	12,2	9,0	
2	Dedensen, Neue Wiesen	SW	2 x Fa. Xylem (Flygt); Typ CP3127.090, Laufrad 481 mm, 1.455 min-1, 4,0 kW, cos φ 0,84, Bj. 1996 / 1999, Trockenaufstellung	4,0	14,0	11,5	
3	Döteberg, Anhaltsweg	SW	1 x Fa. Xylem (Flygt); Typ CP3152.091, Laufrad 450 mm, 1.450 min-1, 13,5 kW, cos φ 0,84, Bj. 1999, Trocknenaufstellung	13,5	28,8	22,3	
3	Döteberg, Anhaltsweg	SW	1 x Fa. Xylem (Flygt), Typ CZ 3152 HT 3~ 450, 13,5 kW, Bj. 2008, Trockenaufstellung	13,5	27,1	19,0	
4	Gümmer, Auf der Worth	SW	2 x Fa. Xylem (Flygt); Typ CP3127.180, Laufrad 483 mm, 1.455 min-1, 4,0 kW, cos φ 0,84, Bj. 1995, Trockenaufstellung, mit Stahlbehälter-Pumpensumpf	4,0	13,9	6,2	
5	Harenberg, Zum Wald, Südl. Fössestr.	SW	Strate-Anlage, Bj. 1998; StM 100/269, Baugr. 12, 1.500 min-1, 4,0 kW, Trockenaufstellung	4,0	10,2	8,1	
6	Kirchwehren, Am Anger	SW	1 x Fa. Xylem (Flygt); Typ CP3127.180, Laufrad 483 mm, 1.445 min-1, 4,0 kW, cos φ 0,84, Bj. 1997, Trockenaufstellung	4,0	16,5	14,0	
6	Kirchwehren, Am Anger	SW	1 x Fa. Xylem (Flygt); Typ CP3127.180, Laufrad 483 mm, 1.455 min-1, 4,7 kW, cos φ 0,86, Bj. 1985, Trockenaufstellung	4,7	14,8	11,4	
7	Lathwehren, Stemmer Str.	SW	1 x Fa. Xylem (Flygt); Typ CP3127.180, Laufrad 483 mm, 1.455 min-1, 4,0 kW, cos φ 0,84, Bj. 1998, Trockenaufstellung	4,0	10,4	17,1	
7	Lathwehren, Stemmer Str.	SW	1 x Fa. Xylem (Flygt); Typ CP3127.180, Laufrad 483 mm, 1.446 min-1, 4,7 kW, cos φ 0,86, Bj. 1983, Trockenaufstellung	4,7	8,4	16,8	
8	Letter, Buchenweg (RW-HWPW)	RW	Hebeanlage, Trockenaufstellung **NICHT RELEVANT WEGEN NEUBAU**	-	-	-	
9	Letter, Schützenplatz / Alte Aue	MW	Hebeanlage, 2 x Fa. KSB; Typ KRTD 100-251/74UKG-H, 1.480 min-1, 7,5 kW, cos φ 0,84, Bj. 2014, Trockenaufstellung	7,5	48,8	-	
9	Letter, Schützenplatz / Alte Aue	MW	Hebeanlage, 1 x Rohrpumpen GmbH, FAFP 5 (außer Betrieb), Trockenaufstellung	-	-	-	
10	Letter, Hirtenweg (Gymnasium)	MW	Hebeanlage, 1 x Fa. Xylem (Flygt), Trockenaufstellung	-	24,4	-	
10	Letter, Hirtenweg (Gymnasium)	MW	Hebeanlage, 1 x Fa. KSB, Typ KRTD 200-315, Trockenaufstellung	-	38,5	-	
11	Letter, Industriestr.	MW	1 x Fa. KSB; Typ KRK 150-37, 683 m-1, - kW, Bj. 1968, Trockenaufstellung	-	43,2	4,0	
11	Letter, Industriestr.	MW	2 x Fa. KSB; Typ KRK 200-5, - kW, Bj. 1968, Trockenaufstellung	-	104,5	4,3	
12	Letter, Alte Aue, Wiesenweg (RW-HWPW	RW	Hebeanlage, **Nassaufstellung**	-	-	-	X
13	Letter Süd, B441 / Max-Planck-Str.	SW	2 x Fa. KSB; Typ KRPF 100-410, 1.450 m-1, 22,0 kW, cos φ 0,85, Bj. 1992, Trockenaufstellung; Innenliegender Pumpensumpf	22,0	14,0	36,3	
14	Lohnde, Kanaleck / Werftstr.	SW	1 x Fa. KSB, Typ Compacta U71 33.4, inkl. 2 Pumpen, 1 x Amarex F100-210, 3,7 kW, Trockenaufstellung	3,7	13,3	5,2	
15	Lohnde, Im Kanaleck (RW-HWPW)	RW	Hebeanlage, **Nassaufstellung**	-	114,3	-	X
16	Lohnde, Werftstr. 34, Gewerbe	SW	2 x Fa. KSB, KRPEA 100-250, 4,0 kW (?), Bj. 1992, Trockenaufstellung	4,0	14,9	6,1	
17	Lohnde, Westereschenfeld/Weißer Weg	SW	Annahme: Fa. Zehnder Pumpen, W 80 Doppelanlage, Bj. 2000, Trockenaufstellung	3,0	9,2	7,1	
18	Lohnde, Krumme Masch	SW	2 x Fa. Xylem (Flygt); Typ 3127.090, Laufrad 481, 1.445 min-1, 4,7 kW, cos φ 0,86, Trockenaufstellung; Innenliegender Pumpensumpf	4,7	23,9	7,7	
19	Seelze, Kanalstr. (TuS, Sportplatz)	SW	2 x Fa. Xylem (Flygt); Typ 3127.090, Trockenaufstellung	4,7	1,2	8,7	
20	Lohnde, Lohnder Str. (RW-HWPW)	RW	Hebeanlage, Bj. 1995, **Nassaufstellung**	-	-	-	X
21	Seelze, Hannoversche Str.	SW	keine weiteren Angaben, **Nassaufstellung**	-	23,5	5,3	X
22	Seelze-Süd, An den Grachten / Wohnen	SW	2 x Fa. Xylem (Flygt); Typ 3171.180, Laufrad 452, 1.450 min-1, 18,5 kW, Trockenaufstellung	18,5	53,3	16,6	
23	Seelze-Süd, Almhorster Str., GE / B441	SW	2 x Fa. Xylem (Flygt), Typ 3171.180, 18,5 kW, Trockenaufstellung	18,5	37,0	19,4	
24	Harenberg Schule	RW	2 x KSB, KRTF 65-217, Hebeanlage für 3l /(s*ha)				