

Zur Erstellung der Werkplanung sind die aktuellen Architektenpläne maßgeblich!



-  Feuchtraumlangfeldleuchte
-  Deckenlangfeldleuchte Flur
-  Tafelbeleuchtung
-  Abhanglangfeldleuchte
-  Deckenleuchte
-  Stromschiene mit Strahler/Spots
-  Spiegelleuchte
-  Einbau Downlight WC
-  Einbau D70 Rf 155 / Rf 155, Ø=168mm H=82
-  Einbau-Downlight Pausenhalle, Windfang, Lehrer
-  Einbau D70 R195 G2 2200 840 S1, Ø=211mm H=135
-  Schmelzleuchte
-  Langfeldleuchte außen
-  BEGA 33 683, Ø305mm, H=65mm
-  BEGA 24 041, Ø130mm, H=135mm
-  KNX-Taster 2-fach, 3-fach, 4-fach, H=1,05m
-  KNX-Präsenzmelder
-  KNX-Lichtsenssor
-  KNX-Tableau
-  Präsenzmelder
-  Bewegungsmelder
-  Schalter, Serienschalter, Wechselschalter
-  Seiten-Kontrollschalter
-  Schuko Steckdose 1-fach, 2-fach, 3-fach H=0,30m
-  EDV Schuko Steckdose 1-fach, 2-fach, 3-fach
-  Schuko Steckdose 1-fach geschaltet / abschließbar
-  Zugtaster Beh.Ruf
-  Ruf- und Quertaster
-  Flurlampe Grün
-  Dienstzimmermodul mit Rufweiterleitung
-  Et-Trasse mit Trennsteg
-  Et-Trasse Brandschott
-  Et-Stiegepunkt
-  Unterverteilung
-  Potentialausgleichsschiene
-  FE - Anschluss
-  Anschlussleiste SD integriert bestückt mit 5x V₂₅
-  Anschlüsse Expe. Physikraum l= 90 cm
-  2x V₂₅gerichtet abgesichert, Anschlussbuchse für Anschluss für DC Netzteil 0 - 30 V
-  Et-Anschluss 230V / 400V
-  Fußbodenbank mit 1x V₁ 1x V₂
-  Fußbodenbank mit 4x V₁ 2x V₂
-  Fußbodenbank mit 6x V₁ 3x V₂
-  Fußbodenbank mit 4x V₁
-  Datendose RJ45 1-fach, 2-fach
-  Datendose RJ45 1-fach a.P.
-  Audioanschluss
-  HDMI Anschluss
-  Beamer
-  Position für Access Point (Lieferung baureif)
-  Lautsprecher Musik
-  Jalousieschalter Sonnenschutz
-  Motorschloss Sonnenschutz (Schlaufdose in abh
-  Jalousieschalter Verdunkelung
-  Anschluss Verdunkelung (in abh.-Decke)
-  NOT-AUS
-  PV-Modul
-  Raumthermostat
-  a.P.- Installation

- | | |
|---|--|
|  | SAA-Wandtaufsprecher A/B H=2,40m |
|  | SAA-Deckeneinbaufaustsprecher A/B |
|  | SAA-Arbeitslautsprecher (Bestand, wird nicht getauscht) |
|  | Trichterlautsprecher Außen, Ltg. über RF8 1.0 G |
|  | optischer Signalgeber |
|  | Multisensormelder |
|  | (Kombination RMO/WM) OT Typ: OT |
|  | Multisensormelder in Zweitschleife mit Parallelanleiße |
|  | (Kombination RMO/WM) OT Typ: OT |
|  | Multisensormelder mit Sounder |
|  | OT Typ: OT |
|  | Handmelder mit Alarmschaltung |
|  | zur ständig besetzten Stelle (Sekretariat) |
|  | Multisensormelder |
|  | mit Sockel Relaiskontakt |
|  | Schlossschalter |
|  | für Abschaltung Multisensormelder in Physikräume |
|  | Zurück Betriebszustand Multisensormelder/Physikräume |
|  | längst, wenn abgeschaltet sind |
|  | Handmelder, Amokalarm |
|  | zur ständig besetzten Stelle (Sekretariat) |
|  | Koppler |
|  | Ansteuerung Fremdgeräte |
|  | |
|  | RWA-Zentrale |
|  | RWA-Auslösetaster |
|  | RWA-Lüftungstaster |
|  | Anschluss RWA |
|  | Testmaster Feststellanlage h= 1,40 m OKFF |
|  | Raumfelder Feststellanlage |
|  | Haftmagnet Feststellanlage: Höhe wird örtlich festgelegt |

- ↳ Infarot - Bewegungsmelder
- ↳ Sperrelement
- ↳ Schließblechkontakt
- ↳ Magnethkontakt
- ↳ Ident-Key
- ↳ Abzweigdose EMA
- ↳ Sirene
- ↳ Abgesetztes Bedienfeld
- ↳ Einbruchmeldezentrale
- ↳ Hauptverteiler
- ↳ Auswertereinheit (Ident-Key)
- ↳ Übertragungsgerät
- Bereich 1 (allgemein)
- Bereich 2 (Verwaltung)
- Bereich 3 (Musikschule)
- Türwächter

- | | |
|---|--|
|  | <p>Rettingszeichenelemente, 2Watt
 Fabr. Rührst. Typ: Basic 10 (20cm)
 Wand oder Deckenmontage</p> |
|  | <p>Rettingszeichenelemente, 2Watt
 Fabr. Rührst. Typ: Basic 10 (37cm)
 Wand oder Deckenmontage</p> |
|  | <p>Rettingszeichenelemente, 2Watt
 Fabr. Rührst. Typ: Space-ER-12 (25 bzw 34cm)
 Wand oder Deckenmontage</p> |
|  | <p>Rettingszeichenelemente, 2Watt
 Fabr. Rührst. Typ: Space-ER-12 (25 bzw 34cm)
 DeckenEinbau</p> |
|  | <p>Rettingszeichenelemente-Würfelreihe, 3Watt
 Fabr. Rührst. Typ: Cube 23 (32cm)
 Deckenmontage</p> |
|  | <p>Notleuchte runde Ausführung, 3Watt
 Fabr. Rührst. Typ: Flare-A bzw. Flare-S
 Deckeneinbau</p> |
|  | <p>Notleuchte runde Ausführung, 2x3Watt
 Fabr. Rührst. Typ: Flare-A bzw. Flare-S
 Deckeneinbau</p> |
|  | <p>Notleuchte quadratische Ausführung, 2x3Watt
 Fabr. Rührst. Typ: Save
 Deckeneinbau</p> |
|  | <p>Außen-Notleuchte, IP-55, 2x3Watt
 Fabr. Rührst. Typ: Save-W
 Wandanbau</p> |
- mer:**  **Planetfasser:**

Bauherr: Fabr. Ruhstrat, Typ: Save-W
Wandanbau **Planverfasser:**

Zwischenstand: 08.09.2023

[illegible]