



Zur Erstellung der Werkplanung sind die aktuellen Architektenpläne maßgeblich!

- | Legende | Legende BMA / SAA / RWA |
|--|--|
| Feuchtraumlampeleuchte
Deckenlampeleuchte Flur
Tabeleuchte
Abhanglampeleuchte
Deckenleuchte
Stromschiene mit Strahler/Spot
Spiegelleuchte
Einbau-Dowmlight WC
Glamo D70 RF 155 / RF 195, Ø=168mm H=92mm
Einbau-Dowmlight Passenbahn, Wandflur, Leuchtermeer
Glamo D70 R195 G2 2200 80 S, Ø=211mm H=120mm
Schmelzleuchte
Langleuchte außen
BEGA 33 683, Ø305mm, H=65mm
BEGA 24 401, Ø130mm, H=135mm
KNX-Taster 2-fach, 3-fach, 4-fach, H=1,05m
KNX-Präsenzmelder
KNX-Lichtsensor
KNX-Tabellau
Präsenzmelder
Bewegungsmelder
Schalter, Serienschalter, Wechselschalter
Serien-Kontrollschalter
Schuko Steckdose 1-fach, 2-fach, 3-fach H=0,30m
EDV Schuko Steckdose 1-fach, 2-fach, 3-fach
Schuko Steckdose 1-fach geschaltet / abschaltbar
Zuglaster Beh Rul
Rul und Quilaster
Flurampe Grün
Dienstinnenmodul mit Rufweiterleitung
EK-Trasse mit Trennsteg
EK-Trasse Brandschott
EK-Stiegepunkt
Unterverteilung
Potentialausgleichsschiene
FE - Anschluss
Anschlusseiste SD integriert besteht mit 5x 2
Anschlüsse Exp. Physikraum H 90 cm 2x 1 gegen die Schiene, Anschlussbuche für 0 - 30V Anschluss für DC Netzteil 0 - 30 V
EK-Anschluss 230V / 400V
Fußbodenmatte mit 1x 1 2x1
Fußbodenmatte mit 4x 4 2x1
Fußbodenmatte mit 6x 6 2x1
Fußbodenmatte mit 4x 4
Datendose RJ45 1-fach, 2-fach
Datendose RJ45 1-fach a-p
Audioanschluss
HDMI Anschluss
Beamer
Pökelon für Access Point (Lieferung bauseits)
Lautsprecher Mask
Jalousieschalter Sonnenschutz
Motorjalousieschenschutz (Schludose in abh.-Decke)
Jalousieschalter Verdunkelung
Anschluss Verdunkelung (in abh.-Decke)
NOT-AUS
PV-Modul
Raumthermostat
a.p.-Installation | SAA-Wandlautsprecher A/B H=2,40m
SAA-Deckenlautsprecher A/B
SAA-Anbaulautsprecher (Bestand, wird nicht getaucht)
Tischlautsprecher Außen, Ulg. über RF8 1.0 GTS
optischer Signalleger
Müllsensormelder (Kombination RMQ/MW) OT Typ OT
Müllsensormelder in Zuhördecke mit Parallelanzeiger (Kombination RMQ/MW) OT Typ OT
Müllsensormelder mit Saugrohr
Typ OT
Handmelder mit Alarmschalldung zur ständig besetzten Stelle (Sekretariat)
Handmelder mit Sockel Relaiskontakt
Schlüsselwechsler
RF Abschaltung Müllsensormelder in Physikraum
Anzeige Betriebszustand Müllsensormelder Physikraum binn. wenn abgeschaltet sind
Handmelder, Anomakam zur ständig besetzten Stelle (Sekretariat)
Kopierler
Antriebsleistung Fernwerkzeuge
RWA-Zentrale
RWA-Auslösetaster
RWA-Lüftungstaster
Anschluss RWA
Testtaster Feststellanlage H=1,40 m OKFF
Rauchmelder Feststellanlage
Haltgongtaster Feststellanlage: Höhe wird örtlich festgelegt |
| Legende Einbruchmeldeanlage | Legende Sicherheitsbeleuchtung |
| Infrarot - Bewegungsmelder
Sperrelement
Schließeblechkontakt
Magnetskontakt
Ident-Key
Abzwerglose GMA
Sirene
Abgesetztes Bedienfeld
Einbruchmeldezentrale
Hauptverteiler
Auswerteneinheit (Ident-Key)
Übertragungssgerät
Bereich 1 (allgemein)
Bereich 2 (Vernehmung)
Bereich 3 (Muskelschule)
Türwächter | Rettungssicherleuchte, 2Watt
Fähr. Rührstul, Typ: Basic 10 (20m)
Wand oder Deckenmontage
Rettungssicherleuchte, 2Watt
Fähr. Rührstul, Typ: Basic 10 (37m)
Wand oder Deckenmontage
Rettungssicherleuchte, 2Watt
Fähr. Rührstul, Typ: Space-ER-12 (25 bzw 34m)
Wand oder Deckenmontage
Rettungssicherleuchte, 2Watt
Fähr. Rührstul, Typ: Space-ER-12 (25 bzw 34m)
Deckenleuchte
Rettungssicherleuchte,Wartelleuchte, 3Watt
Fähr. Rührstul, Typ: Cube 23 (32m)
Deckenleuchte
Notleuchte runde Ausführung, 3Watt
Fähr. Rührstul, Typ: Flare-A bzw. Flare-S
Deckenleuchte
Notleuchte runde Ausführung, 2x3Watt
Fähr. Rührstul, Typ: Flare-A bzw. Flare-S
Deckenleuchte
Notleuchte quadratische Ausführung, 2x3Watt
Fähr. Rührstul, Typ: Save
Deckenleuchte
Außen-Notleuchte, IP-65, 2x3Watt
Fähr. Rührstul, Typ: Save-W
Wandleuchte
Planerfasser: |
| Bauherr: | |

Bauherr: Fabr. Ruhstrat, Typ: Save-W
Wandenhau **Planverfasser:**

Zwischenstand: 08.09.2023

INDEX	DATUM	NAMME	ART DER ÄNDERUNG	
 IGH-Planung GmbH & Co. KG Ingenieure und Sachverständige Heizung · Lüftung · Klima · Sanitär · Elektro Nordwieser Straße 18b 30525 Garbsen (H. 05721 9991-0 Fax 05721 9991-39)			220083 Zeichnung Nr. 13.0084A-DJWA	
FÜR	Erweiterung Grotz-Büchner-Gymnasium Seeze Planungsdienstung Elektro + Außenanlagen			
FÜR	Ausführung Planung Elektrotechnik Grundriss Erdgeschoss BT-A1			
gezeichnet	Blanke / MdB	geprüft	Klausberger	geprüft
Zeichen-Nr. ELT-008TA13-LS-VX-A-KO-EGS-08-BT-A1			Zeichnung-Nr. 13001-0461	