



- | | | |
|----|--|--|
| 1 | | Kontingenzszenenleuchte, 2Watt
Fabr. Rührst. Typ: Basic 10 (20m)
Wand oder Deckenmontage |
| 2 | | Rettungszeichenleuchte, 2Watt
Fabr. Rührst. Typ: Basic 10 (37m)
Wand oder Deckenmontage |
| 3 | | Rettungszeichenleuchte, 2Watt
Fabr. Rührst. Typ: Space-ER-12 (25 bzw 34m)
Wand oder Deckenmontage |
| 4 | | Rettungszeichenleuchte, 2Watt
Fabr. Rührst. Typ: Space-ER-12 (25 bzw 34m)
Deckeneinbau |
| 5 | | Rettungszeichenleuchte-Wurfleuchte, 3Watt
Fabr. Rührst. Typ: Cube 23 (32m)
Deckenmontage |
| 6 | | Stufen-Notteuchte, (evl. Überwachungsbaustein)
Fabr. Rührst. Typ: NGSS-LED
Stufenbau |
| 7 | | Stufen-Notteuchte, 2Watt (incl. Überwachungsbaustein)
Fabr. Rührst. Typ: Flush 14
Stufenbau |
| 8 | | Notteuchte runde Ausführung, 3Watt
Fabr. Rührst. Typ: Flare-A bzw. Flare-S
Deckeneinbau |
| 9 | | Notteuchte runde Ausführung, 2x3Watt
Fabr. Rührst. Typ: Flare-A bzw. Flare-S
Deckeneinbau |
| 10 | | Außen-Notteuchte, IP-65, 2x3Watt
Fabr. Rührst. Typ: Save-W
Wandanbau |
| 11 | | Kunststoff-Notteuchte, 5Watt, IP-54
Fabr. Rührst. Typ: Twist
Wand oder Deckenmontage |
| 12 | | Außen/Not-Polderleuchte
Fabr. Bega, Typ: 88064-SK-4, modifiziert
LED 34,5Watt, 4000K, 3991 Lumen
mit Überwachungsbaustein, Typ: RÜBS-U-SE |
| 13 | | Außen/Not-Polderleuchte, Bestand
Fabr. Trilux |

2-13
1. OG Neubau

Freigabe Entwurfsplanung		
	Datum	Unterschrift
Bauherr		
Architekt		

DATEI: C:\programme\autocad r14\udo\schulzentrum_letter

INDEX	ÄNDERUNG BETRIFFT	DATUM NAME
IGS	PLANUNGSBÜRO für HAUSTECHNIK U D O B U S C H M A N N Stolzenauer Straße 1, 31595 STEYERBERG TELEFON 05764/930-10, FAX -11	
BAUVERFAHREN	Schulzentrum Letter, Erweiterung	
BAUHERR	Georg Büchiner Gymnasium Hirtengasse 22, 30926 Seelze/Ot-Letter	
BAUTEIL	Grundriss 1. Obergeschoss	
DATUM	DATUM	NAME PLAN-NR.
1:200	17.05.2021	Ba./Br 202011/S2

Entwurfsplanung Sicherheitsbeleuchtung

INDEX	DATUM	NAMEN	ART DER ÄNDERUNG		
			IGH-Planung GmbH & Co. KG Ingenieure und Sachverständige Heizung · Lüftung · Klima · Sanitär · Elektro Berenbosteler Straße 768 · 30823 Garbsen · Tel. (05137) 98001-0 · Fax 98001-99		
PLANUNG GMBH & CO. KG					
Projekt	Erweiterung Georg-Büchner-Gymnasium Seelze Planungsleistung Elektro + Außenanlagen		Projekt-Nr.	220083	
Plan	Entwurfsplanung 1.OG Sicherheitsbeleuchtung		Zeichnungs-Nr.	Sibel-01-L3-XX	
			Index	-X	
			Maßstab	1:200	
gezeichnet	18.05.2021	Racke	geprüft	18.05.2021	Bremer
Dat.-Code	Sibel-01-L3-XX-X-220083-LOG		Blattgröße	1000 x 594	