

Arbeitskarte für KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbei- ten		Fristen					Bemerkungen	
						3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf		
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte												
1	0	0		Entwässerung							vgl. DIN 1986-3, Tabelle 1	
1	1	0		Rohrleitungen und Zubehör ¹								
1	1	0	1	Auf Beschädigung, Korrosion (äu- ßerlich) und Befestigung prüfen				x				
1	1	0	2	Auf Inkrustation prüfen (am freien Ablauf, Sichtprüfung)				x				
1	1	0	3	Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)				x				
1	1	0	4	Isolierung auf Beschädigung prü- fen				x				
1	1	1		Abläufe ¹								
1	1	1	1	auf ungehinderten Ein- und Ablauf prüfen (einschl. Seiteneinläufe)			x					
1	1	1	2	auf Dichtheit prüfen			x					
1	1	1	3	Funktionserhaltendes Reinigen			x					
1	1	1	4	Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)			x					
1	1	1	5	Wasserstand prüfen		x					je nach örtlichen Bedingungen ggf. auch in kürzeren Abständen	
1	1	2		Absperreinrichtungen und Schieber ¹								
1	1	2	1	Prüfen auf Zustand und äußerliche Korrosion		1-mo- natl.						
1	1	2	2	Auf Funktion und Dichtheit prüfen			x					
1	1	2	3	Antriebselemente und MSR- Tech- nik							siehe LKZ 800	
1	1	3		Belüftungsventile, Inspektions- öffnungen, Reinigungsver- schlüsse, Reinigungsöffnungen ¹								
1	1	3	1	Sichtprüfung auf Zustand und Zu- gänglichkeit, Luftzufuhr (Belüf- tungsventile)				x				
1	1	4		Schächte ¹								
1	1	4	1	Sichtprüfung auf Zustand, Dicht- heit, Verschmutzung, Zugänglich- keit, Funktionalität und Beschädi- gung				x				
1	1	4	2	Kontrolle Steighilfen				x				
1	1	4	3	Funktionserhaltendes Reinigen						x		
1	1	5		Dachabläufe und Notüberläufe ¹								
1	1	5	1	Prüfung auf ungehinderten Ein- und Ablauf			x					
1	1	5	2	Reinigen der Schmutzfänge und Einlaufroste						x		
1	1	5	3	Funktionskontrolle der Beheizung				x			insbesondere im Herbst	
1	1	5	4	bei Druckentwässerungssystemen Sitz der Funktionsteile prüfen			x					
1	1	6		Dachrinnen / Regenwasserfalllei- tungen ¹								
1	1	6	1	Sichtprüfung auf Zustand, Ver- schmutzung und Beschädigung, ggf. Beheizung und Anstrich			x				insbesondere im Herbst	
1	1	6	2	Kontrolle der Dehnungs- und Längsausgleicher			x				insbesondere im Herbst	
1	1	6	3	Reinigung der Rinnen, Kehlen, Traufen und Laubfänge			x				insbesondere im Herbst	
1	1	7		Be- und Entlüftungsöffnungen (über Dach) ¹								

Arbeitskarte für KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungskennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten		Fristen					Bemerkungen	
						3-mo-natl.	6-mo-natl.	12-mo-natl.	24-mo-natl.	bei Bedarf		
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte												
1	1	7	1	Prüfen auf freien Querschnitt und Kontrolle der Einbindung in die Dachfläche,				x				
1	1	7	2	Reinigen						x		
1	1	8		Rückstauverschlüsse nach DIN EN 13564-12 ¹							Rückstauverschlüsse nach DIN EN 13564-2 Typ 3 sind von fachkundigem Personal zu prüfen und zu warten, ansonsten genügt sachkundiges Personal (vgl. DIN 1986-3, Tab. 1 Nr. 13)	
1	1	8	1	Funktionsprüfung		1-mo-natl.						
1	1	8	2	Prüfung von Dichtungen / Dichtflächen			x					
1	1	8	3	Kontrolle der Mechanik der beweglichen Abdichtorgane			x					
1	1	8	4	Nachfetten						x		
1	1	8	5	Dichtheitsprüfung Funktionsprüfung)			x					
1	1	9		Abläufe mit Leichtflüssigkeitssperren nach DIN EN 1253-5 ¹								
1	1	9	1	Auf Leichtgängigkeit des selbsttätigen Abschlusses prüfen			x					
1	1	9	2	Dichtflächen des Abschlusses prüfen			x					
1	1	9	3	Entfernen von Ablagerungen aus der Einlaufkammer ²			x					
1	2	0		Abwasserbehandlung								
1	2	1		Abscheider ¹							nach Festlegung der obersten Wasserbehörde gem. WG, DIN1999-100, EN1825-2, EN858-2 und „AMEV - Sanitäranlagen 2011“	
Hinweise:												
– Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten s. DIN 1986-3, Tab. A.1, Ziff. 3												
– Abscheideranlagen für Fette s. DIN 1986-3, Tab. A.1, Ziff. 4												
1	2	1	1	Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen			x					
1	2	1	2	Auf Verschmutzung prüfen		x						
1	2	1	3	Funktionserhaltendes Reinigen, ohne Entsorgung ²							je nach Art	
1	2	1	4	Funktionsfähigkeit beurteilen			x					
1	2	1	5	Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)		x						
1	2	1	6	Pumpe							siehe LKZ 140	
1	2	1	7	Antriebselemente und MSR- Technik							siehe LKZ 800	
1	2	2		Stärkeabscheider ^{1, 2}							Bei Anlagen mit automatischer Entsorgungseinrichtung und Innenreinigung: Verfahrensweise nach Herstellerangaben (vgl. DIN1986-3 Tab.1 Ziff. 15)	
1	2	2	1	Entfernen von Verkrustungen und Ablagerungen		1-mo-natl.					je nach Betriebsverhalten ggf. in kürzeren Abständen	
1	2	2	2	Kontrolle und Reinigung von geruchsdichten Abdeckungen		1-mo-natl.					je nach Betriebsverhalten ggf. in kürzeren Abständen	
1	2	2	3	Reinigung der Probennahmeeinrichtung		1-mo-natl.					je nach Betriebsverhalten ggf. in kürzeren Abständen	
1	2	2	4	Füllen der Abscheideranlage mit Wasser bis zum Ruhewasserspiegel		1-mo-natl.					je nach Betriebsverhalten ggf. in kürzeren Abständen	
1	2	2	5	Kontrolle Innenwandfläche / Innenbeschichtung				x			durch sachkundiges Personal	

Arbeitskarte für KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbei- ten	Fristen					Bemerkungen
					3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte										
1	2	2	6	Überprüfung durch einen Fachkun- digen						mind. aller 5 Jahre
1	2	3		Sand- und Schlammfänge¹						soweit nicht Bestandteil von Abscheideran- lagen
1	2	3	1	Sichtprüfung auf Zustand, Dicht- heit, Sauberkeit und Zugänglichkeit		x				
1	2	3	2	Sand und Schlamm entfernen, Rei- nigen ²		x				
1	3	1		Neutralisierungsanlage						nach Angaben des Herstellers bzw. den Festlegung der zuständigen Überwa- chungsbehörde
1	3	1	1	Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen		x				
1	3	1	2	Auf Verschmutzung prüfen		x				
1	3	1	3	Funktionserhaltendes Reinigen, ohne Entsorgung ^{1, 2}					x	
1	3	1	4	Auf Funktion prüfen		x				
1	3	1	5	Auf Dichtheit prüfen		x				
1	3	1	6	Chemikalienstand prüfen	x					
1	3	1	7	Chemikalien nachfüllen					x	
1	3	1	8	Pumpe						siehe LKZ 140
1	3	1	9	Antriebselement und MSR- Tech- nik						siehe LKZ 800
1	3	2		Neutralisationseinrichtungen für Kondensate aus Brennwertkes- seln und deren Abgasanlagen nach ATV-DWA-A 251						
1	3	2	1	Inspektion nach Herstellerangabe						nach Art des Brennwertgerätes und Typ der Neutralisationseinrichtung
1	3	2	2	Prüfung des Neutralisationsmittels			x			ggf. weitere Leistung nach Herstelleran- gabe bzw. Vorgabe der zuständigen Über- wachungsbehörde
1	3	3		Weiter gehende Abwasserbe- handlungsanlagen						
1	3	3	1	Inspektion und Wartung						nach Angaben des Herstellers bzw. den Vorgaben der zuständigen Überwachungs- behörde
1	3	4		pH-Messgeräte (fest installiert als pH-Endkontrolle)¹						nach Angaben des Herstellers
1	3	4	1	Messelektrode reinigen	1- wöch.					
1	3	4	2	Messelektrode kalibrieren	x					oder nach Erfordernis
1	4	0		Entwässerungspumpe¹						siehe LKZ 150
1	5	0		Hebeanlage und Entwässe- rungspumpe¹						
1	5	1		Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen		x				DIN 1986-3 Tab. A.1 Ziff. 1
1	5	2		Funktionserhaltendes Reinigen		x				
1	5	3		Behälter innen reinigen und auf Korrosion prüfen ³		x				
1	5	4		Auf Funktion prüfen ³	x ⁴	x ⁵	x ⁶			
1	5	5		Auf Dichtheit prüfen ³	x ⁴	x ⁵	x ⁶			
1	5	6		Antriebselemente und MSR- Tech- nik						siehe LKZ 800
1	6	0		Kleinkläranlagen, abflusslose Abwassersammelgruben						DIN 1986-3, Tab. 1, Ziff. 20 bis 22
1	7	0		Versickerungsanlagen für Nie- derschlagswasser						Arbeitsblatt DWA-A 138
1	8	0		Drainageübergabeschacht¹						

Arbeitskarte für KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbei-ten	Fristen					Bemerkungen
					3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte										
1	8	1		Sichtprüfung (Schacht, Sandfang, Pumpe bzw. Entwässerungsge-genstand)		x				
1	8	2		Räumung des Sandfanges					x	
2	0	0		Trinkwasserversorgung						
2	1	0		Rohrleitungen und Zubehör ¹						DIN EN 806-5 Anhang B.22
2	1	1		Sichtprüfung auf Dichtheit, Beschä-digung, Korrosion, schädigende Einflüsse, Befestigung			x			
2	1	2		Wärmedämmung auf Beschädi-gung und Vollständigkeit prüfen			x			
2	1	4		Rohrkontrollstücke im Inneren auf Korrosion, Schäden und Inkrusta-tion				x		1 Jahr nach Inbetriebnahme, dann bei Än-derung der Wasserqualität
2	1	5		Kompensatoren auf Beschädigung und Befestigung prüfen			x			
2	2	0		Absperr-, Wandeinbau und Ent-leerarmaturen ¹						
2	2	1		Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen			x			
2	2	2		Auf Funktion prüfen			x			
2	2	3		Auf Dichtheit prüfen (Sichtkon-trolle)			x			
2	3	0		Sicherheitsarmaturen						DIN EN 806-5 Anhang B
2	3	1		Ungehinderter freier Auslauf (AA) ¹						
2	3	1	1	Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.1		x				
2	3	2		Freier Auslauf mit nicht kreisför-migem Überlauf (uneinge-schränkt) (AB) ¹						
2	3	2	1	Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.1		x				
2	3	3		Freier Auslauf mit belüftetem Tauchrohr und Überlauf (AC) ¹						
2	3	3	1	Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.1			x			
2	3	4		Freier Auslauf mit Injektor (AD) ¹						
2	3	4	1	Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 An-hang B.1		x				
2	3	5		Freier Auslauf mit kreisförmigem Überlauf (eingeschränkt) (AF) ¹						
2	3	5	1	Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.1			x			
2	3	6		Freier Auslauf mit kreisförmigem Überlauf mit Mindestdurchmes-ser (Nachweis durch Prüfung oder Messung) (AG) ¹			x			
2	3	6	1	Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.1			x			
2	3	6		Systemtrenner mit kontrollierba- rer druckreduzierter Zone (BA) ¹						
2	3	6	1	Inspektion gem. DIN EN 806-5 An-hang B.3		x				
2	3	6	2	Wartung gem. DIN EN 806-5 An-hang B.3			x			
2	3	6	3	Datenaufzeichnung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.3		(x)	(x)			jeweils mit der Leistungsausführung in In-spektion und Wartung
2	3	7		Systemtrenner mit unterschiedli- chen nicht kontrollierbaren Druckzonen (CA) ¹						

Arbeitskarte für KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbei- ten	Fristen					Bemerkungen
					3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte										
2	3	7	1	Inspektion gem. DIN EN 806-5 Anhang B.4		x				
2	3	7	2	Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.4			x			
2	3	8		Kontrollierbarer Rückflussverhinderer (EA), kontrollierbarer Doppelrückflussverhinderer (EC) ¹						
2	3	8	1	Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.5			x			
2	3	9		Nicht kontrollierbare Rückflussverhinderer (EB), nicht kontrollierbarer Doppelrückflussverhinderer (ED) ¹						
2	3	9	1	Inspektion gem. DIN EN 806-5 Anhang B.6			x			
2	3	9	2	Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.6					x	Austausch mindestens aller 10 Jahre
2	3	10	0	Rohrbelüfter in Durchgangsform (DA) ¹						
2	3	10	1	Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.7			x			
2	3	11		Rohrunterbrecher mit Lufteintrittsöffnung und beweglichen Teilen (DB) ¹						
2	3	11	1	Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.6			x			
2	3	12		Rohrunterbrecher mit ständig geöffneten Lufteintrittsöffnungen (DC) ¹						
2	3	12	1	Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.2		x				
2	3	13		Rohrtrenner, nicht durchflussgesteuert (GA), Rohrtrenner durchflussgesteuert (GB) ¹						
2	3	13	1	Kontrolle der Erfüllung der Einbauanforderungen		x				DIN EN 1717
2	3	13	2	Auf Beschädigung, Korrosion, Inkrustation prüfen		x				
2	3	13	3	Überprüfung der Sicherheitsfunktion und Dichtheitsüberprüfung			x			
2	3	13	4	Funktionserhaltendes Reinigen					x	
2	3	14		Schlauchanschluss mit Rückflussverhinderer (HA) ¹						
2	3	14	1	Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.9			x			
2	3	15		Brauseschlauchanschluss mit Rohrbelüfter (HB) ¹						
2	3	15	1	Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.10			x			
2	3	16		Automatischer Umsteller (HC) ¹						
2	3	16	1	Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.11			x			
2	3	17		Rohrbelüfter für Schlauchanschluss, kombiniert mit Rückflussverhinderer (HD) ¹						
2	3	17	1	Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.12			x			
2	3	18		Druckbeaufschlagter Belüfter (LA) ¹						
2	3	18	1	Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.13			x			
2	3	19		Druckbeaufschlager Belüfter, kombiniert mit nachgeschaltetem Rückflussverhinderer (LB) ¹						

Arbeitskarte für KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbei- ten	Fristen					Bemerkungen
					3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte										
2	3	19	1	Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.14			x			
2	3	20		Hydraulische Sicherheits- gruppe ¹						
2	3	20	1	Inspektion gem. DIN EN 806-5 An- hang B.15		x				
2	3	20	2	Wartung gem. DIN EN 806-5 An- hang B.15			x			
2	3	21		Sicherheitsgruppe für Expansi- onswasser ¹						
2	3	21	1	Inspektion gem. DIN EN 806-5 An- hang B.15		x				
2	3	21	2	Wartung gem. DIN EN 806-5 An- hang B.15			x			
2	3	22	0	Sicherheitsventil ¹						
2	3	22	1	Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.16		x				
2	3	22	0	Sicherheitsventil für Expansi- onswasser ¹						
2	3	23	1	Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.16		x				
2	3	24	0	Kombiniertes Druck-Temperatur- ventil ¹						
2	3	24	1	Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.16		x				
2	3	25		Druckminderventil ¹						
2	3	25	1	Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.18		x				
2	4	0		Trinkwasser-Erwärmungsanlage (zentrale Versorgung) ¹						DIN EN 806-5 Anhang B.20
2	4	1		Temperaturkontrolle	2- mo- natl.					
2	4	2		Isolierung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen			x			
2	4	3		Wasserseitig auf Ablagerung, Be- schädigung und Korrosion prüfen			x			
2	4	4		Ablagerungen entfernen			x			
2	4	5		Opferanoden überprüfen			x			
2	4	6		Wasserseitig auf Dichtheit prüfen			x			
2	4	7		Manometer und Thermometer auf Beschädigung, Anzeige und Funk- tion prüfen			x			
2	4	8		Druckminderer auf Funktion prüfen			x			siehe LKZ 2.3.25
2	4	9		Druckminderer nachstellen					x	
2	4	10		Sicherheitsarmaturen auf Funktion prüfen		x				Anforderungen s. unter LKZ 2.330 ff.
2	4	11		Entleerungseinrichtung auf Funk- tion prüfen			x			
2	4	12		Pumpe						siehe LKZ 140
2	4	13		Antriebselemente und MSR- Tech- nik						siehe LKZ 800
2	4	14		Wasseranalyse auf Legionellen von akkreditiertem Labor			(x)			Zuordnung und Intervall gem. TrinkwV
2	4	15		Thermostatische Mischer für Warmwasserbereiter ¹						
2	4	15	1	Inspektion gem. DIN EN 806-5 An- hang B.17		x				
2	4	15	2	Wartung gem. DIN EN 806-5 An- hang B.17			x			

Arbeitskarte für KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbei- ten		Fristen					Bemerkungen	
						3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf		
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte												
2	5	0		Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter¹								DIN 1988
2	5	0	1	Auf Beschädigung, Korrosion (äu- ßerlich) und Befestigung prüfen				x				
2	5	0	2	Druckbehälter auf Dichtheit prüfen				x				
2	5	0	3	Absperreinrichtungen und sicher- heitstechnische Ausrüstung auf Funktion prüfen			x ⁷	x				
2	5	0	4	Druckhalte- und Absperrventil in der Ausdehnungsleitung prüfen (Offenstellung, Sicherung)			x					
2	5	0	5	Druckpolster prüfen				x				
2	5	0	6	Druckpolster aufbauen						x		
2	5	0	7	Kompressoren siehe VDMA 24186 Teil 6 Nr. 6								
2	5	0	8	Manometer auf Beschädigung, An- zeige und Funktion prüfen				x				
2	5	0	9	Sicherheitsventil auf Funktion prü- fen			x					
2	5	0	10	Förderpumpe auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung, Geräusch und Dichtheit prüfen				x				
2	5	0	11	Förderpumpe auf Funktion prüfen				x				
2	5	0	12	Druckregler auf Funktion prüfen				x				
2	5	0	13	Druckreguliertventil (Überströmven- til, Druckminderer) auf Funktion prüfen				x				
2	5	0	14	Druckreguliertventil nachstellen ³						x		
2	5	0	15	Rückflussverhinderer auf Funktion prüfen				x				
2	5	0	16	Ausgleichsbehälter und dessen Anschlüsse auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Dicht- heit prüfen				x				
2	5	0	17	Antriebselemente und MSR-Tech- nik				x				siehe LKZ 800
2	5	0	18	Äußerliche Reinigung				x				
2	5	1		Druckerhöhungsanlagen mit drehzahlgeregelten Pumpen¹								DIN 1988-500
2	5	1	1	Visuelle Kontrolle auf Zustand, Dichtheit und Manometerstände			x					
2	5	1	2	Zustand der Kompensatoren			x					
2	5	1	3	Kontrolle der Steuer- und Regel- güte der Pumpen und der Laufruhe			x					
2	5	1	4	Kontrolle der Wassertemperatur vor und hinter der Druckerhö- hungsanlage			x					
2	5	1	5	Kontrolle des Zustandes des Auf- stellraumes			x					
2	5	1	6	Prüfen der Funktion der Druck- wächter-, -regler, Wassermangelsi- cherung und der elektrischen Schalteinrichtungen				x				
2	5	1	7	Kontrolle des Motorschutzschalters und des thermischen Motorschut- zes				x				
2	5	1	8	Prüfen und Reinigung der Vorbe- hälter von innen				x				
2	5	1	9	Funktionsprüfung bei Teil- und Spitzenentnahmen				x				

Arbeitskarte für KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungskennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen					Bemerkungen
					3-monatl.	6-monatl.	12-monatl.	24-monatl.	bei Bedarf	
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte										
2	5	1	10	Prüfen des Vordruckes des Druckbehälters			x			
2	5	1	11	Funktionsprüfung der Absperreinrichtungen und Rückflussverhinderer			x			
2	6	0		Mess- und Zähleinrichtungen ¹						Wasserzähler s. LKZ 2.6.4
2	6	1		Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) und Anzeige prüfen	x					
2	6	2		Auf Funktion prüfen	x					
2	6	3		Auf Dichtheit prüfen	x					
2	6	4		Wasserzähler (zur internen Verrechnung) ¹						DIN EN 806-5 Anhang B.23
2	6	4	1	Sichtprüfung auf Dichtheit, Korrosion, schädigende Einwirkungen, Zugänglichkeit und einwandfreie Befestigung Korrosion			x			
2	6	4	3	Kalibrierung Kaltwasserzähler					x	alle 6 Jahre, i.d.R. als Zählertausch, erfordert gesonderte Vereinbarung
2	6	4	4	Kalibrierung Warmwasserzähler					x	alle 5 Jahre, i.d.R. als Zählertausch, erfordert gesonderte Vereinbarung
2	7	0		Filter ¹						für Filter mit aktiven Substanzen s. a. DIN EN 14898 Anhang D.4
2	7	1		Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen	x					
2	7	2		Auf Verschmutzung prüfen	x					
2	7	3		Auf Funktion prüfen			x			
2	7	4		Filtereinsatz wechseln			(x)		x	einschließlich Filtermaterial und Entsorgung
2	7	5		Filter rückspülen	x				(x)	Bedarf kontrollieren
2	7	6		Auf Dichtheit prüfen			x			
3	0	0		Einrichtungsgegenstände						
3	1	0		Wasser-, Dusch-, Badeanlagen und Bidet ¹						
3	1	1		Auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen			x			
3	1	2		Auf Befestigung und Dichtheit prüfen			x			
3	1	3		Ab- und Überlauf auf Korrosion (äußerlich) und Funktion prüfen			x			
3	1	4		Ab- und Überlauf funktionserhaltend reinigen			x		x	
3	2	0		Armaturen ¹						
3	2	1		Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen			x			
3	2	2		Auf Befestigung prüfen			x			
3	2	3		Auf Funktion prüfen			x			
3	2	4		Auf Dichtheit prüfen			x			
3	2	5		Thermostat auf Funktion prüfen		x				
3	2	6		Elektronik einschließlich Steuer-ventil bzw. elektromechanische Steuereinrichtung auf Funktion prüfen		x				
3	2	7		Luftsprudler und Brauseköpfe auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen			x		x	
3	2	8		Funktionserhaltendes Reinigen			x			

Arbeitskarte für KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbei- ten	Fristen					Bemerkungen
					3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte										
3	3	0		WC's, Urinale ¹						
3	3	1		Auf Verschmutzung und Beschädi- gung prüfen		x				
3	3	2		Auf Befestigung prüfen		x				
3	3	3		Auf Funktion prüfen			x			
3	3	4		Auf Dichtheit prüfen			x			
3	3	5		Funktionserhaltendes Reinigen			x			
3	3	6		Ab- und Überlauf auf Korrosion (äußerlich) und Funktion prüfen			x			
3	3	7		WC-Sitz auf Beschädigung und Befestigung prüfen		x				ggf. täglich Bedarf kontrollieren
3	3	8		Scharniere auf Korrosion und Funktion prüfen		x				
3	4	0		Spülkästen ¹						je nach verwendeter Sicherheitsarma- tur, s. LKZ 230 f.f.
3	5	0		Druckspüler ¹						je nach verwendeter Sicherheitsarma- tur, s. LKZ 230 f.f.
3	6	0		Trinkwasser-Erwärmungsanlage (dezentrale Versorgung) ¹						
3	6	1		Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen			x			
3	6	2		Auf Dichtheit prüfen		x				
3	6	3		Auf Befestigung prüfen			x			
3	6	4		Auf Funktion prüfen			x			
3	6	5		Auf Verkalkung prüfen			x			
3	6	6		Entkalken ³					x	
3	6	7		Funktionserhaltendes Reinigen					x	
3	6	8	1	Elektroanschlüsse auf Beschädi- gung und Befestigung prüfen		x				
3	6	8	2	Sicherheitseinrichtungen auf Funk- tion prüfen		x				
3	6	8	3	Schalter, Thermostate und Kon- trollampen auf Funktion prüfen		x				
4	0	0		Wasseraufbereitung						
4	0	1		Dosieranlage (Pumpe, Behälter, Armatur) ¹						DIN EN 14812 Anhang B.4 DIN EN 15848 Anhang A.4
Hinweise: Die nachfolgenden orientierenden Leistungen sind bedarfsweise auf die Wartungsanweisungen des Anla- generstellers / -lieferanten hin zu korrigieren. Die einschlägigen Hinweise der DIN EN 14815 Anhang B.4 für nicht ein- stellbare bzw. DIN EN 15848 Anhang A.4 für einstellbare Dosiersystem sind zu beachten.										
4	0	1	1	Sichtkontrolle auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Be- festigung		x				
4	0	1	2	Funktionserhaltendes Reinigen					x	
4	0	1	3	Auf Funktion prüfen		x				
4	0	1	4	Dosiermittelstand prüfen		x				
4	0	1	5	Dosiermittel nachfüllen					x	
4	0	1	6	Fördermenge prüfen		x				
4	0	1	7	Fördermenge neu einstellen ohne Wasseranalyse ⁸					x	
4	0	1	8	Antriebs Elemente und MSR- Tech- nik						siehe LKZ 800

Arbeitskarte für KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen					Bemerkungen
					3-mo-natl.	6-mo-natl.	12-mo-natl.	24-mo-natl.	bei Bedarf	
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte										
4	1	0		Enthärtungsanlage (Austauscher, Salzbehälter und Armaturen)¹						DIN EN 14743 Anhang A.4
<i>Hinweis: Die nachfolgenden orientierenden Leistungen sollten auf die Wartungsanweisungen des Anlagenerstellers / -lieferanten hin korrigiert werden.</i>										
4	1	1		Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen	x					
4	1	2		Funktionserhaltendes Reinigen					x	
4	1	3		Auf Funktion prüfen	x					
4	1	4		Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)	x					
4	1	5		Wasserhärte prüfen	x					
4	1	6		Austauschermedium (Harz) regenerieren					x	
4	1	7		Salzfüllung prüfen	x					
4	1	8		Salz nachfüllen					x	
4	1	9		Antriebselemente und MSR-Technik						siehe LKZ 800
4	2	0		Entsalzungsanlage (chemisch und physikalisch)¹						
<i>Hinweis: Die nachfolgenden orientierenden Leistungen sollten bei Erfordernis auf die Wartungsanweisungen des Anlagenerstellers / -lieferanten hin korrigiert werden.</i>										
4	2	1		Sichtprüfung auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung		x				
4	2	2		Funktionserhaltendes Reinigen					x	
4	2	3		Auf Funktion prüfen	x					
4	2	4		Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)	x					
4	2	5		Leitfähigkeitsmesseinrichtung auf Anzeige und Funktion prüfen	x					
4	2	6		Salz- und Chemikalienstand prüfen	x					
4	2	7		Salz und Chemikalien nachfüllen					x	
4	2	8		Hochdruckpumpe auf Funktion prüfen		x				
4	2	9		Antriebselemente und MSR- Technik						siehe LKZ 800
4	3	0		Elektrolytische Dosierungsanlagen mit Aluminiumanoden¹						DIN EN 14095 Anhang A.6
<i>Hinweis: Die nachfolgenden orientierenden Leistungen sollten bei Erfordernis auf die Wartungsanweisungen des Anlagenerstellers / -lieferanten hin korrigiert werden.</i>										
4	3	1		Untersuchung des behandelten Wassers mindestens auf Aluminium, pH-Wert, Sauerstoff, Nitrite			x			
4	3	1		Sichtprüfung des Zustandes der Anoden und der Anschlüsse.			x			
4	3	1		Sichtprüfung des Schlammablasssystems und des abgelassenen Wassers			x			
4	3	1		Auswechseln der Anoden, Reinigung und Desinfektion des Behälters					x	
4	4	0		Sonder- Wasserbehandlungsanlage (Enteisenung, Entmanganung)¹						

Arbeitskarte für KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungs- kennziffer			Inspektions- und Wartungsarbei- ten	Fristen					Bemerkungen
				3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte									
Hinweis: Die nachfolgenden orientierenden Leistungen sollten bei Erfordernis auf die Wartungsanweisungen des Anla- generstellers / -lieferanten hin korrigiert werden									
4	4	1	Auf Verschmutzung, Beschädi- gung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen		x				
4	4	2	Funktionserhaltendes Reinigen					x	
4	4	3	Auf Funktion prüfen		x				
4	4	4	Auf Dichtheit prüfen (Sichtkon- trolle)		x				
5	0	0	Gasversorgungsanlage						
5	1	0	Versorgungsanlage für techni- sches Gas ¹						
5	1	1	Auf Verschmutzung, Beschädi- gung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen			x			
5	1	2	Funktionserhaltendes Reinigen					x	
5	1	3	Auf Funktion prüfen		x				
5	1	4	Auf Dichtheit prüfen (optisch / akustisch)		x				
5	1	5	Druckprobe durchführen ³			x			
5	1	6	Armaturen auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen			x			
5	1	7	Armaturen auf Funktion prüfen		x				
5	1	8	Armaturen auf Dichtheit prüfen		x				
5	1	9	Antriebselemente und MSR-Tech- nik						siehe LKZ 800
5	2	0	Brenngasversorgungsanlage ¹						Laborgas DVGW G621 beachten
5	2	1	Auf Verschmutzung, Beschädi- gung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen ⁹			x			
5	2	2	Funktionserhaltendes Reinigen			x			
5	2	3	Auf Funktion prüfen ⁹			x			
5	2	4	Auf Dichtheit prüfen (optisch /akus- tisch) ⁹			x			
5	2	5	Druckprobe durchführen ^{3, 9}			x			
5	2	6	Armaturen auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen			x			
5	2	7	Armaturen auf Funktion prüfen			x			
5	2	8	Armaturen auf Dichtheit prüfen			x			
5	2	9	Antriebselemente und MSR- Tech- nik						siehe LKZ 800
6	0	0	Allgemeine und medizinische Badeeinrichtungen						tägliche Inspektions- und Pflegemaß- nahmen nach DIN 19643 Teil 1
6	1	0	Rohrleitungen und Zubehör						siehe LKZ 100 und 210
6	2	0	Badewasser-Filteranlage ¹						
6	2	1	Auf Verschmutzung, Beschädi- gung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen			x			
6	2	2	Funktionserhaltendes Reinigen					x	
6	2	3	Auf Funktion prüfen			x			
6	2	4	Auf Dichtheit prüfen (Sichtkon- trolle)			x			
6	2	5	Flusensieb reinigen					x	

Arbeitskarte für KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungskennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen					Bemerkungen
					3-mo-natl.	6-mo-natl.	12-mo-natl.	24-mo-natl.	bei Bedarf	
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte										
6	2	6		Filter rückspülen					x	Bedarf kontrollieren
6	2	7		Pumpe auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung, Geräusch und Dichtheit prüfen	x					
6	2	8		Pumpe auf Funktion prüfen	x					
6	2	9		Antriebselemente und MSR- Technik						siehe LKZ 800
6	2	10		Sicherheitsarmaturen	x					siehe LKZ 230 ff.
6	3	0		Badewasserbehandlung / Wärmetauscher, Dosierung, Flockung (Fällung) ¹						
6	3	1		Wärmetauscher						siehe Arbeitskarte KG 420 LKZ 5100
6	3	2		Dosieranlage						siehe Nr. 401
6	3	3		Flockungs-/Fällungseinrichtung auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen		x				
6	3	4		Funktionserhaltendes Reinigen					x	
6	3	5		Auf Funktion prüfen	x					
6	3	6		Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)	x					
6	3	7		Chemikalienstand prüfen	x					
6	3	8		Chemikalien nachfüllen					x	
6	3	9		Sicherheitsarmaturen	x					siehe LKZ 230 ff.
6	4	0		Niveau-Ausgleichbehälter ¹						
6	4	1		Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen			x			
6	4	2		Funktionserhaltendes Reinigen					x	
6	4	3		Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)	x				x	
6	4	4		Niveau-Regulierung und Verlustwasser-Nachspeisung funktionserhaltend reinigen	x				x	
6	4	5		Niveau-Regulierung und Verlustwasser-Nachspeisung auf Funktion prüfen	x				x	
6	4	6		Antriebselemente und MSR- Technik						siehe LKZ 800
6	5	0		Gegenstrom-Schwimmanlage ^{22,1}						
6	5	1		Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen			x			
6	5	2		Funktionserhaltendes Reinigen					x	
6	5	3		Auf Funktion prüfen	x					
6	5	4		Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)	x					
6	5	5		Pumpen auf Funktion prüfen	x					
6	5	6		Antriebselemente und MSR- Technik						siehe LKZ 800
6	6	0		Schwimmbeckenzubehör (Zu-/ Ablauf, Skimmer, Einsteigleiter, Haltegriffe, Beleuchtung) ¹						
6	6	1		Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen		x				

Arbeitskarte für KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbei- ten	Fristen					Bemerkungen
					3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte										
6	6	2		Funktionserhaltendes Reinigen					x	
6	6	3		Auf Funktion prüfen		x				
6	6	4		Auf Dichtheit prüfen (Sichtkon- trolle)		x				
6	7	0		Medizinische Wanneneinrich- tung ¹						
6	7	1		Auf Verschmutzung, Beschädi- gung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen			x			
6	7	2		Antriebselemente und MSR-Tech- nik						siehe LKZ 800
6	7	3		Funktionserhaltendes Reinigen					x	
6	7	4		Auf Funktion prüfen		x				
6	7	5		Auf Dichtheit prüfen (Sichtkon- trolle)		x				
6	7	6		Medienanschlüsse auf Funktion prüfen		x				
6	7	7		Absperr- und Entleerungsarmatu- ren auf Beschädigung und Korro- sion (äußerlich) prüfen		x				
6	7	8		Absperr- und Entleerungsarmatu- ren auf Funktion prüfen		x				
6	7	9		Absperr- und Entleerungsarmatu- ren auf Dichtheit prüfen		x				
6	7	1	0	Pumpen auf Funktion prüfen		x				
7	0	0		Hygienische Einrichtungen (Zentrale Desinfektion und Sei- fenversorgung) ¹						
7	1	0		Rohrleitungen und Zubehör						
7	1	1		Auf Beschädigung, Korrosion (äu- ßerlich) und Befestigung prüfen			x			
7	1	2		Auf Inkrustation prüfen (am freien Ab lauf)			x			
7	1	3		Auf Dichtheit prüfen (Sichtkon- trolle)		x				
7	2	0		Absperr-, Entleerungs- und Ent- nahmearmatur ¹						
7	2	1		Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen			x			
7	2	2		Auf Funktion prüfen		x				
7	2	3		Auf Dichtheit prüfen (Sichtkon- trolle)		x				
7	3	0		Zentraleinheit einschließlich Pumpe ¹						
7	3	1		Auf Verschmutzung, Beschädi- gung, Korrosion (äußerlich) prüfen			x			
7	3	2		Funktionserhaltendes Reinigen					x	
7	3	3		Behälter innen reinigen und auf Korrosion prüfen ³				x		
7	3	4		Auf Funktion prüfen		x				
7	3	5		Auf Dichtheit prüfen		x				
7	3	6		Desinfektionsmittel- und Seifen- stand prüfen	x					
7	3	7		Desinfektionsmittel und Seife nach- füllen					x	
7	3	8		Antriebselemente und MSR- Tech- nik						siehe LKZ 800

Arbeitskarte für KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbei- ten		Fristen					Bemerkungen	
						3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf		
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte												
7	4	0		Dezentrale Desinfektionseinheit ¹								
7	4	1		Auf Verschmutzung, Beschädi- gung, Korrosion (äußerlich) prüfen				x				
7	4	2		Funktionserhaltendes Reinigen						x		
7	4	3		Behälter innen reinigen und auf Korrosion prüfen ³						x		
7	4	4		Ventil, Rohrbelüfter, Rückflussver- hinderer und Sicherheitseinrich- tung auf Funktion prüfen			x					
7	4	5		Desinfektionsmittelstand prüfen		x						
7	4	6		Desinfektionsmittel nachfüllen						x		
8	0	0		MSR- Technik und Antriebsele- mente								
8	1	0		MSR- Technik							s. Arbeitskarte KG 480	
8	2	0		Elektromotoren								
8	2	1		Auf Verschmutzung, Beschädi- gung, Korrosion (äußerlich) prüfen				x				
8	2	2		Drehrichtung prüfen				x				
8	2	3		Lager auf Geräusch prüfen				x				
8	2	4		Lager schmieren				x		x		
8	2	5		Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen				x				
8	2	6		Funktionserhaltendes Reinigen						x		
8	3	0		Riementriebe								
8	3	1		Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen			x					
8	3	2		Auf Spannung und Fluchtung prü- fen			x					
8	3	3		Nachstellen						x		
8	3	4		Riemen auswechseln						x		
8	3	5		Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen				x				
8	3	6		Funktionserhaltendes Reinigen						x		
8	4	0		Antriebskupplungen								
8	4	1		Auf Verschmutzung, Beschädi- gung, Korrosion und Befestigung prüfen				x				
8	4	2		Temperatur prüfen				x				
8	4	3		Öl wechseln						x		
8	4	4		Schutzeinrichtungen auf Funktion prüf en				x				
8	4	5		Funktionserhaltendes Reinigen						x		
8	5	0		Kettentriebe								
8	5	1		Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen				x				
8	5	2		Auf Spannung und Fluchtung prü- fen				x				
8	5	3		Nachstellen						x		
8	5	4		Kette fetten						x		
8	5	5		Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen				x				

Arbeitskarte für KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbei- ten		Fristen					Bemerkungen	
						3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf		
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte												
8	5	6		Funktionserhaltendes Reinigen							x	
8	6	0		Getriebe								
8	6	1		Auf Verschmutzung, Beschädi- gung, Befestigung und Geräusch prüfen				x				
8	6	2		Öl auswechseln				x		x		
8	6	3		Funktionserhaltendes Reinigen						x		
9	0	0		Nichttrinkwasseranlage								
9	1	0		Rohrleitungen und Zubehör ¹								
9	1	1		Auf Beschädigung, Korrosion (äu- ßerlich) und Befestigung prüfen				x				
9	1	2		Isolierung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen				x				
9	1	3		Auf Dichtheit prüfen (Sichtkon- trolle)				x				
9	1	4		Rohrkontrollstücke auf Inkrustation prüfen					x			
9	1	5		Kompensatoren auf Beschädigung und Befestigung prüfen				x				
9	2	0		Absperreinrichtungen ¹								
9	2	1		Auf Beschädigung und Korrosion äußerlich) prüfen				x				
9	2	2		Auf Funktion prüfen				x				
9	2	3		Auf Dichtheit prüfen (Sichtkon- trolle)				x				
9	3	0		Feuerlöscheinrichtungen ¹⁰								
9	3	1		Hydranten auf Verschmutzung, Be- schädigung und Korrosion (äußer- lich) einschließlich Funktion und Dichtung prüfen				(x)				
9	3	2		Kupplungen (B und C) auf Ver- schmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) einschließ- lich Funktion und Dichtung prüfen				(x)				
9	3	3		Ventilstationen auf Verschmut- zung, Beschädigung und Korro- sion (äußerlich) einschließlich Funktion und Dichtung prüfen				(x)				
9	3	4		Endschalter auf Befestigung prüfen				(x)				
9	3	5		Absperreinrichtungen und Regelar- maturen von Sprinkleranlagen auf Stellung prüfen				(x)				
9	3	6		Automatische Fördereinrichtungen auf Funktion prüfen				(x)				
9	3	7		Löschwasserbevorratung auf Füll- stand prüfen und ggf. ergänzen				(x)				
9	3	8		Behälter und Rohrleitungssystem auf Betriebsdruck und Dichtung prüfen				(x)				
9	3	9		Behälter entleeren und Korrosions- schutz erneuern					(x)			
9	3	10		Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen					(x)			
9	3	11		MSR- Technik/Antriebselemente prüfen			(x)				siehe LKZ 800	
9	3	12		Sprinklerzentrale auf zulässige Raumtemperatur prüfen				(x)				
9	3	13		Druckluftstation auf Funktion prü- fen				(x)				

Arbeitskarte für KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbei- ten	Fristen					Bemerkungen
					3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte										
9	3	14		Manometer auf Anzeige und Funk- tion prüfen			(x)			
9	3	15		Sprinkler auf Behinderung der Wasserverteilung prüfen		(x)				
9	3	16		Sprinklereinteilung überprüfen (neue Raumeinteilung o.ä.)					(x)	
9	4	0		Brunnenwasserversorgung¹						
9	4	1		Rohrleitungen auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußer- lich) prüfen			x			
9	4	2		Druckbehälter auf Dichtheit prüfen		x				
9	4	3		Absperreinrichtung und sicher- heitstechnische Ausrüstung auf Funktion prüfen		x				
9	4	4		Druckpolster prüfen		x				
9	4	5		Druckpolster aufbauen					x	
9	4	6		Kompressoren						siehe Arbeitskarte KG 473 LKZ 1005
9	4	7		Manometer auf Beschädigung, An- zeige und Funktion prüfen		x				
9	4	8		Sicherheitseinrichtung auf Funktion prüfen		x				
9	4	9		Förderpumpe auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung, Geräusch und Dichtheit prüfen		x				
9	4	10		Förderpumpe auf Funktion prüfen		x				
9	4	11		Rückflussverhinderer (Fußventil) auf Funktion prüfen		x				
9	4	12		Antriebselemente und MSR-Tech- nik						siehe LKZ 800
9	5	0		Zierbrunnen¹						
9	5	1		Rohrleitungen auf Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befesti- gung prüfen			x			
9	5	2		Ausgleichsbehälter und dessen Anschlüsse auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Dicht- heit prüfen			x			
9	5	3		Zuspeiseeinrichtung, Überlauf, Si- cherheitseinrichtungen und Schmutzfilter auf Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen			x			
9	5	4		Funktionserhaltendes Reinigen					x	
9	5	5		Auf Funktion prüfen			x			
9	5	6		Auf Dichtheit prüfen			x			
9	5	7		Förderpumpe auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung, Geräusch und Dichtheit prüfen			x			
9	5	8		Förderpumpe auf Funktion prüfen			x			
9	5	9		Antriebselemente und MSR- Tech- nik						siehe LKZ 800

Arbeitskarte für KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Endnoten

¹ Vor Beauftragung im Rahmen eines Wartungsvertrags sollte geprüft werden, ob die Leistungen - oder Teile - davon im Rahmen der Hausmeistertätigkeit erledigt werden können.

² Die Entsorgung des Abfalls ist nicht Gegenstand der Wartung, kann jedoch im Rahmen des Wartungsvertrags separat vereinbart werden

³ Bei Abschluss eines Wartungsvertrages muss diese Position separat vereinbart werden.

⁴ Gewerbebetriebe

⁵ Mehrfamilienhäuser

⁶ Einfamilienhäuser

⁷ Gilt für sicherheitstechnische Ausrüstung

⁸ Wasseranalyse und Neueinstellung der Wasserqualität sind bei Abschluss eines Wartungsvertrags separat zu vereinbaren.

⁹ Gasleitungen bis 1 bar Betriebsdruck 1x jährlich gemäß DVGW G 465, Gasleitungen über 1 bar Betriebsdruck 1x jährlich gemäß DVGW G 460, Absperrrichtungen 1x jährlich gemäß DVGW G 460

¹⁰ Die angegebenen Fristen beruhen auf Erfahrungswerten und sind in jedem Einzelfall auf Grundlage der spezifischen Vorgaben (z. B. Einbauvorschriften, Brandschutznachweis, Herstellervorgaben) zu verifizieren.