

1. Ziel und Zweck

In dieser Arbeitsanweisung werden die baulich- hygienischen Anforderungen an Patient*innenzimmer auf einer Allgemeinpflagestation dargestellt.

Hiermit soll die standardisierte Ausstattung zukünftiger Patient*innenzimmer sichergestellt werden.

2. Allgemeine Hinweise

- Gem. aktueller Krankenhaus-Verordnung – KhsVO ist eine entsprechende Anzahl von barrierefreien Patient*innenzimmern und Nasszellen vorzuhalten.
- Je 10 Betten ist ein 1-Bett-Zimmer zu planen.
- Mindestens ein Isolierzimmer mit Schleusenfunktion ist pro Station einzuplanen.

3. Voraussetzungen

Raumgröße	<ul style="list-style-type: none">- Ausreichend großer Raum, um eine freie Personenbewegung um das Patient*innenbett zu ermöglichen und die benötigten medizinischen Geräte je nach Behandlungsspektrum aufzustellen. Als orientierende Größe gilt:<ul style="list-style-type: none">○ 1-Bett-Zimmer: 13 – 21 m²○ 2-Bett-Zimmer: 21 m²○ 2-Bett-Zimmer barrierefrei: 28 m²○ Mindestabstand zwischen den Betten 1,50m○ Die Größe des Raumes muss ein ungehindertes Arbeiten an beiden Bettenplätzen ermöglichen
Oberflächen und Fußböden	<ul style="list-style-type: none">- Müssen wischdesinfizierbar sein
Belüftung	<ul style="list-style-type: none">- Fensterlüftung- Das zur Lüftung genutzte Fenster ist mit einem leicht zu reinigenden Fliegengitter zu versehen- Außen liegender Sonnenschutz ist einzuplanen
Sekundärluftkühlgeräte	<ul style="list-style-type: none">- nach Abstimmung mit dem IHU und gemäß Hygieneplan
Beleuchtung	<ul style="list-style-type: none">- Deckenbündig
Handwaschplatz	<ul style="list-style-type: none">- Entfällt- Jedem neu gebauten Patient*innenzimmer ist ein direkt angrenzender Sanitärraum zuzuweisen
Schränke	<ul style="list-style-type: none">- Decken- und bodenbündig- je Bett ist ein Schrankfach mit abschließbarem Wertsachenfach vorzusehen- Einbau von geschlossenen Schränken ist zu bevorzugen- offene Regale sind zu vermeiden
Weitere Ausstattung	<ul style="list-style-type: none">- Platz für die geschützte Lagerung des Tagesbedarfes- Mindestens ein Abwurf mit handkontaktfreier Deckelöffnung- Pro Bettplatz ist ein leicht zu erreichender Händedesinfektionsmittelspender erforderlich- Je Patient*in ist ein Sitzplatz an einem Tisch vorzuhalten- Das Mobiliar muss wischdesinfizierbar sein- Bei erforderlicher Sichttrennung wird ein glatter, wischdesinfizierbarer Sichtschutz empfohlen