

1. Ziel und Zweck

In dieser Arbeitsanweisung werden die krankenhaushygienischen Anforderungen an einen reinen Arbeitsraum (AR) dargestellt. Hiermit soll die standardisierte Ausstattung zukünftiger reiner AR sichergestellt werden.

2. Allgemeine Hinweise

Der reine AR dient zur Vorbereitung von Injektionen und Infusionen sowie zur Lagerung von Medikamenten.

Händedesinfektionsmittelspender sind arbeitsplatznah in ausreichender Zahl zu planen.

3. Voraussetzungen

| | |
|--------------------------|---|
| Raumgröße | - gemäß DGUV mindestens 20m ² und mit direktem Zugang zum Dienstraum und auf den Stationsflur |
| Oberflächen und Fußböden | - siehe müssen wischdesinfizierbar sein |
| Belüftung | - Fensterlüftung möglich, Fliegengitter erforderlich - Innenliegende Räume werden maschinell belüftet (Raumluftklasse II gemäß DIN 1946-4:2018_09) |
| Sekundärluftkühlgeräte | - nach Abstimmung mit dem IHU und gemäß Hygieneplan |
| Beleuchtung | - Deckenbündig |
| Handwaschplatz | - Im Allgemeinen nicht erforderlich, Ausnahme z.B. zum Richten von Chemotherapeutika muss ein Handwaschplatz in der Nähe sein. |
| Schränke | - decken- und bodenbündig - Lagerung von Materialien in offenen Regalen ist zu vermeiden - Offene Sterilgutlagerung nicht über den Tagesbedarf hinaus |
| Weitere Ausstattung | - Ausreichende Arbeitsflächen - Kühlschrank für Medikamente - Betäubungsmitteltresor - Sonnenschutz an den Fenstern bei direkter Sonneneinstrahlung - Mindestens ein Abwurf mit handkontaktfreier Deckelöffnung |