

1. Ziel und Zweck

In dieser Arbeitsanweisung werden die baulich- hygienischen Anforderungen an Sterilgutlager dargestellt. Hiermit soll die standardisierte Ausstattung zukünftiger Sterilgutlager sichergestellt werden.

2. Allgemeine Hinweise

Es ist zwischen Lagerräumen für Sterilgut, für allgemein-medizinische Produkte und Gerätelager zu unterscheiden. Sterilgutlager dürfen dem allgemeinen Personenverkehr nicht zugänglich sein.

3. Voraussetzungen

Raumgröße	- Ausreichend groß für die Lagerung des benötigten Materials
Oberflächen und Fußböden	- siehe mitgeltende Dokumente
Belüftung	- Maschinell belüftet (Raumluftklasse I oder Raumluftklasse II gemäß DIN 1946-4:2018_09) - Fensterlüftung nicht zulässig
Sekundärluftkühlgeräte	- nach Abstimmung mit dem IHU und gemäß Hygieneplan
Beleuchtung	- Deckenbündig
Handwaschplatz	- Nicht zulässig - Eventuell aus dem Bestand vorhandene Wasserentnahmestellen sind vor Inbetriebnahme des Lagers bis auf den Hauptstrang zurückzubauen
Schränke	- Decken- und bodenbündig - Regale sind nicht gewünscht, wenn dann mit 30 cm Abstand zum Boden
Besonderheiten	- Temperaturkonstanz zwischen 18-25°C - Zum Schutz vor Sonneneinstrahlung sind Fenster mit UV-Schutz-Folien oder Außenjalousien zu versehen - Schutz vor Ungeziefer