

1. Ziel und Zweck

In dieser Arbeitsanweisung werden die baulich- hygienischen Anforderungen an ein Patient*innenzimmer auf einer Intensivstation dargestellt. Hiermit soll die standardisierte Ausstattung zukünftiger Patient*innenzimmer sichergestellt werden.

2. Allgemeine Hinweise

- Patient*innenzimmer auf Intensivstationen sind als Ein- oder maximal Zweibettzimmer zu planen.
- Auf neonatologischen Intensivstationen können auch Zimmer mit mehr als zwei Betten (Inkubatoren) betrieben werden.
- Zur Isolierung von Patient*innen mit bestimmten Erregern sind Zimmer mit Vorraum als Kontakt- und Luftschleuse zu planen. Der Vorraum ist in eine reine und eine unreine Seite aufzuteilen.

3. Voraussetzungen

Raumgröße	<ul style="list-style-type: none"> - Ausreichend großer Raum, um eine freie Personenbewegung um das Patient*innenbett zu ermöglichen und benötigte medizinische Geräte je nach Behandlungsspektrum aufzustellen. Als orientierende Größe: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1- Bettzimmer: mindestens 25m² ○ 2- Bettzimmer: mindestens 35-40m² ○ Vorraum eines Isolierzimmers: mindestens 8m² - Orientierend können folgende Bewegungsflächen angenommen werden: <ul style="list-style-type: none"> ○ Vom Kopfende des Bettes zur Wand/Staufläche: 0,4-0,8m ○ Vom Fußende des Bettes zur Wand/Staufläche: 1,5-2,2m (Mehrbettzimmer), 1,5m (Einzelzimmer) ○ Von der Längsseite des Bettes zur Wand/Staufläche 1,0-1,6m ○ Zwischen zwei Betten 2,2m
Oberflächen und Fußböden	- Müssen wischdesinfizierbar sein
Belüftung	<ul style="list-style-type: none"> - Fensterlüftung - Fenster sind mit einem leicht zu reinigenden Fliegengitter zu versehen - Sonnen/ Sichtschutz ist einzuplanen
Sekundärluftkühlgeräte	- nach Abstimmung mit dem IHU und gemäß Hygieneplan
Beleuchtung	- Deckenbündig
Handwaschplatz	<ul style="list-style-type: none"> - Aus infektionspräventiver Sicht kritisch abzuwägen: Auf ein Waschbecken im Patient*innenzimmer ist zu verzichten, wenn sich in der Nähe ein Waschbecken befindet. - Falls ein Waschbecken erforderlich ist, dann mit ausreichendem Abstand zur reinen Arbeitsfläche und zum Patient*innenbett, alternativ ist ein Spritzschutz nötig - Falls ein Waschbecken installiert wird, muss Trinkwasser warm/kalt, Wandspender für Seife, Händedesinfektionsmittel und Einmalhandtücher nebst Abwurf vorhanden sein.
Schränke	<ul style="list-style-type: none"> - Feste Einbauten Decken- und bodenbündig - Mobile Schränke sind möglich - Einbau von geschlossenen Schränke ist zu bevorzugen, offene Regale sind zu vermeiden
Weitere Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - Platz für die geschützte Lagerung des Tagesbedarfes - ausreichend dimensionierte reine und unreine Arbeitsflächen - Mindestens ein Abwurf mit handkontaktfreier Deckelöffnung - Wäscheabwurf

	<ul style="list-style-type: none">- Pro Patientenbett ist ein leicht zu erreichender Händedesinfektionsmittelspender erforderlich- bodenfrei montierte, wischdesinfizierbare Abtrennung zur Sichttrennung in einem 2-Bettzimmer
PC-Arbeitsplatz	<ul style="list-style-type: none">- Optisch und räumliche Trennung von der reinen Arbeitsfläche- Aufstellen eines Druckers ist nicht zulässig- Wischdesinfizierbarkeit aller Oberflächen erforderlich (inklusive der Tastatur)