

1	Ziel und Zweck: <ul style="list-style-type: none"> In dieser Arbeitsanweisung werden die baulich-hygienischen Anforderungen an Personalschleusen dargestellt. 	
2	Allgemeine Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> In Personalschleusen wird die Berufskleidung gegen Bereichskleidung bzw. Schutzkleidung ausgewechselt. 	
3	OP- Personalschleuse: <ul style="list-style-type: none"> Personalschleusen für den OP- Bereich müssen als Zweiraum-Schleusen ausgebildet sein. Die Personalschleuse besteht aus einem reinen und unreinen Bereich. Die Trennung ist mit geeigneten baulichen Maßnahmen sicherzustellen. Es sind Händedesinfektionsmittelspender (HD-Spender) jeweils im reinen und unreinen Bereich zu installieren. Dem unreinen Bereich müssen eine Toilette und ein Handwaschplatz zugeordnet sein. Eine Dusche muss leicht erreichbar sein, ggf. integriert in die Schleuse. Im unreinen Bereich sind eine ausreichende Anzahl von Schränken, Kleiderhaken, Ablagen für die persönlichen Gegenstände und Schuhe der Mitarbeitenden, sowie Sammelbehälter für Abfall, benutzte Kleidung und Schuhe vorzuhalten. Die Anzahl bemisst sich an der Anzahl des Personals und der Anzahl der Eingriffe. Das Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) zur Aufbereitung von Schuhen kann im unreinen Bereich der OP-Personalschleuse oder in einem unreinen Raum des OP-Bereichs untergebracht werden. Der reine Bereich muss für das Ankleiden und die Lagerung der Bereichskleidung inklusive MNS, Hauben und OP-Schuhe ausreichend dimensioniert sein. Ein HD-Spender, Ablagen für persönliche Gegenstände sowie ein Spiegel sind erforderlich. Die Wegeführung ist mit geeigneten baulichen Maßnahmen sicherzustellen. 	
4	Personalschleusen vor Isolierungszimmer: <ul style="list-style-type: none"> Personalschleusen im Isolationsbereich können als Einraum-Schleuse ausgebildet sein. Der Raum muss ausreichend Platz zur Lagerung der reinen Schutzkleidung (Kittel, Masken, Handschuhe) und für Wäsche- und Müllsammel bieten. Haken für Arztkittel und HD-Spender sind erforderlich. Im unreinen Bereich befinden sich Sammelbehälter für Wäsche und Abfall. Ein Handwaschplatz und ein RDG-S werden empfohlen. 	
5	Voraussetzungen:	
	Raumgröße	- Ausreichend großer Raum für o.g. Anforderungen
	Oberflächen und Fußböden	- müssen wischdesinfizierbar sein
	Belüftung	<ul style="list-style-type: none"> Im OP-Bereich wird maschinell belüftet (Raumluftklasse II gemäß DIN 1946-4:2018_09) Im stationären Bereich ist das Belüftungskonzept je nach Betriebsbeschreibung individuell festzulegen
	Handwaschplatz	- Erforderlich in OP-Personalschleuse, optional in Personalschleusen vor Isolierungszimmern

		<ul style="list-style-type: none">- Wandspender für Händedesinfektionsmittel, ggf. Seife und Einmalhandtücher
	Schränke	<ul style="list-style-type: none">- Decken- und bodenbündig- Offene Regale sind zulässig