

Leistungsverzeichnis

Kläranlage Mölln, Lieferung Fällmittel P 2027 (2026-007-P-Fällmittel2027)

01	LV	Kläranlage Mölln, Lieferung Fällmittel P-Fällung 2027		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	VORBERMERKUNGEN <u>Erfüllungsort:</u> Kläranlage Mölln, Industriestraße 40, 23879 Mölln Lieferung von Fällmittel zur Phosphatfällung für das Jahr 2027. In der Möllner Kläranlage wird das Schmutzwasser von rund 25.000 Menschen sowie von Gewerbebetrieben, Schulen und dergl. gereinigt. Das Klärwerk hat eine Ausbaugröße von 49.800 EW. Im Ablauf des Klärwerks muss ein Phosphatgehalt < 0,5 mg/l sicher eingehalten werden. Um dies zu gewährleisten, wird im im Zu- und Ablauf der Belebung eine Simultanfällung durchgeführt. Die Zudosierung erfolgt mittels Dosierpumpen die aus einem Vorlagebehälter mit einem Volumen von 30m³ versorgt werden. Die Lieferung des Fällmittels in Tanklastzügen für das Jahr 2027 ist Gegenstand dieser Ausschreibung. Der Abwasserbetrieb der Stadt Mölln (AbbM) stellt dem Auftragnehmer (AN) die befestigte und freie Zufahrt zu den Vorlagebehältern auf dem Kläranlagengelände, zu den Betriebszeiten Mo. bis Do. 7:00 bis 15:00 Uhr bzw. Fr. 7:00 bis 11:00 Uhr, zur Verfügung. Auskunft vor Ort erteilt der Abwassermeister, Herr Braunschweig Tel. 04542 / 47 31. <u>Liefer- und Zahlungsbedingungen:</u> a. Die Einzellieferung von rd. 24 t hat innerhalb von 10 Werktagen nach Anforderung durch den Kläranlagenbetrieb zu erfolgen. b. Mengenabweichungen von bis zu +/- 10 % bewirken keine Preisanpassung. c. Die Zahlung erfolgt nach Erfüllung der Leistung binnen 30 Tagen nach Eingang der prüfbaren Rechnung. Mit dem Angebot ist ein Produktdatenblatt bzw. Sicherheitsdatenblatt mit den chemischen und physikalischen Kenndaten des angebotenen Materials vorzulegen.			
1	Lieferung Fällmittel zur Phosphorelimination Lieferung von Fällmittel zur Phosphatfällung für eine Simultanfällung für den Ablauf der Nitrifikation. Produkt: Eine Mischung aus Aluminiumchlorid und Eisen-II-Chlorid mit den jeweiligen Anteilen. Wirkstoffgehalte: Aluminium: 24 g pro kg Produkt, d. h., mindestens 0,88 mol Al/kg Wirksubstanz Eisen: 72 g pro kg Produkt, d. h., mindestens 1,28 mol FE-II/kg Wirksubstanz Mol Wirksubstanz total mindestens 2,16 mol/kg. Das Produkt soll den Anforderungen des Arbeitsblattes DWA A-202 entsprechen. Die Lieferung des Fällmittels soll in Tanklastzügen erfolgen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kläranlage Mölln, Lieferung Fällmittel P 2027 (2026-007-P-Fällmittel2027)

01	LV	Kläranlage Mölln, Lieferung Fällmittel P-Fällung 2027		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einzellieferung in Einheiten von jeweils ca. 24 t im Kalenderjahr 2027.			
	Lieferung spätestens 10 Werktage nach Bestellung durch Mitarbeitende des AG.			
		85 t	EP	GP

LV-Zusammenfassung

Kläranlage Mölln, Lieferung Fällmittel P 2027 (2026-007-P-Fällmittel2027)

01	LV	Kläranlage Mölln, Lieferung Fällmittel P-Fällung 2027	
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
Summe LV 01 Kläranlage Mölln, Lieferung Fällmittel P-Fällung 2027			
		Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>