



Im Leistungsverzeichnis werden auch alternativ 3 Trafoschränke mit den entsprechenden 30 kV-Schutzgeräten, Stufenregler (bestehend) und Schutzgeräten der 10 kV (bestehend) geprüft. Die wirtschaftlichste Lösung lässt sich nach Vorlage der Werksplanung ermitteln.

 Ingenieurbüro Schwabenbrücke Mühlengrabenstraße 181 D-71278 Esslingen a.N.		 Stadtwerke Ludwigsburg Kornwestheim GmbH		Maßstab 1 : 1 % Planungsstand: HU-Bau 100 % SWLB Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH Gaiselsallee 23 71636 Ludwigsburg	
		Datum Name 03.07.26 Speer 03.07.26 Fötter		Zeichnungsnummer 26410Ee4040	
Zust.	Änderung	Datum	Nach	Urspr.	Blatt 1 von 1
					Ems. d.: Bl.