

























# Erdgeschoss

ᐅᓂ

Team Nr.	Raumbezeichnung	Fläche	Umfang
1.01	Angang	27,64	21,26
1.02	Empfang	27,64	21,26
1.03	Adressat-Lounge	16,49	16,45
1.04	Rezeption	17,95	17,92
1.04	Rezeption	17,95	17,92
1.04	Fahrstuhl	17,95	17,92
1.05	Adressatengruppe Vertrieb Marketing	21,25	16,45
1.06a	Kasse	8,97	13,38
1.06b	Kasse	24,71	19,90
1.06	Kasse	24,71	19,90
1.07	WC-Damen	7,36	11,74
1.08	WC-Damen	6,17	11,02
1.09	WC-Damen	16,40	16,31
1.09	Rezeption	8,98	7,89
1.10	Info	21,19	6,13
1.11	Teekiosk	21,19	6,13
1.12	WC-Mann WC-Mann	3,09	8,05
1.13	WC-Mann (Bau. WC)	7,69	11,65
1.14	Kopierer	4,49	8,09
1.15	Konferenzraum	8,39	12,26
1.16	Küche	12,80	14,31
1.17	Küche	31,27	28,52
1.18	Abschirmraum/Optional	162,07	49,80
1.19	Funkentwicklung	17,14	16,72
1.20	Schulungsbereich	10,78	14,05
1.21a	Besprechungsraum	16,58	16,49
1.21b	Besprechungsraum	11,97	14,51
1.22	Rezeption	17,91	18,92
1.23	Lehrstuhl Aufstellung	29,91	25,36
1.25	Flur 1	30,41	37,05

Legende: Leuchten-Beleuchtung				
Position	Symbol	LED-Leistung	Einsatzorte	Anzahl
Pos. 1.1		LED 2W/Pcs.1.1.1	Büro	16x
Pos. 1.2		LED 3W/Pcs.1.1.2	Büro	22x
Pos. 1.3		LED 3W/Pcs.1.1.3	Büro	2x
Pos. 1.5		LED 14-20W/Pcs.1.1.5	Spezerraum EG	38x
Pos. 1.6		LED 14-20W/Pcs.1.1.6	WC (GX) 2 OG	5x
Pos. 1.8		LED 14-80W/Pcs.1.1.8	WC (Paneldicke)	13x
Pos. 1.10		LED 2W/Pcs.1.1.10	KG-Undikide (Paneldicke, 125cm)	0x
Pos. 1.12		LED 3W/Pcs.1.1.12	KG-Undikide (Paneldicke, 150cm)	0x
Pos. 1.14		LED 14/6W/Pcs.1.1.14	Treppenhaus, BEGA	8+(1)x
Pos. 1.15		LED 16/6W/Pcs.1.1.15	Einbau in Flure	13x
Pos. 1.16		LED 16/6W/Pcs.1.1.16	Einbau in Treppenhaus	10x
Pos. 1.17		LED 4/6W/Pcs.1.1.17	WC, Waschräume	3x
Pos. 1.21		LED 3W/Pcs.1.1.21	EG-Küche (125cm)	0x
Pos. 1.22		LED 3W/Pcs.1.1.22	EG-Küche (155cm)	10x
Pos. 1.23		LED 4/6W/Pcs.1.1.23	KG, Technik (125cm)	3x
Pos. 1.24		LED 4/6W/Pcs.1.1.24	KG, Technik (155cm)	0x
Bestand		Büro R 1 18a	LED-Leuchte 62.5x62.5cm	(9)x
Bestand		Windung EG	Bestandsleuchte Sonderleuchte	0x

Position	Symbol	Melder / Funktionen	Einsatzorte	Herst./Typ/Name
1.4.2		Präsenzmelder, DALI, Deckenmontage -mit Helligkeitssteuerung dimmen+schalten-	Büros	Theben/„Die Ronda“
1.4.3		Präsenzmelder, konv., Deckenmontage -mit Helligkeit, Anwesenheit, schalten-	Flurlicht	Theben/„Passi“
1.4.8		Präsenzmelder, konv., Wandmontage -mit Helligkeit, Anwesenheit, schalten-	Treppenhaut	Theben/„Mura“
1.4.9		Präsenzmelder, konv., Deckenmontage -mit Helligkeit, Anwesenheit, schalten-	sonst Räume	Theben/ „Ronda“
1.4.13		Präsenzmelder, DALI, Deckenmontage -mit Helligkeitssteuerung dimmen+schalten-	Kantine, Beratung	Trixus / „LiveLink“



65

## Ausführungsplanung

## Erneuerung LED-Beleuchtung Betriebsdienstgebäude Gera

BAUHER:  
AUFTRAGGEBER:  
**GVB Verkehrs-u.Betriebsgesellschaft Gera mbH**  
**Zeitberg-Strasse 3**  
**07551 Ger a**

DARSTELLUNG: **Installationsplan Leuchten-neu Erdgeschoss**


BAUHERR: Freigabe - Elektroplanung

**Ausführungsfreigabe:**  
Vorliegende Pläne wurden auf  
Übereinstimmung aller bisherigen  
Festlegungen zwischen Planungsbüro  
und Auftraggeber geprüft und zur  
weiteren Bearbeitung/Ausführung  
bestätigt

..... Datum Unterschrift Auftraggeber

PLANUNG: INGENIEURBÜRO SACHER  
ELEKTROPANLING

Erich-Weinert-Str.1  
07639 Bad Klosterlausnitz

BLATTGRÖSSE:			NAMEN/UNTERSCHRIFT	MASS-STAB:
			DATUM	M 1:75
			R. SACHVER	30.05.2028
			GEZEICHNET:	

WAB-NUMMER	GEPRÜFT:	R. SACHER	30.05.2026	AFU-3	PLATZ-NUMMER