

BEB Jena Consult GmbH

Baugrund - Erdbau - Beweissicherung

Tatzendpromenade 2

07745 Jena

☎ 03641 - 45 27-0 www.beb-jena-consult.de

✉ 45 27 30 mail: beb-jena@beb-jena-consult.de

Antwort zur Nachfrage nach den zu erwartenden Materialklassen als

Ergänzung zur Baugrunduntersuchung

„In den natürlichen Schichten des Hanglehms und des Hangschutts erwarte ich für eine Verwertung nach EBV keine Überschreitung der Materialklassen BM-0 bzw. BM-0* bzw. Entsorgung nach DepV keine Überschreitung der Deponieklasse Dk 0. Falls eindeutige Auffüllungen in der Schicht 0 angetroffen werden, sollte nach EBV eine Materialklasse BM-F 1 und nach DepV eine Deponieklasse Dk I ausgeschrieben werden. Fremdstoffe sind hier möglich, die die Einstufung beeinflussen können.“

Jena, den 10.09.26 (per Mail)

Heiner Agsten

BEB Jena Consult GmbH