

Projektnummer	Projekt	Index	Datum (Index)	Freigabe
2412	GS Buseck Umbau NaWi-Bereich	E	26/08/26	Schule 28.04.26/Bauherr 11.05.26
4 Wand	7 Türtyp	12 Brandschutz	15 Zarge	17 Türblatt
MW Mauerwerk	DT Drehflügeltür	DS dichtschießend	USt Umfassungszarge	RA Rahmenkonstr. Alu
GK Gipskarton	ST Schiebetür	VDS vollwandig dicht- und selbstschließend	Stahl	H Holz
Stb Stahlbeton	PT Pendeltür		Est Eckzarge Stahl	RH Rahmenkonstr. Holz
TW Trennwand	KT Karusselltür		BSt Blockzarge Stahl	Hs Holz stumpf einschlagend
PR Pfosten-Riegel			RA Rahmenkonstr. Alu	St Stahl
CLT Brettsperholz			H Holz	GP Glaspaneel
			RH Rahmenkonstr. Holz	MP Metallpaneel
			BH Blockzarge Holz	HG Holz mit Glasausschnitt
			StH Stockzarge Holz	GG Glas Rahmenlos
			TA Tapetentürzarge	
10 Oberlicht	11 Seitenteil			18 Türblatt Form
G Glas	SG Seitenf. festst. Glas			F Falz
H Holz				Df Doppelfalz
				Se Stumpf einschlagend
				20 Türblatt Farbe
				w weiß
				Ho Holzoptik
				16 Türband
				19 Türblatt Oberfläche
				Fu Furnier
				G Glas
				P Pulverbesch.
				HPL Schichtstoff
				A Anstrich
				HA Holzblatt-Aludeckblech
				M Melamin
				22 Schloss
				PZ Profilzylinderschloss / schw. Behö.-ES
				WC Bad/WC
				SVP selbstver. Panikschloss, PZ
				SVPm selbstver. Panik-Motorschloss, PZ
				Hks Hakenschloss
				BB Buntbartschloss
				HZ Halbzylinder
				BL Blindzylinder
				23 Türschließer
				OTS Obentürschließer aufliegend
				ITS Obentürschließer integriert
				BTS Bodentürschließer
				SFR Schließfolgeregulung
				24 Panikfunktion
				B Umschaltfunktion
				C Teilpanikfunktion
				31-32 Garnitur
				D Drücker
				K Knauf
				DK Drehknauf
				GS Griffstange
				PS Panikstange
				TM Turnhallenmuschel
				ZG Ziehgriff
				vkrr verkröpft
				32 Material Garnitur
				V2A Edelstahl
				KS Kunststoff
				34 Sonderausstattung
				SFR Schließfoleregler
				Rm Rauchmelder
				FTS Freilauftürschließer
				FSA Feststellanlage
				BMA Ansteuerung BMA
				SB Schutzbeschlag
				SE Sperrelement
				W Wärmedämmt
				VSt Verschlussteuerung ü. selbstverrieg.

Änderungen zu vorherigem

Türlisten werden im Nachgang einer Planungsänderung aktualisiert. Gültigkeit haben stets die aktuellen Ausführungspläne.
Unsere Schallschutzangaben beziehen sich auf R'w! Dementstprechend müssen gemäß DIN 4109 bei Türen ≥ 5 dB und bei Fenstern ≥ 2 dB Vorhaltemaß für den Prüfwert RwP berücksichtigt bzw. zu R'w

			Einbaumaße			Wandaufbauten (cm)			Türart				Anforderungen			Zarge / Türblatt							Schloss / Türtechnik										Garnitur				LV Position							
	Raumnummer	Raumbezeichnung	Rohbauöffnung Breite (Maße in m)	Rohbauöffnung Höhe (Maße in m)	Mindestbreite lichte Durchgang (bei 90°-Öffnung)	BS	Wand	BGS	Maulweite	Türtyp	Flügel (Anzahl)	DIN-Anschlag	Oberlicht	Festsitzendes Seitenteil (Anzahl - Material)	Brandschutz	Schallschutz R' w ΔL ... dB	Sicherheit (RC-Klasse)	Zarge	Türband	Türblatt	Türblatt Form	Türblatt Oberfläche	Türblatt Farbe	Unterschnitt (in mm)	Schloss	Türschließer	Panikfunktion	elektr. Türöffner	Drehtürantrieb	Kabelübergang verdeckt / sichtbar	Magnetkontakt	Riegelkontakt	Zutrittskontrolle	Überwachung	BS	BGS	Material	Sonderausstattung / Bemerkung	Tischer Innentüren	Metalbau Innen- / Aussentüren	Systemtrennwand			
			1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	30	31	32	33	34						
E0																																												
T-A-001a-1	A-001a	Mittelzone I	3,615	2,26	1					DT	1	L		SG/2	T30-RS	32 dB		RA	A	RA+G	Se	G				ES	ITS	E			verd.						D	K	V2A	Lichte Durchgangsbreite 1,00m, FTS, ELT-Anschl.				
T-A-001d-1	A-001d	Chemikalienlager	1,01	2,135	0,9					DT	1	L			T30-RS			Ust	VD	H	Se	HPL	Blau			ES	ITS	E			verd.						K	D	V2A	FTS, Zarge mit Schattennut, Farbton Tür/Zarge an Motiv angepasst,ELT-A				
T-A-001d-2	A-001d	Chemikalienlager	1,01	2,135	0,9					DT	1	R			T30-RS			Ust	VD	H	Se	HPL	Blau			ES	ITS	E			verd.						K	D	V2A	FTS, Zarge mit Schattennut, Farbton Tür/Zarge an Motiv angepasst,ELT-A				
T-A-002-1	A-002	Lager/Sammlung	1,01	2,26	0,9					DT	1	L			T30-RS	32 dB		Ust	VD	H	Se	HPL	w			ES	ITS				verd.						K	D	V2A	FTS, ELT-Anschluss				
T-A-002-2	A-002	Lager/Sammlung	1,01	2,26	0,9					DT	1	L			T30-RS			Ust	VD	H	Se	HPL	Anth.			ES	ITS	E			verd.						D	K	V2A	FTS, ELT-Anschluss				
T-A-002-3	A-002	Lager/Sammlung	1,01	2,26	0,9					DT	1	R			T90-RS			Ust	VD	H	Se	HPL	Anth.			ES	ITS										D	K	V2A					
T-A-003-1	A-003	Lehrerarbeitsplatz	1,635	2,26	0,9					DT	1	R		SG/1		32 dB		RA	A	RA+G	Se	G	DB703			ES											D	K	V2A					
T-A-004-1	A-004	WC Jungen	0,885	2,135						DT	1	R						Ust	VD	H	Se	HPL	w	13	WC	ITS											D	D	V2A	als Feuchtraumtür				
T-A-005-1	A-005	WC Mädchen	0,885	2,135						DT	1	L						Ust	VD	H	Se	HPL	w	13	WC	ITS											D	D	V2A	als Feuchtraumtür				
T-A-006-1	A-006	WC H	0,885	2,135						DT	1	R						Ust	VD	H	Se	HPL	w	13	WC	ITS											D	D	V2A	als Feuchtraumtür				
T-A-007-1	A-007	WC D u. Beh.	1,01	2,135	0,9					DT	1	R						Ust	VD	H	Se	HPL	w	15	WC	ITS											D	D	V2A	als Feuchtraumtür, Euro-Schloss?, Drückerhöhe 85 cm				
T-A-007-2	A-007	Flur WC D u. Beh.	1,26	2,26	0,9					DT	1	L				32 dB		RA	A	RA+G	Se	G	DB703			ES		E									D	K	V2A	Fluchtweg!				
T-A-008-1	A-008	Lernbüro/Stillarbeit			0,9					DT	1	L				32 dB		RA	A	RA+G	Se	G	DB703			BL		B									D	D	V2A	Bestandteil der Systemtrennwand,siehe Detail,Fluchtweg in beide Richt.				
T-A-008-2	A-008	Lernbüro/Stillarbeit																																										
T-A-009-1	A-009	Instruktionsraum	2,01	2,26	0,9					DT	1	R		SG/1	T30-RS	32 dB		RA	A	RA+G	Se	G	DB703			ES	ITS				verd.						K	D	V2A	FTS, ELT-Anschluss				
T-A-010-1	A-010	Flur	1,01	2,26	0,9					DT	1	R			T30-RS	32 dB		Ust	VD	H	Se	HPL	w			ES	ITS	B			verd.						D	D	V2A	FTS, ELT-Anschluss				
T-A-011-1	A-011	Pumi	1,01	2,135	0,9					DT	1	L			T30-RS			Ust	VD	H	Se	HPL	w			ES	ITS				verd.						K	D	V2A	als Feuchtraumtür, FTS, ELT-Anschluss				
T-A-012-1	A-012	Pumi	1,01	2,135	0,9					DT	1	L			T30-RS			Ust	VD	H	Se	HPL	w			ES	ITS										K	D	V2A	als Feuchtraumtür				
T-A-013-1	A-013	Hausmeister	1,01	2,135	0,9					DT	1	R						Ust	VD	H	Se	HPL	w	19	ES												D	D	V2A	als Feuchtraumtür				
T-A-014-1	A-014	Instruktionsraum	2,01	2,26	0,9					DT	1	L		SG/1	T30-RS	32 dB		RA	A	RA+G	Se	G	DB703			ES	ITS				verd.						K	D	V2A	FTS, ELT-Anschluss				
T-A-015-1	A-015	Science Lab	2,01	2,26	0,9					DT	1	R		SG/1	T30-RS	32 dB		RA	A	RA+G	Se	G	DB703			ES	ITS				verd.						K	D	V2A	FTS, ELT-Anschluss				
T-A-015-2	A-015	Science Lab	1,01	2,26	0,9					DT	1	R			T30-RS	37 dB		Ust	VD	H	Se	HPL	w			ES	ITS	E									D	K	V2A					
T-A-016-1	A-016	Instruktionsraum	2,01	2,26	0,9					DT	1	R		SG/1	T30-RS	32 dB		RA	A	RA+G	Se	G	DB703			ES	ITS				verd.						K	D	V2A	FTS, ELT-Anschluss				
T-A-016-2	A-016	Instruktionsraum	1,01	2,26	0,9					DT	1	R			T30-RS	37 dB		Ust	VD	H	Se	HPL	w			ES	ITS	E									D	K	V2A					
T-A-017-1	A-017	Lehrersammlung	1,625	2,26	0,9					DT	1	R		SG/1	T30-RS	32 dB		RA	A	RA+G	Se	G	DB703			ES	ITS	E			verd.						D	K	V2A	FTS, ELT-Anschluss				
T-A-017-2	A-017	Lehrersammlung/Abstell.	1,01	1,14	0,9					DT	1	R			T30-RS			Ust	VD	H	Se	HPL	w			ES	ITS	B									D	D	V2A	Türhöhe ist vor Ort zu prüfen!				
T-A-018-1	A-018	Lernbüro/Forscherbüro	1,635	2,26	0,9					DT	1	R		SG/1		32 dB		RA	A	RA+G	Se	G	DB703			ES											D	K	V2A					
T-A-018-2	A-018	Lernbüro/Forscherbüro	1,01	2,26	0,9					DT	1	R			T30-RS	32 dB		Ust	VD	H	Se	HPL	Anth.			ES	ITS	E									K	D	V2A					
T-F-008-1	F-008	Garderobe	1,635	2,26	0,9					DT	1	R		SG/1	T30-RS			RA	A	RA+G	Se	G	DB703			ES	ITS	E			verd.						K	D	V2A	FTS, ELT-Anschluss				
T-F-008-2	F-008	Garderobe	1,635	2,26	0,9					DT	1	R		SG/1	T30-RS			RA	A	RA+G	Se	G	DB703			ES	ITS				verd.						K	D	V2A	FTS, ELT-Anschluss				
T-E-011-1	E-011	Makerspace 1	1,26	2,26	0,9					DT	1	L			T90-RS	32 dB		RA	A	RA+G	Se	G	DB703			ES	ITS	E			verd.		x	x				K	D	V2A	FTS, ELT-Anschluss			
T-E-012-1	E-012	Makerspace 2	1,26	2,26	0,9					DT	1	L			T30-RS	32 dB		RA	A	RA+G	Se	G	DB703			ES	ITS	E					x	x				K	D	V2A				
AT-A-008-1	A-008	Lernbüro/Stillarbeit		2,80	0,9					DT	1	R		Fassade		SK 2	RC2N	RA	A	RA+G	Se	G	DB703			ES	ITS	E					x	x				K	D	V2A	Bestandteil der Fenster-Fassade, siehe Detail			
AT-A-009-1	A-009	Instruktionsraum		2,80	0,9					DT	1	R		Fassade		SK 2	RC2N	RA	A	RA+G	Se	G	DB703			ES	ITS	E			verd.		x	x				K	D	V2A	Bestd. der F.-Fassade, Vollverdunkelung,siehe Detail, ELT-Anschl.			
AT-A-009-2	A-009	Instruktionsraum		2,80	0,9					DT	1	L		Fassade		SK 2	RC2N	RA	A	RA+G	Se	G	DB703			ES	ITS	E			verd.		x	x										