


Installationsebene:	
Mineralwolle WLG 035	75 mm
Gipskarton 2x12,5	25 mm

Bitumenschweißbahn	5 mm
Stahlbetonbodenplatte	400-600 mm
Perimeterdämmung	240 mm
Sauberkeitsschicht	50 mm
Gründungsschotter	300-500 mm



Ausgleichdämmung Mineralwolle	30 mm
Stahlbetonwand/-stütze	250 /300 mm

Bitumenschweißbahn	5 mm
Stahlbetonbodenplatte	400-600 mm
Perimeterdämmung	240 mm
Sauberkeitsschicht	50 mm
Gründungsschotter	300-500 mm



Detail Socket

	geplantes tragendes MW
	geplanter Stb, Güte siehe Statik
	geplanter unbewehrter Beton
	geplante Betonfertigteile
	Gipskarton
	Wärmedämmung allgemein
	Holzbauteile
	Perimeterdämmung
	Abdichtungsbahnen
	Stahlbauteile
	Aluminiumbauteile

Ind.	Datum	Änderung / Ergänzung	bearb.

Anlage 14

Dieser Plan dient nur zur Kalkulation

Burgstraße 5, 35440 Linden

6	VORBEREITUNG DER VERGABE
---	--------------------------

gez.	gepr.	Plangröße	Höhenlage über NN	Erstfreigabe	Maßstab
nf		455/297	± 0,00 = 192.05 ü. NHN		1:10